



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 25, тел: (4152) 46-78-36, факс: (4152) 46-78-36
E-mail: und@41.mchs.gov.ru, Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Мильковскому муниципальному району
684300, Камчатский край, Мильковский район, с. Мильково, ул. Советская, 82,
тел. факс: 2-28-40 E-mail: ond-mmrg@41.mchs.gov.ru

Предписание № 3 / 1 / 2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору Муниципального казённого учреждения дополнительного образования Районный дом детского творчества Супруновой Наталье Анатольевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 3 от «22» января 2020 г., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период «10» февраля 2020 г. с «10» час. «30» мин. до «12» час. «30» мин. проведена плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности Муниципальным казённым учреждением дополнительного образования Районный дом детского творчества, на объекте защиты, расположенном по адресу: Камчатский край, Мильковский район, с. Мильково, ул. Кооперативная, д. 9,

проверку проводил(а):

Терёшкин Александр Иванович, главный государственный инспектор Мильковского МР по пожарному надзору

совместно с: Заместитель директора по АХР МКУ ДО РДДТ Королева Нина Александровна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Двери лестничных клеток 1, 2 этажей, не оборудованы приспособлением для самозакрывания с уплотнением в притворах.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 4 ч. 4, ч.4 ст. 137 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.05.2020	
2.	У гидрантов, являющихся	п. 55 Правил противопожарного	01.05.2020	

ВЛ. № 102
от 13.02.2020г.

	источниками воды для наружного пожаротушения, а также на здании РДДТ отсутствуют указатели объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации, указывающие место их расположения, а также расстояние до гидрантов.	режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации 25.04.2012 г., вступивших в силу 15 мая 2012 года; п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.		
3.	Огнетушитель № 2, установленный в помещении музея на первом этаже здания не исправен (в конструкцию огнетушителя внесены изменения, для соединения раструба с корпусом огнетушителя, применяется резиновый шланг, который имеет трещины, в соединениях применяется металлическая проволока)	п.478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации 25.04.2012 г., вступивших в силу 15 мая 2012 года	01.05.2020	
4.	В танцевальном зале (позиция № 3 Технического паспорта на здание РДДТ) на стене у входной двери установлена электрическая розетка со сломанным корпусом.	п. 42 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации 25.04.2012 г., вступивших в силу 15 мая 2012 года	01.05.2020	
5.	В танцевальном зале на втором этаже здания (позиция № 3 Технического паспорта) у запасного эвакуационного выхода на стене отсутствует знак обозначающий место расположения ручного пожарного извещателя.	п. 33, п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации 25.04.2012 г., вступивших в силу 15 мая 2012 года	01.05.2020	
6.	В помещении «Гуманитарная школа» на втором этаже здания (позиция № 28 Технического паспорта) у	п. 33, п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации	01.05.2020	

	запасного эвакуационного выхода на стене отсутствует знак обозначающий место расположения ручного пожарного извещателя.	Федерации 25.04.2012 г., вступивших в силу 15 мая 2012 года		
7.	Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) (сквозное отверстие в стене в помещении «Школа логики» на втором этаже здания (позиция № 27 Технического паспорта).	п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации 25.04.2012 г., вступивших в силу 15 мая 2012 года	01.05.2020	
8.	Запоры на дверях эвакуационных выходов (позиция № 5 Технического паспорта) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации 25.04.2012 г., вступивших в силу 15 мая 2012 года	01.05.2020	
9.	Отсутствуют расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности указанных на дверях помещений производственного и складского назначения (мастерские, складские помещения, узел учета теплоэнергии, и др.) в соответствии с СП 12.13130 (при отнесении помещений к категории В1-В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI 30).	п. 20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме"; ст. 26, 27 п. 2, 3, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	01.05.2020	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Мильковского
муниципального района по пожарному надзору
майор внутренней службы Терёшкин А.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору) _____ (подпись)



М.Л.П.*

« 10 » февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МКУ ДО РДДТ Супрунова Наталья Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 10 » февраля 2020 г.

✓ _____ (подпись)