

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Краснодарский край г. Краснодар ул. Дзержинского, 95/97, (8612) 24-04-35

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ейского района

Краснодарский край г. Ейск ул. Красная, 68/1, (86132) 4-33-01

**Предписания № 145 / 1 / 4
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

детский сад комбинированного вида №30 г. Ейска МО Ейский район

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора
г. Ейска и Ейского района по пожарному надзору № 145

от «06» июня 2017 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 00 мин.
«07» июня 2017 г. по 14 ч. 00 мин. «14» июня 2017 г.,
проведена проверка Старшим дознавателем ОНД и ПР Ейского района

майором внутренней службы Лойленко М.И. здания и помещений

МАДОУ ДСКВ №30 г. Ейска расположенного по адресу: Ейский район

г. Ейск ул. Коммунистическая, 49/13

совместно с заведующей Соколовой Ольгой Николаевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нару-
шения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пунк- та) и наименование нормативного пра- вового акта Рос- сийской Федерации и (или) норматив- ного документа по пожарной безопас- ности, требования которого(ых) нару- шены	Срок устране- ния нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (под- пись) о выполне- нии (указы- вается только выполне- ние)
1	2	3	4	5
1.	Из помещений групповых ячеек отсутствуют вторые эвакуацион- ные выходы.	(ст.53 Федераль- ного закона от 22.07.08г. №123- ФЗ; п.5.2.12 СП 1.1310.2009; п.4.6 СНиП 31- 06-2009; п.2.4 СНиП 2.08.02- 89*)	11.05.2018г	
2.	Для целей внутреннего противопо- жарного водопровода не уста- новлены насосные установки с	(ст.86 Федераль- ного закона от 22.07.08г. №123-	11.05.2018г	

	дистанционным или ручным управлением.	ФЗ; п.4.1.8, 4.2.1, 4.2.7 СП 10.1313.2009; п.6.8, 12.1, 12.21 СНиП 2.04.01-85*)		
3.	Наружные эвакуационные лестницы 3-го типа расположены на расстоянии менее 1 м от окон.	(ст.53 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п.4.4.1, 4.4.2 СП 1.13130.2009; п.6.29, 6.30* СНиП 21-01-97*; п.5.4 СНиП 31-06-2009)	11.05.2018г	
4.	Ширина наружных эвакуационных лестниц 3-го типа выполнена менее 0,8 метра.	(ст.53 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ; п.5.2.16 СП 1.13130.2009; п.5.4 СНиП 31-06-2009)	11.05.2018г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель
ОНД и ПР Ейского района

Лойленко М.И.

« 14 » июня 2017 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МАДОУ ДСКВ №30 г.
Ейска МО Ейский район

Соколова О.Н.

« 17 » июня 2017 г.