

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ ДСКВ № 30
г. Ейска МО Ейский район

О.Н.Соколова

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в МБДОУ ДСКВ №30 г.Ейска МО Ейский район

1. Общие требования пожарной безопасности

1.1. В образовательном учреждении должна быть обеспечена пожарная безопасность работников и обучающихся.

1.2. Для каждого, взрыво- или пожароопасного помещения или участка должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности.

1.3. Все работники ОУ должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при выполнении должностных обязанностей проходить обучение по пожарной безопасности.

1.4. Все категории работников ОУ обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, утвержденные в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

1.5. Ответственных за пожарную безопасность отдельных помещений и всего электрохозяйства ОУ определяет руководитель.

1.6. Лица, виновные в нарушении действующих правил пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.7. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности учреждения возлагается на руководителя и должностных лиц ОУ.

1.8. Приказом руководителя должен быть установлен противопожарный режим, в т.ч.:

запрещено хранить в учреждении образования легко-воспламеняемые вещества, курить, сжигать мусор на территории;

определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

регламентирован порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ, порядок осмотра и закрытия помещения после окончания работы, действия работников при обнаружении пожара;

разработан схематический план эвакуации людей при пожаре, в соответствии с которым не реже 1 раза в квартал должны проводиться практические тренировки всех задействованных в эвакуации работников и обучающихся. Для учреждений с ночным пребыванием обучающихся, воспитанников (школы-интернаты, общежития, детские сады) в плане должны предусматриваться 2 варианта действий: в дневное и ночное время.

1.9. В зданиях и сооружениях при одновременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены фотолюминесцентные планы-схемы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре. При составлении плана эвакуации принимается во внимание необходимое время эвакуации, категория и объем помещения. План эвакуации состоит из графической и текстовой части (приложения 6,7).

1.10. Руководитель учреждения с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре обязан разработать инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей. На ее основе не реже одного раза в квартал должны проводиться практические занятия для всех задействованных в эвакуации сотрудников (приложения 8, 9).

1.11. Количество эвакуационных выходов, их размеры, условия освещения и обеспечения незадымленности, а также протяженность путей эвакуации должны соответствовать противопожарным нормам строительного проектирования. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

1.12. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При пребывании людей в помещении они могут запираются лишь на внутренние легкооткрывающиеся запоры.

1.13. В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари с автономным питанием. Количество фонарей определяется руководителем исходя из особенностей объекта, наличия дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала.

1.1.4. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.

1.15. Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторные, калориферные установки, а также другие отопительные приборы и системы необходимо проверить и отремонтировать. Неисправные отопительные приборы и системы к эксплуатации не допускаются.

1.16. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на

нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности осуществляется не реже двух раз в год (весной и осенью).

1.17. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищены от снега и льда.

1.18. При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого, необходимо извещать об этом территориальное подразделение пожарной охраны.

1.19. Электроснабжение ОУ должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

1.20. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в 6 месяцев производить перемотку льняных рукавов на новую складку.

1.21. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации. Перевод установок с автоматического пуска на ручной не допускается, за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах.

1.22. Огнетушители должны быть пронумерованы белой краской и размещены в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

1.23. Системы оповещения о пожаре должны обеспечить передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию (зданиям) учреждения или выборочно в отдельные его части (корпуса, этажи и т.п.).

1.24. В детских дошкольных учреждениях и спальнях корпусах школ-интернатов оповещается только обслуживающий персонал.

1.25. Руководитель учреждения определяет круг лиц, которые имеют право приводить в действие систему оповещения о пожаре.

1.26. Для выявления пожароопасных нарушений при работе установок, мастерских, лабораторий, проведения пожарно-профилактической работы, массово-разъяснительной работы создаются:

добровольные пожарные дружины, ответственные за эвакуацию из здания людей, ценного имущества и тушение пожара первичными средствами пожаротушения до приезда пожарных (приложение 10);

пожарно-технические комиссии (приложение 11), поддерживающие связь с местными органами отделов надзорной деятельности МЧС.

1.27. Территория ОУ должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

1.28. На дверях чердачных помещений, технических этажей и подвалов, других закрытых на замок помещений, в которых не находятся люди, разместить таблички с указанием фамилии и инициалов ответственного за эти помещения и места хранения ключей.

2. Основные мероприятия по пожарной профилактике

2.1.1. Образовательное учреждение перед началом учебного года должно быть принято соответствующей комиссией, в состав которой включаются сотрудники противопожарной службы.

2.1.2. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

2.1.3. Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количество, установленное нормами проектирования.

2.1.4. С обучающимися организуют занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности по специально разработанным департаментом образования и науки программам.

2.1.5. В помещениях с пребыванием более 50 человек необходимо предусмотреть не менее двух эвакуационных выходов непосредственно наружу.

2.1.6. В спальнях помещений с пребыванием 10 и более человек необходимо предусмотреть не менее двух эвакуационных выходов непосредственно наружу.

2.1.7. Образовательное учреждение должно быть обеспечено телефонной связью и выводом сигнала тревоги на пульт пожарной части при срабатывании автоматической пожарной сигнализации.

2.1.8. В образовательном учреждении с постоянным пребыванием детей необходимо установить круглосуточное дежурство обслуживающего персонала без права сна в ночное время. В помещениях дежурных должен быть установлен телефон, находится брелок кнопки тревожной сигнализации.

2.2. Во время занятий и работ

2.2.1. При эксплуатации электроустановок запрещается:

использовать электрооборудование и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также использовать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также использовать их со снятыми колпаками (рассекателями);

пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;

оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.;

применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

2.2.2. В случае, если при нахождении в ОУ работник обнаружит характерные специфические запахи гари, дыма, жженой изоляции, газа, образовательный процесс в данном помещении (помещениях) должен быть прекращен, незамедлительно поставлен в известность руководитель или дежурный администратор, приняты меры к установлению и устранению причин пожарной опасности (с привлечением квалифицированных специалистов).

2.2.3. При организации и проведении новогодних и других мероприятий с массовым пребыванием людей:

допускается использовать помещение, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючим перекрытиями;

елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В; мощность лампочек не должна превышать 25Вт;

при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) ее нужно немедленно обесточить.

2.2.4. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство ответственных лиц на сценах и в залах.

2.2.5. При устройстве софитов необходимо применять только негорючие материалы, а их корпуса изолировать от поддерживающих тросов.

2.2.6. Прожекторы и софиты следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от горючих конструкций и материалов, а линзовые прожекторы – не менее 2 м.

2.2.7. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов.

2.3. По окончании занятий и работ

2.3.1. Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом,

все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации).

2.3.2. По окончании занятий и работ в кабинетах, лабораториях и мастерских все пожароопасные и взрывопожарные вещества и материалы следует убрать в специально оборудованные помещения.

3. Действия при возникновении пожара

3.1. При обнаружении очага возгорания необходимо немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефонам: _____ (инспектор), _____ (начальник), _____ (депо), и по тел. «101»,

3.2. Немедленно нажать кнопку ручного извещателя, оповестить как можно больше работников о пожаре и сообщить о нем руководителю учреждения, а при невозможности другому должностному лицу, затем принять меры по эвакуации учащихся (воспитанников).

3.3. Открыть все эвакуационные выходы, эвакуировать из горячего этажа и с верхних этажей всех людей, находящихся в учреждении. Нельзя использовать для эвакуации лифты, подъемники и т.п.

3.4. Особое внимание следует обратить на безопасность обучающихся, в первую очередь учащихся начальных классов и воспитанников детских садов.

3.5. С соблюдением мер личной безопасности постараться вынести из здания имущество и документы.

3.6. При возможности постараться погасить пламя с обязательным соблюдением мер личной безопасности.

3.7. Необходимо помнить, что все огнетушители работают очень непродолжительное время: пенные 60-80 сек., углекислотные – 25-45 сек, порошковые 10-15 сек. Приводить их в действие следует непосредственно возле очага пожара.

3.8. При тушении пожаров в электроустановках нужно как можно быстрее обесточить (отключить) систему электроснабжения отдельного электроприемника, помещения или всего учреждения. В данном случае для тушения пожаров можно использовать только углекислотные или порошковые огнетушители. Воду и пенные огнетушители применять нельзя.

3.9. При возгорании одежды попытаться сбросить её. Если этого сделать не удастся, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; можно накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, но ни в коем случае не бежать – бег только усилит интенсивность горения.

3.10. В загоревшемся помещении не нужно дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти.

3.11. Приложить усилия, чтобы исключить состояние страха и паники. Они часто толкают людей на безрассудные поступки.

4. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на пожаре

4.1. Наиболее характерными видами повреждения организма человека при пожаре являются: травматический шок, термический ожог, удушье, ушибы, переломы, ранения.

4.2. Приступая к оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему при пожаре спасающий должен четко представлять последовательность собственных действий в конкретной ситуации. Время играет решающую роль.

4.3. Запрещается:

перетаскивать пострадавшего на другое место, если ему ничто не угрожает и если первую доврачебную помощь можно оказать на месте. Особенно это касается переломов, повреждений позвоночника, проникающих ранений;

давать воду, лекарства находящемуся без сознания пострадавшему, т.к. он может задохнуться;

давать пить при жалобе на боль в животе;

удалять инородные тела, выступающие из грудной, брюшной или черепной полости даже если кажется, что их легко можно вытащить;

снимать прилипшую после ожога одежду;

оставлять больного без наблюдения.

4.3. Необходимо:

как можно скорее вызвать «Скорую помощь», точно и внятно назвав место, где произошло несчастье. Если не уверены, что вас правильно поняли, звонок лучше продублировать.

до приезда «Скорой помощи» попытаться найти медицинского работника, который сможет оказать пострадавшему более квалифицированную помощь;

в случае, когда промедление может угрожать жизни пострадавшего, следует оказать ему первую доврачебную помощь, не забывая об основополагающем медицинском принципе – «не навреди».

1.13. В образовательных учреждениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.

сдавать в аренду помещения действующих образовательных учреждений посторонним лицам;

размещать детей в мансардных помещениях деревянных зданий, а также на этажах, в зданиях и помещениях, не обеспеченных двумя эвакуационными выходами;

топить печи, применять электронагревательные приборы в помещениях, занятых детьми;

хранить в здании учреждения горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы;

использовать для отделки стен, полов и потолков горючие материалы;

снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток;

загромождать проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц и люки мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

устанавливать в тамбурах сушилки одежды любой конструкции, вешалки для одежды и гардеробы, хранение (в т.ч. временное) любого инвентаря и материалов;

устанавливать на путях эвакуации пороги, раздвижные, подъемные и вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

остеклять или закрывать жалюзи воздушные зоны в незадымляемых лестничных клетках;

заменять армированное стекло обычным при остеклении межэтажных дверей, других отсекающих преград.

проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа руководителя образовательного учреждения;

проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

включать в одну розетку несколько бытовых электрических приборов большой мощности, пользоваться самодельными электрическими приборами;

разогревать на открытом огне краски, лаки, мастики;

оставлять включенные газовые приборы без контроля;

при запахе газа зажигать спички, включать свет и электроприборы

при проведении массовых мероприятий запрещается:

применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать другие световые пожароопасные эффекты, способные привести к пожару;

украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожарные работы;

уменьшать ширину проходов между рядами стульев и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;

полностью гасить свет в помещениях во время спектаклей и представлений;

допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

1. Общие требования пожарной безопасности

1.1. В образовательном учреждении должна быть обеспечена пожарная безопасность работников и обучающихся.

1.2. Для каждого здания образовательного учреждения или участка должен быть разработан инструктивный материал по пожарной безопасности.

1.3. Все работники ОУ обязаны ознакомиться с правилами противопожарного инструктажа и при выполнении должностных обязанностей соблюдать требования по пожарной безопасности.

1.4. Все категории работников ОУ обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, утвержденные в установленном порядке, и обеспечивать и поддерживать противопожарный режим.

1.5. Ответственность за пожарную безопасность отдельных помещений и всего электрохозяйства ОУ распределяется руководителем.

1.6. Лица, виновные в нарушении действующих правил пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.7. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности учреждения возлагается на руководителей и должностных лиц ОУ.

1.8. Приказом руководителя должны быть установлены противопожарный режим, в т.ч.

запрещено хранить в учреждении易燃易爆 вещества, курить, слезать мусор на территории;

определен порядок обеспечения электрооборудования и электросетей пожарной безопасности рабочего дня;

регламентирован порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ, порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы, действий работников при обнаружении пожара,