

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России) Управление  
надзорной деятельности ГУ МЧС России по Челябинской области

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон 8(351) 239-72-05, факс 264-78-57

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности №3

(наименование органа государственного пожарного Надзора)

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон 239-72-38, 239-72-34, факс 239-72-37

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 1420/1/1-3 по устранению нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад №473 г. Челябинска.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридическую лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД №3 по пожарному надзору Зацепина А.В. № 1420 от «27» августа 2013 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 16.10.1 Зг с 11ч. 00мин. по 13ч.30мин. в течении 02 час 30 мин и 25.10.1 Зге 09ч. 30мин. по Юч.00мин. в течении 00 час 30 мин, проведена плановая выездная проверка государственным инспектором ОНД №3 по пожарному надзору Эберс Игорем Владимировичем, (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, МАДОУ

ЦРР ДС №473 г. Челябинска, по адресу: г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, 10а

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно заместитель заведующего МАДОУ ЦРР ДС №473 по АХЧ Грошевой Надеждой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Ире дни са- тиса	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или)	Срок устранения нарушения требования пожарной	Очистка (подпись) о выполнении
1.	Заключить договор на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АПС и СОУЭ с организацией имеющей лицензию на выполнения данного вида работ.	Осн.: п. 62 Правила противопожарного режима в РФ; Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1225	01.02.2014г.	
2.	Систему оповещения и управления эвакуацией в здании детского сада привести в рабочее состоянии.	Осн.: п. 61 Правила противопожарного режима в РФ;	01.02.2014 г.	
3.	Обеспечить работу электроприемников системы автоматической пожарной сигнализации в дежурном режиме в течение 24 ч и в режиме «Тревога» не	Осн.: п. 61 Правила противопожарного режима в РФ; п. 14.3 НПБ 88-2001*;	01.02.2014 г.	

