



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. ЗВЕРЕВО

ул. Макаренко, 13, г. Зверево, 346311 Тел. (86355) 4-10-01
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: 105gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 6/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждения
детский сад №8 «Мишутка» (далее – МБДОУ детский сад №8 «Мишутка»)
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения №6 от 02.03.2022 Главного государственного инспектора
г.Зверево по пожарному надзору - начальника отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Зверево управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области
майора внутренней службы Иосифова Г.С.,

в период 22.03.2022 с 15 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. и 24.03.2022 с 15 час. 00
мин. по 16 час.00 мин.,

начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по
г.Зверево управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы
Иосифовым Г.С. проведена плановая выездная проверка в отношении МБДОУ детский
сад №8 «Мишутка» по адресу: 346312, Ростовская область, г.Зверево, ул. Ивановская,38,

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: и.о.
заведующего МБДОУ детский сад №8 «Мишутка» Суливанская Марина Сергеевна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной без- опасности, с указанием конкретного места выявленно- го нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обя- зательных тре- бований по- жарной без- опасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты помещения прачечной на первом этаже Ф5.1, не	(ч. 1 ст. 88 Федераль- ного закона № 123-ФЗ	27.04.2023	

	отделено противопожарными преградами от остальной части помещений детского учреждения назначения Ф 1.1	от 22.07.2008 года);		
2.	На объекте защиты в помещениях по этажам в планах эвакуации отсутствуют с учетом потоков людей при эвакуации, установленные правила поведения людей, порядок и последовательность действий в условиях чрезвычайной ситуации	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме») (далее – ППР) п.5, п.3.11 ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля").	27.04.2023	
3.	На объекте защиты в помещениях для этажных и секционных планов эвакуации размеры планов эвакуации не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009	(ППР п.5, п.3.11 ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля").	27.04.2023	
4.	На объекте защиты для дежурного персонала не хранятся сводные планы эвакуации	(ППР п.5, п.6.2.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля").	27.04.2023	
5.	На объекте защиты выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах в зоне коридоров и помещений групп «Умники и умницы» и «Почемучки»	(ч. 1,3 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п. 4.4.6. СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы");	27.04.2023	

6.	На объекте защиты выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах в зоне коридоров и помещений групп «Добры молодцы» и «Непоседы»	(ч. 1,3 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п. 4.4.6. СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы");	27.04.2023	
7.	На объекте защиты выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах в зоне коридоров и помещений групп «Веселые человечки» и «Пчелки»	(ч. 1,3 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п. 4.4.6. СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы");	27.04.2023	
8.	Огнетушители на объекте защиты следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя	(ППР п.409);	27.02.2023	
9.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов необходимо обеспечивать наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности	(ППР п.23);	27.02.2023	
10.	В инструкции объекта защиты необходимо отражать вопросы пользования средств пожарной автоматики	(ППР пп. «к» п.393)	27.02.2023	
11.	В инструкции объекта защиты необходимо отражать обязанности и действия работников по эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений	(ППР пп. «к» п.393)	27.02.2023	
12.	Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.	(ППР п.407)	27.02.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

и.о. заведующего МБДОУ детский сад №8 «Мишутка»

Суливанская Марина Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«24» марта 2022 г.



Главный государственный инспектор города Зверево по
пожарному надзору – начальник отделения НД и ПР по городу
Зверево УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Ростовской области

майор внутренней службы Иосифов Георгий Сисакович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

«24» марта 2022 г.

