



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. ЗВЕРЕВО**

ул. Макаренко, 13,
Сайт: www.61.mchs.gov.ru

г. Зверево, 346311
E-mail: 105gpn_rnd@mail.ru

Тел. (86355) 4-10-01
Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0111-12/ 2022/ 3
о назначении административного наказания**

г. Зверево

«31» марта 2022 г.

Я, Главный государственный инспектор города Зверево по пожарному надзору – начальник отделения НД и ПР по городу Зверево УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Иосифов Георгий Сисакович, в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), рассмотрев дело № 0111-12/ 2022 об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, установил, что должностное лицо:

1. Фамилия, имя, отчество: Суливанская Марина Сергеевна
2. Дата и место рождения: 22.11.1980 г.р., г. Гуково Ростовской области;
3. Адрес места жительства: г. Зверево, ул. Космонавтов, 25 кв.9;
4. Контактный телефон: 8(86355) 4-33-03;
5. Место работы (учебы): муниципальное бюджетное детское образовательное учреждение Детский сад №8 «Мишутка» (далее – МБДОУ);
6. Занимаемая должность: и.о.заведующего;
7. Заработная плата (иной заработок): - руб.;
8. Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия 60 15 № 810711 выдан ОВД города Зверево Ростовской области, 01.10.2001г., к/п 612-068;
9. Привлекался(ась) ли ранее к административной ответственности и когда: нет, в течение года указанное лицо не привлекалось к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

В 16 ч. 00 мин. «24» марта 2022 г. в помещениях МБДОУ, расположенных по адресу: г. Зверево, ул. Ивановская, 38, нарушены требования пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
1.	На объекте защиты помещения прачечной на первом этаже Ф5.1, не отделено противопожарными преградами от остальной части помещений детского учреждения назначения Ф 1.1	(ч. 1 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года);

2.	На объекте защиты в помещениях по этажам в планах эвакуации отсутствуют с учетом потоков людей при эвакуации, установленные правила поведения людей, порядок и последовательность действий в условиях чрезвычайной ситуации	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме») (далее – ППР) п.5, п.3.11 ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля").
3.	На объекте защиты в помещениях для этажных и секционных планов эвакуации размеры планов эвакуации не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009	(ППР п.5, п.3.11 ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля").
4.	На объекте защиты для дежурного персонала не хранятся сводные планы эвакуации	(ППР п.5, п.6.2.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля").
5.	На объекте защиты выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах в зоне коридоров и помещений групп «Умники и умницы» и «Почемучки»	(ч. 1,3 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п. 4.4.6. СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы");
6.	На объекте защиты выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах в зоне коридоров и помещений групп «Добры молодцы» и «Непоседы»	(ч. 1,3 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п. 4.4.6. СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы");
7.	На объекте защиты выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах в зоне коридоров и помещений групп «Веселые человечки» и «Пчелки»	(ч. 1,3 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п. 4.4.6. СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы");
8.	Огнетушители на объекте защиты следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя	(ППР п.409);
9.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов необходимо обеспечивать наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности	(ППР п.23);
10.	В инструкции объекта защиты необходимо отражать вопросы пользования средств пожарной автоматики	(ППР пп. «к» п.393)

11.	В инструкции объекта защиты необходимо отражать обязанности и действия работников по эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений	(ППР пп. «к» п.393)
12.	Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.	(ППР п.407)

за что предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ.

На рассмотрении дела присутствовала Суливанская Марина Сергеевна, которой было подано ходатайство, в т.ч. в устной форме, о применении к ней минимального административного наказания в виде предупреждения, в связи с раскаянием в совершении административного правонарушения, а также обязательным принятием мер к устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Суливанской Марине Сергеевне разъяснены её права и обязанности.

Действующих административных наказаний, предусмотренных частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Суливанская Марина Сергеевна не имеет.

Сведений о причинении вреда, прямой угрозы возникновения пожара или возникновения угрозы причинения вреда объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также о причинении имущественного ущерба в ходе производства по делу об административном правонарушении не установлено (не поступало).

На основании изложенного, руководствуясь статьей 23.34, пунктом 1 части 1 статьи 29.9, статьей 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и руководствуясь статьей 23.34, пунктом 1 части 1 статьи 29.9, статьей 29.10 КоАП РФ и ст.3.4 КоАП РФ и принимая во внимание впервые совершенное административные правонарушения на объекте защиты, а также пункт 1 части 1 статьи 4.2. КоАП РФ, а именно: - раскаяние лица, совершившего административное правонарушение,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать должностное лицо: Суливанскую Марину Сергеевну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ и назначить ей административное наказание в виде предупреждения.

2. Объявить должностному лицу Суливанской Марине Сергеевне, что в соответствии с частями 1, 2 статьи 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях настоящее постановление может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. В случае отсутствия жалобы или протеста, настоящее постановление вступает в силу в соответствии со ст. 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не позднее десяти суток со дня вручения или получения постановления, а в случае обжалования или опротестования постановления не позднее десяти суток со дня вынесения решения об оставлении жалобы без удовлетворения.

Подпись _____

(лица вынесшего постановление. М.П.)

Иосифов Г.С.

(расшифровка подписи)

Копию настоящего постановления получил(а):

(подпись)