



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. ЗВЕРЕВО

ул. Макаренко, 13,
Сайт: www.61.mchs.gov.ru

г. Зверево, 346311
E-mail: 105gpn_rnd@mail.ru

Тел. (86355) 4-10-01
Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0111-3/ 2020/ 3

о назначении административного наказания

г. Зверево

« 05 » марта 2020г.

Я, Главный государственный инспектор города Зверево по пожарному надзору – Начальник отделения НД и ПР по городу Зверево УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Иосифов Георгий Сисакович, руководствуясь статьями 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) составил(а) настоящий протокол о том, что должностное лицо:

1. Фамилия, имя, отчество: Зайцева Галина Борисовна
2. Дата и место рождения: 29.12.1969, пос.Зверево г.Гуково Ростовской области.
3. Адрес места жительства: г.Зверево, ул. Казакова, 4А кв.19
4. Контактный телефон: 8(86355)4-33-03.
5. Место работы (учебы): МБДОУ детский сад №8 «Мишутка»
6. Занимаемая должность: заведующий
7. Заработная плата (иной заработок): 14999 руб.
8. Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия 60 14 № 670125 выдан ТП в городе Зверево Межрайонного отдела УФМС России по Ростовской области в г.Гуково, 22.01.2015г., к/п 610-031.
9. Привлекался(ась) ли ранее к административной ответственности и когда: Нет, в течение года указанное лицо не привлекалось к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

в 16 ч. 00 мин. «02» марта 2020 г. в помещениях муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №8 «Мишутка», расположенных по адресу: г.Зверево, ул. Ивановская, 38 нарушил требования пожарной безопасности, а именно:

Вид нарушений требований пожарной безопасности и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	2.
На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п.4.2.6 СП 1.13130 дверь второго эвакуационного выхода из музыкального зала на первом этаже открывается не по направлению выхода из здания	(ч. 1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.17);
На объекте защиты на 1-м этаже помещение пищеблока Ф5.1 на двери не имеют обозначения	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв.

категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", постановление вступило в силу с 15.05.2012г.) (далее – ППР) п.20);
На объекте защиты в коридорах 1-го этажа при выходе из музыкального зала в западную и восточную стороны покрытие пола выполнено из материала (линолеум), где не подтвержден класс материала не ниже КМ2, отсутствует подтверждающий документ	(ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.25*);
На объекте защиты в коридоре 1-го этажа у пищеблока покрытие пола выполнено из материала (линолеум), где не подтвержден класс материала не ниже КМ2, отсутствует подтверждающий документ	(ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.25*);
На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п.4.4 СП 3.13130.2009 настенные речевые оповещатели в коридоре 1-го этажа у пищеблока не располагаются таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, а расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм. (располагаются у потолка)	(ч. 4 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 104-03 п. 3.17);
На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п.4.2.6 СП 1.13130 на 2-м этаже в старшей группе «Непоседы» дверь второго эвакуационного выхода на наружную лестницу открывается не по направлению выхода из здания	(ч. 1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.17);
На объекте защиты в лестничной клетке 2-го этажа у старшей группы «Непоседы» облицовка стен частично выполнена из материала (пластик, дерево), где не подтвержден класс материала не ниже КМ1, отсутствует подтверждающий документ	(ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.25*);
На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п.4.2.6 СП 1.13130 на 2-м этаже в подготовительной группе «Добры молодцы» дверь второго эвакуационного выхода на наружную лестницу открывается не по направлению выхода из здания	(ч. 1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.17);
На объекте защиты в лестничной клетке 1-го этажа (северная часть) покрытие пола и облицовка стен	(ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический

частично выполнены из материала (масляная краска), где не подтвержден класс материала не ниже КМ1, отсутствует подтверждающий документ	регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.25*);
На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п.4.2.6 СП 1.13130 на 1-м этаже у младшей группы «Знайки» в зоне кабинета зам.заведующей по АХЧ дверь эвакуационного выхода наружу через тамбур открывается не по направлению выхода из здания	(ч. 1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.17);
На объекте защиты в лестничной клетке (северная) с 1-го на 2-й этаж (из «Знайки» в «Умники и умницы») облицовка стен частично выполнена из материала (пластик, дерево), где не подтвержден класс материала не ниже КМ1, отсутствует подтверждающий документ	(ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.25*);
На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п.4.2.6 СП 1.13130 на 2-м этаже в старшей группе «Почемучки» дверь второго эвакуационного выхода на наружную лестницу открывается не по направлению выхода из здания	(ч. 1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.17);
На объекте защиты в лестничной клетке на 2-м этаже у групп «Почемучки» и «Умники и умницы» облицовка стен частично выполнена из материала (дерево), где не подтвержден класс материала не ниже КМ1, отсутствует подтверждающий документ	(ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.25*);
На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п.4.2.6 СП 1.13130 на 2-м этаже в младшей группе «Умники и умницы» дверь эвакуационного выхода из спальни открывается не по направлению выхода из здания	(ч. 1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.17);
На объекте защиты в лестничной клетке у зоны «Логопедов» покрытие пола и облицовка стен выполнены из материала (масляная краска), где не подтвержден класс материала не ниже КМ1, отсутствует подтверждающий документ	(ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.25*);
На объекте защиты в лестничной клетке на 1-м этаже у группы «Пчелки» облицовка стен частично выполнена из материала (пластик), где не подтвержден класс материала не ниже КМ1, отсутствует подтверждающий документ	(ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.25*);

На объекте защиты в коридоре в зоне кабинета делопроизводителя покрытие пола и облицовка стен выполнены из материала (масляная краска), где не подтвержден класс материала не ниже КМ2, отсутствует подтверждающий документ	(ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.25*);
На объекте защиты в коридоре 1-го этажа (у младшей группы «Казачок») складское помещение для хранения Ф5.2 не отделено противопожарными преградами от остальной части помещений детского учреждения назначения Ф 1.1	(ч. 1 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года; СНиП 21-01-97* п.7.4);
На объекте защиты в коридоре 1-го этажа (у младшей группы «Казачок») покрытие пола выполнено из материала (линолеум), где не подтвержден класс материала не ниже КМ2, отсутствует подтверждающий документ	(ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.25*);
На объекте защиты в подготовительной группе «Фиксики» в зоне у выхода наружу эксплуатируются светильники со снятыми колпаками	(ППР пп. «в» п.42);
На объекте защиты на 2-м этаже (в «спортзале») устроено складское помещение для хранения Ф5.2, которое не отделено противопожарными преградами от остальной части помещений детского учреждения назначения Ф 1.1	(ч. 1 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года; СНиП 21-01-97* п.7.4);
На объекте защиты в лестничной клетке на 2-м этаже в зоне подготовительной группы «Фиксики» покрытие пола и облицовка стен выполнены из материала (масляная краска), где не подтвержден класс материала не ниже КМ1, отсутствует подтверждающий документ	(ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.25*);
На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности пп.9 табл.А.1 п.А.10 СП 5.13130.2009 в подвальных помещениях отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации с действующими дымовыми извещателями	(ч. 1 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 110-03 п.4, п.14 табл.1 п.9);
На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности пп.9 табл.А.1 п.А.10 СП 5.13130.2009 в чердачных помещениях отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации с действующими дымовыми извещателями	(ч. 1 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 110-03 п.4, п.14 табл.1 п.9);
На объекте защиты в подвале помещение электрощитовой Ф5.1 на двери не имеют обозначения	(ППР п.20);

категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	
На объекте защиты инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями раздела XVIII ППР	(ППР п.2, п.460).
На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	(ППР п.61).
Отсутствует программа вводного инструктажа, разработанная с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации	(ППР п.3; Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (Приложение к приказу МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645, зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2008 г. регистрационный N 10938). (далее - НПБ) НПБ п. 14);
Отсутствует программа первичного противопожарного инструктажа, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения инструктажа утверждается руководителем структурного подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения	(НПБ п. 18);
На объекте защиты помещение прачечной, гладильной Ф5.1 на двери не имеют обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	(ППР п.20);
На объекте защиты по этажам трубопроводы из сгораемых материалов (пластмассовый материал) внутреннего противопожарного водоснабжения при подводе к пожарным шкафам выполнены открытым способом, не защищены от возгорания	(п.10.2 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»);
На объекте защиты не обеспечивается исправность, своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода и не организовывается проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	(ППР п.55);
Системы противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ), смонтированные в здании учреждения в 2008 году не соответствуют действующим нормативным документам по пожарной безопасности, срок эксплуатации установленного оборудования, согласно паспортов, истек. Кабельные линии используемые при монтаже АУПС не соответствуют требованиям по	ППР в РФ п. 61, ФЗ № 123 ст. 83, ФЗ №123 ст.103 п.2, СП5.13130.2009 разд.6 табл.2; НПБ 110-03 п.4, п.14 табл.1-4).

огнестойкости для данных систем, что нарушает (ФЗ №123 ст.103 п.2) и разработанного на его основании (СП5.13130.2009 изм1. п.13.15.3) с указанием на ГОСТ Р 53315-2009 разд.6 табл.2. Для бесперебойной эксплуатации требуется модернизация в соответствии действующими нормативными документами, после проведения проектных работ	
--	--

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

На рассмотрении дела присутствовала Зайцева Галина Борисовна, которой было подано ходатайство в устной форме о применении к ней минимального административного наказания в связи с раскаянием в совершении административного правонарушения, а также принятием мер к устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Зайцевой Галине Борисовне разъяснены ее права и обязанности.

Действующих административных наказаний, предусмотренных частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Зайцева Галина Борисовна не имеет.

Сведений о причинении вреда, прямой угрозы возникновения пожара или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также о причинении имущественного ущерба в ходе производства по делу об административном правонарушении не установлено (не поступало).

На основании изложенного, руководствуясь статьей 23.34, пунктом 1 части 1 статьи 29.9, статьей 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и руководствуясь статьей 23.34, пунктом 1 части 1 статьи 29.9, статьей 29.10 КоАП РФ и принимая во внимание части 2 статьи 3.4 КоАП РФ - за впервые совершенные административные правонарушения на объекте защиты при отсутствии прямой угрозы возникновения пожара, причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей и принимая во внимание пункт 1 части 1 статьи 4.2. КоАП РФ, а именно: - Раскаяние лица, совершившего административное правонарушение;

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать должностное лицо: Зайцеву Галину Борисовну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере - 6000 (шесть тысяч) рублей.

✓ Сумма штрафа должна быть уплачена: УФК по Ростовской области (Главное управление МЧС России по Ростовской области); ИНН:6164228703; КПП: 616401001; Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону; Счет - 40101810303490010007; Кор. счет - нет; БИК- 046015001; ОКТМО - 60718000; Лицевой счёт - 04581783900; КБК- 177 1 16 01201 01 0004 140

* Назначение платежа: административный штраф по постановлению № 0111-3/2020/3 от «05» марта 2020г.

С порядком указания в платежном документе информации позволяющей идентифицировать назначение платежа ознакомлен:

(подпись лица в отношении, которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

2. Объявить должностному лицу Зайцевой Галине Борисовне, что в соответствии с частями 1, 2 статьи 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях настоящее постановление может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. В случае отсутствия жалобы или протеста, настоящее постановление вступает в силу в соответствии со ст. 30.3 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях не позднее десяти суток со дня вручения или получения постановления, а в случае обжалования или опротестования постановления не позднее десяти суток со дня вынесения решения об оставлении жалобы без удовлетворения.

3. Разъяснить должностному лицу Зайцевой Галине Борисовне, что административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, в банк или в иную кредитную организацию.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со срока, отведенного на его добровольное исполнение, указанного в части 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляет соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке, предусмотренном Федеральным законодательством.

Кроме того, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, составляют в отношении лица, не уплатившего административный штраф, протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, что влечет за собой наложение административного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

4. Срок предъявления данного постановления судебному приставу-исполнителю для принудительного исполнения составляет 2 года со дня вступления данного постановления в законную силу.

Постановление вступило в законную силу « ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись _____

(лица вынесшего постановление, М.П.)

Иосифов Г.С.

(расшифровка подписи)

Копию настоящего постановления получил(а):

«05» марта 2020г., Зайцевой Г.Б.

Копия настоящего постановления направлена: _____

(подпись)

дата, № исх. документа; адрес направления дата отправления, номер квитанции заказного письма