



Начальнику управления образования
 администрации муниципального
 образования Щербиновский район

О.П. Приставке

заведующего МБДОУ детский сад №11

комбинированного вида

ст. Новощербиновская

Т.В. Духиной

Информация

о выполнении предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности в МБДОУ детский сад № 11 комбинированного вида ст. Новощербиновская, согласно Предписания от 25 октября 2021 года № 75/1/60 выявлены следующие нарушения:

	Вид выявленного нарушения обязательных требований	Срок устранения	
1	В период эксплуатации системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре), установленной в здании детского сада не обеспечено правильное и своевременное ведение эксплуатационной документации по техническому обслуживанию и текущему ремонту, а именно : отсутствует акт первичного обследования системы , форма технических параметров системы, форма графика проведения ТО и ТР системы ,паспорт системы, журнал регистрации вызовов.	1.06.2022	Нарушение устранено
2	Не обеспечено техническое обслуживание средств пожарной безопасности(контракт на	1.06.2022	Нарушение находится в

	обслуживание системы внутреннего противопожарного водопровода здания детского сада)		стадии устранения
3	Во внутреннем водопроводе противопожарного водоснабжения, установленном в здании детского сада, отсутствует требуемый расход воды и давления на цели пожаротушения(согласно акта проверки ВПВ на работоспособность от 11.08.2021)	1.06.2022	Нарушение находится в стадии устранения. Разработана проектно - сметная документация на установку подкачивающей насосной станции. Подана заявка на дополнительное финансирование.
4	Подвальный этаж здания детского сада используется для хранения мебели	1.06.2022	Нарушение находится в стадии устранения
5	Дверь эвакуационного выхода , ведущая из помещений № 35, расположенного на 1 этаже здания детского сада, открывается не по направлению выхода из здания	1.06.2022	Нарушение устранено, установлена новая дверь
6	Необходима корректировка декларации пожарной безопасности	1.06.2022	Нарушение находится в стадии устранения
7	При эксплуатации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре установленных в здании детского сада сверх срока службы ,установленного изготовителем (поставщиком) , и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности	1.06.2022	Нарушение находится в стадии устранения Подано заявление ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю

<p>дальнейшей эксплуатации (с учетом акта о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию (АУПС и СОУЭ) от 01.02.2011 руководитель не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.</p>		
--	--	--

Заведующий МБДОУ детский сад № 11

комбинированного вида

ст. Новощербиновская



Т.В. Духина