

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление государственного пожарного надзора ГУ МЧС России

по Краснодарскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

Краснодарский край г.Краснодар ул.Дзержинского, 95/97, (861) 24-04-35
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского
района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Краснодарский край ст. Старощербиновская, ул. Мира, 5, (86151) 7-81-01
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 82 / 1 / 5
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад № 11 комбинированного вида муниципального образования Щер-
биновский район станица Новощербиновская

ИНН 2358006452 ОГРН 1032332474041

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора
Щербиновского района по пожарному надзору № 82

(наименование органа ГПН)

от «01» апреля 20 19 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин.
«19» апреля 20 19 г. по 13 ч. 00 мин. «25» апреля 20 19 г.
проведена проверка Дознавателем ОНД и ПР Щербиновского района

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору,

старшим лейтенантом вн. службы Абориным И.А. в помещении проведения
Новогодних торжеств МБДОУ ДС №11 КВ МО Щербиновский район ст. Ново-
щербиновская по адресу: Щербиновский район, ст. Новощербиновская, ул.
Димитрова 2

проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей Духиной Т.В.

(указывается должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На объекте защиты допускается частичная не укомплектованность пожарных кранов, согласно п. 57 правил противопожарного режима РФ.	(В нарушение п. 57 правил противопожарного режима в РФ.)	07.10.2019	

2	Пожарные шкафы, расположенные в детском саду выполнены из горючих материалов.	(В нарушение ч.4, ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».)	07.10.2019	
3	Объект не обеспечен средствами индивидуальной защиты людей при пожаре.	(В нарушение ст. 52, 55 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ Р 58202-2018).	07.10.2019	
4	В здании детского сада (литер А) помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещение № 55 (согл. тех. паспорта) и помещение № 54 (склад, согл. тех. паспорта) не отделены между собой противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости.	(В нарушение п.7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».)	07.10.2019	
5	Отсутствуют на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	(В нарушение п. 20 правил противопожарного режима в РФ.)	07.10.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


(подпись)

Дознаватель ОНДиПР Щербинов-
ского района
(должность государственного инспектора)

Аборин И.А.
(фамилия, инициалы)

« 25 » апреля 20 19 г.

Предписание для исполнения получил(а) :



Заведующая МБДОУ ДС № 11 КВ МО
Щербиновский район ст. Ново-
щербиновская
(должность)

Духина Т.В.
(фамилия, инициалы)

« 25 » апреля 20 19 г.