

Приложение
к приказу управления образования,
спорта и молодежной политики
администрации Тоншаевского муниципального
района

Нижегородской области
от 05 июля 2019 г. № 410 – од

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ Буреполомская СОШ



А.Е.Поткина
А.Е.Поткина
10 февраля 2022 г.

ОТЧЕТ

о проведенных в муниципальном общеобразовательном учреждении
«Буреполомская средняя школа»
контрольных мероприятий и их результатах
за 2021 отчетный год

Наименование органа государственной власти (государственного органа) органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах	Плановая выездная проверка проводилась в рамках проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства (313122070)	02.06.2021 – 11.06.2021	1.Площадка для контейнера не имела твердого водонепроницаемого покрытия. 2.Кратность дезинфекционной обработки санитарно-технического оборудования дважды в день не соблюдается. 3.У сотрудницы оздоровительного лагеря Мамаевой И.А. при устройстве на работу не пройдено	Нарушения устранены в течение проверки (Акт проверки от 11.06.2021 г. №21261818)

			<p>обследование на кишечные инфекции и брюшной тиф.</p> <p>4. Не представлены подтверждающие документы о проведении обследования технического состояния системы вентиляции.</p>	
<p>Главное управление МЧС России по Нижегородской области – отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Тоншаевскому району</p>	<p>Плановая выездная проверка; Проверка соблюдения требований пожарной безопасности</p>	<p>07.06.2021-30.06.2021</p>	<p>1. Чердак в здании школы п. Буреполом ул. Октябрьская, д. 8 не защищен системой АПС.</p> <p>2. Чердак в здании д/с п. Шерстки, пер. Школьный, д. 10 не защищен системой АПС.</p> <p>3. В МОУ Буреполомская СОШ не обеспечено наличие СИЗ органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.</p> <p>4. Огнетушители располагаются на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.</p> <p>5. Двери выхода из коридора 2 этажа на лестничную клетку не оборудованы приспособлением для их самозакрывания.</p> <p>6. В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется.</p> <p>(Предписание №20/1/1 от 29.06.2021)</p>	<p>Предписание рассмотрено, исполнено.</p>

<p>Федеральная служба по надзору в сфере транспорта – Приволжское МУГАДН</p>	<p>Плановая документарная проверка; выполнение лицензионных требований</p>	<p>09.06.2021-17.06.2021</p>	<p>1. Выявлены факты нарушения режима отдыха водителей. 2. Нарушаются требования обязательного прохождения предрейсового технического осмотра транспортных средств. (Предписание №79 от 17.06.2021)</p>	<p>Предписание рассмотрено, исполнено. Нарушения устранены (Акт проверки от 02.09.2021 г. №21261818)</p>
<p>Аудитор контрольно-счетной палаты Нижегородской области</p>	<p>Плановая документарная; контроль целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в 2020 году и истекшем периоде 2021 года на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих НОО в государственных и муниципальных образовательных организациях Нижегородской области.</p>	<p>16.12.2021-23.12.2021</p>	<p>Представление для принятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков (Представление №01-11/2162 от 29.12.2021)</p>	<p>Представление рассмотрено, исполнено.</p>