

МБОУ ООШ №29 п. Мирный.

1. Раковины для мытья рук в санузлах, и в холле школы не обеспечены горячей проточной водой.
2. Душевые при спортзале не оборудованы крючками для одежды и полотенцемылодержателями, фенами.
3. В санузлах при душевых нет мыла, бумажодержателей, ури.
4. На вентиляцию при спортзале отсутствует паспорт.
5. Не упорядочено хранение спортивного инвентаря, матов, хранятся беспорядочно-грязные.

МБОУ ООШ №33 п. Первомайский.

1. Раковины для мытья рук в санузлах, и в холле школы не обеспечены горячей проточной водой.
2. Начат ремонт спортзала!!!!
3. Площадка под мусорными контейнерами не отремонтирована.

МБОУ ООШ №37 х. им. Крикуна.

1. Раковины для мытья рук в санузлах, не обеспечены горячей проточной водой.
2. Душевые при спортзале не оборудованы крючками для одежды и полотенца, немылодержателей, фенов.
3. На вентиляцию при спортзале отсутствует паспорт.
4. Для хранения уборочного инвентаря в санузлах и технической комнате отсутствуют шкафы

МБОУ СОШ №9 х. Протичка.

1. Раковины для мытья рук в санузлах в здании школы и при спортзале, не обеспечены горячей проточной водой.
 2. При спортзале в раздевалках установлены два электронагревателя, которые должны обеспечить горячей проточной водой душевые, но ни кто из сотрудников школы не смог включить.
- Душевые по назначению не используются, не оборудованы крючками для одежды и полотенцемылодержателями, фенов.

МБОУ ООШ №3 х. Протоцкие.

1. Раковины для мытья рук в санузлах, не обеспечены горячей проточной водой.
2. В спортзале на стенах грибок, стены покрыты плесенью, пол местами прогнил-сквозная дыра торца зала!! Окна грязные.
4. Ограждение радиаторов при спортзале частично отсутствует, крепления изломаны.
3. Для хранения уборочного инвентаря в санузлах и технической комнате отсутствуют шкафы.
4. В раздевалке мальчиков с февраля месяца до настоящего времени отсутствует искусственное освещение(неисправно) дневного света в ней нет!!!
5. На вентиляцию при спортзале отсутствует паспорт.
6. Асфальтовое покрытие территории школы находится в крайне неудовлетворительном состоянии, в сплошных выбоинах.

МБОУ СОШ №28 ст. Чебургольская

1. На открывающихся фрамугах при спортзале, санузлах, раздевалках, отсутствуют москитные сетки.
2. Для хранения уборочного инвентаря в санузлах и технической комнате отсутствуют шкафы.
3. Душевые при спортзале не оборудованы крючками для одежды и полотенца, мылодержателями, фенами.

МБОУ СОШ №39 х. Трудобеликовский.

1. В санузлах при спортзале нет горячей проточной воды.