

**ПАСПОРТ**  
Общественное здание  
1. Информация об объекте

Наименование **БОУ СОШ № 38** (избирательный участок 12-44)  
Тип объекта **Учреждения среднего общего образования (школы)**  
Место нахождения (адрес) **Динской р-н, ст-ца Нововеличковская ул. Свердлова 32**  
Форма собственности объекта **Муниципальная**

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте **БОУ СОШ № 38**

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом **Правом оперативного управления**

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон:

Количество этажей здания **1**, этаж расположения объекта **1**

Комментарий: **согласованы мероприятия. Памятник культуры Охранное свидетельство от 30.11.2010г. № 148/2010**

Планировочная дата обследования: **05.2019**

Фактическая дата обследования: **08.05.2019**

Организация: **БОУ СОШ № 38**

Должность лица: **старший специалист 2 разряда**

ФИО: **Мотелева Ж.В.**, тел. **6-31-04**

**2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>**

Функциональные зоны /  
элементы объекта

Участки и территории	Категории инвалидов	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
<b>Вход на территорию</b>					
Высота порога или перенос у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
<b>Путь к входу в здание</b>					
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Наличие	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
<b>Вход</b>					
<b>Лестница на входе наружная</b>					
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Высота подьема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>					

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Соответствует
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Отсутствие
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Не соответствует
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Не соответствует
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Отсутствие
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется
<b>Входная площадка</b>				
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие
<b>Дверь входная наружная</b>				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует
Ширина пути движения в помещениях с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С *	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует
<b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)</b>				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	п. 5.2.9	Отсутствие
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	п. 5.2.15	Отсутствие
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.2.15	Отсутствие
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.10	Отсутствие *
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	п. 5.2.16	Не требуется
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	п. 5.2.10	Не требуется
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	п. 5.2.12	Наличие
<b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)</b>				
Высота одного подступа	К, О	не более 0,8 м.	п. 5.2.13	Отсутствие
Уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	п. 5.2.13	Отсутствие
Уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	п. 5.2.13	Отсутствие
Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.2.13	Отсутствие
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К, О	наличие	п. 5.2.15	Отсутствие
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 5.2.15	Отсутствие

Поручни вдоль обоек сторон пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 5.2.15	Отсутствие
Поручни вдоль обоек сторон пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 5.2.15	Отсутствие
Поручни вдоль обоек сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием)	К, О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.15	Отсутствие
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	п. 5.2.14	Отсутствие
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	п. 5.2.13	Отсутствие
<b>Зона оказания услуги</b>				
<b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	п. 7.1.7	Соответствует
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	п. 7.1.9	Соответствует
<b>Обслуживание в кабине</b>				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует
<b>Санитарно-гигиеническое помещение</b>				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Не соответствует
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Не соответствует
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие
<b>Средства информации</b>				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Отсутствие
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Отсутствие
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Отсутствие
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта

Степень доступности  
(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)

	К	О	С	Г	У
Участки и территории	+	+	+	+	+

Вход	-	-	-	+	-	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	-	-	-	-	#
Зона оказания услуги	+	#	-	#	-	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	#	-	#
Средства информации	-	-	#	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Объект доступен	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов					
	К	О	С	Г	Г	
Объект недоступен	X				X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	<p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, оборудовать: - вдоль обеих сторон марша пандуса;</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, оборудовать: - на высоте 0,9 м.;</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, оборудовать: - на высоте 0,7 м.;</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, оборудовать: - на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.;</p> <p>Снизить высоту порога входной двери наружной до 1,4 см. и менее</p>
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	<p>Ступени на внутренней лестнице в зону оказания услуги должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью</p> <p>Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м.</p> <p>Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями на высоте 90 см.</p> <p>Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать, завершающими поручнями длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. с не травмирующим завершением</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать с высотой одного подъема (марша) пандуса не более 0,8 м.</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать с уклоном марша пандуса не более 1/20 (5%)</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, при перепале высот пола на путях движения 0,2 м. и менее оборудовать с уклоном марша пандуса не более 1/10 (10%)</p> <p>В верхнем и нижнем окончании пандуса, дублирующего внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать горизонтальные площадки не менее 1,5 x 1,5 м.</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать поручнями вдоль обеих сторон марша пандуса</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать поручнями на высоте 0,7 м.</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать поручнями на высоте 0,9 м.</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать поручнями на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать завершающими горизонтальными завершениями длиннее марша пандуса на 0,3 м.</p> <p>Обустроить поверхность марша пандуса, дублирующего внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, и площадки перед ним различным цветом</p> <p>Обустроить подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги</p>
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	<p>Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных</p> <p>Установить знаки доступности кабин для инвалидов</p> <p>Обустроить кабинку санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 x 1,8 м.</p> <p>Обустроить кабинку санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м.</p> <p>В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.;</p>

<p>В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м. Установить опорные поручни, штанги Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом</p>	<p>Средства информации</p>
--	----------------------------

« 08 » 20 09 г.  
Дата составления Паспорта

*С. С. Сидорова*  
подпись

Должность лица, составившего Паспорт \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Кресло-коляска	шт.	1	
2	Опорные поручни	шт.	2	
3	Штанги	шт.	2	
4	Система тревожной сигнализации	шт.	1	
5	Средства информации	шт.	1	