

Статистика травматизма сторонних лиц 2020г. - 2021г.

филиал «Челябэнерго»:

За 2020 год количество НС 1 подросток погиб и 2 подростка пострадали.

В 2021 год количество НС пострадали 2 ребенка

Справочно:

2021 г.:

1. ЗЭС, Златоустовский РЭС, 04.06.2021 в ПО ЗЭС поступил запрос от следственного отдела г. Златоуст о предоставлении информации, в связи с произошедшей 18.05.2021 попыткой суицида Трякшиным В.В., 2004 года рождения, на линии электропередачи, проходящей по ул. Земскова 6 (ВЛ 35 Таганай - Железнодорожная 1,2, опора № 10). В указанную дату фактов отключений и работы устройств релейной защиты и автоматики на указанных ВЛ не зафиксировано. Информации о произошедшем в адрес ПО ЗЭС до 04.06.2021 не поступало.

Пострадавший: Трякшин В.В., 2004 г. рождения, сочетанная кататравма, ЗЧМТ, ушиб головного мозга, ушибленная рана теменной области слева. Ушибленная рана левой подчелюстной области, закрытый перелом 8, 9, 10 рёбер справа. Гемопневмоторакс справа. Ушибы, ссадины груди справа, закрытый перелом поперечных отростков 2-4 позвонков слева. Тупая травма живота. Электроожог левого предплечья и кисти, левой коленной области. На момент расследования находился в Челябинской клинической больнице в искусственной коме.

Случай тяжёлый.

2. ЦЭС, Еманжелинский РЭС, 12.06.2021 в 13:02 отключилась ВЛ 110 кВ Исаково-Коркино 2 ц. с отпайками от ДФЗ с успешным АПВ. На отпайке ПС Октябрьская ВЛ 110 кВ Исаково-Коркино 2 ц. в пролете опор № 29-30, на дамбе, проходящей по озеру Рыбное попал под напряжение и погиб Кудрявцев Аркадий Сергеевич 12.01.1981 г.р. При осуществлении рыбной ловли Кудрявцев А.С. допустил приближение углепластикового удилица

к нижнему проводу отпайки ПС Октябрьская ВЛ 110 кВ Исаково-Коркино 2 ц. и был поражен действием электрического тока.

Вместе с Кудрявцевым А.С. попали под напряжение находившиеся вблизи него Кудрявцев Андрей Сергеевич 29.11.1977г.р. (получил 90% ожогов, умер в больнице 18.06.2021 г.) и Кудрявцев Дмитрий Аркадьевич 29.05.2014 г.р. (получил 3% ожогов, выписан)

На всех опорах имеются плакаты и знаки безопасности, проход и проезд по дамбе закрыт запертым на замок шлагбаумом.

Случай групповой со смертельным и легким исходом.

3. ЦЭС, Сосновский РЭС, 14.08.2021 в 18:16 диспетчеру ОДГ Сосновского РЭС поступила информация о том, что в д. Казанцево по адресу Ворошилова д. 60 попал под напряжение мальчик 11-ти лет. Пострадавший Бураков И.В. намеренно (со слов очевидцев) дотягиваясь углепластиковым удилищем до провода попал под напряжением в пролете опор № 143-144 ВЛ 10 кВ №24 от ПС Заварухино. На опорах № 143, 144 знаки безопасности имеются, на опоре 143 ближайшей к пруду установлен плакат «Внимание! Охранный зона. Рыбалка запрещена.». Измеренный в пролете опор № 143-144 габарит нижнего провода отпайки ВЛ 10 кВ №24 от ПС Заварухино до поверхности земли составил 7,13 м.

Случай легкий.

2020 г.:

НС – 3, пострадавших – 4, смертельный – 2, тяжелый – 1, легкий – 1.

Справочно:

1.ПО ЗЭС, Миасский РЭС, 28.05.2020 в 11:40 отключалась с успешным АПВ ВЛ 110 кВ Миасс – Тургояк I цепь с отпайками в городе Миасс, в районе Поликарповского пруда, в пролете опор 36-37 ВЛ 110кВ Миасс-Тургояк 1ц. при движении по тропинке вдоль реки Миасс двое подростков 2005г.р. Коптелов Александр Сергеевич и Шляхтин Никита Денисович приблизились на недопустимое расстояние к нижнему проводу ВЛ 110кВ углепластиковое удилище и получили термические ожоги. Местными жителями вызвана скорая помощь. Пострадавшие отправлены в больницу. На пересечении ВЛ 110кВ с рекой, в месте

подхода к чистой воде, где возможна рыбалка, установлен плакат о запрете рыбной ловли.

По данному факту организована работа комиссии. Обстоятельства происшествия расследуются.

Состояние пострадавших:

Коптелов А.С, термические ожоги 3 степени, 50%, переведен из г. Миасс в ГКБ № 6 (ожоговый центр) в г. Челябинск.

Шляхтин Н.Д. – термический ожог 1 и 2 степени, лица, шеи, левой кисти, правого голеностопа общая площадь ожогов 2 %, отпущен домой.

Случай групповой с тяжёлыми легким исходом.

2. 19.06.2020 в 20:27 по оперативно-информационному комплексу (далее ОИК) выпал блинкер «земля в сети 10 кВ» на ПС 110/35/10 кВ Касли. В 20:28 по ОИК на ПС 110/35/10 кВ Касли отключился от МТЗ ф.20 Хлебозавод. 20:35 по сообщению от диспетчера ЕДДС г. Касли диспетчеру ОДГ Каслинского РЭС Шахматову Е.С. поступила информация о том, что в ТП-42 «Школа 27» попал под напряжение ребенок, вызвана бригада скорой помощи.

Пострадавший Фомичев Макар Сергеевич 2011 г.р.(9 лет) во время игры в прятки с друзьями, проник внутрь взломанного неустановленными лицами РУ-10 кВ ТП-42 «Школа 27» и приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям ячейки ВН-10 кВ Т-2 и получил электротравму, термические ожоги III степени верхних и нижних конечностей, туловища, половых органов (приблизительно 40% ожогов поверхности тела), открытый вывих правой кисти.

20.06.2020г. около 3 часов утра местного времени пострадавший был отправлен из районной больницы г. Касли на автомобиле реанимации в ожоговый центр г. Челябинска.

Вечером 21.06.2020г., от полученных травм пострадавший скончался в МБУЗ ГКБ №6 г. Челябинска.

Случай смертельный.