

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску
г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а Телефон (3512) 791-29-64, 791-75-11

Предписание № 460/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) №7 г. Челябинска (далее по тексту сокращенно – МБОУ «С(К)ОШ №7 г. Челябинска»)
(полное наименование юр. лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение: Распоряжения начальника ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Окорокова А.В. № 460 от 24.03.2021

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с 17.05.2021 с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.- 2 часа 00 мин.

31.05.2021 с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.- 1 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 3 часа 00 мин.

проведена плановая выездная проверка

Бычковым Александром Валерьевичем - государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору - инспектором ОНДиПР по городу Челябинску

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

объекта защиты эксплуатируемого МБОУ «С(К)ОШ №7 г. Челябинска»

по адресу г. Челябинск, ул. Береговая, 99

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Штепа С.А. – директор МБОУ «С(К)ОШ №7 г. Челябинска»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное) |
|-------|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Руководитель не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 СИЗОД на каждого дежурного. (Фактически фонарь и СИЗОД отсутствует). | Осн: п. 30 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации». | 01.06.2022 | |
| 2 | Аварийное освещение на лестничной клетке 2-го этажа находится в нерабочем состоянии. | Осн: ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 91 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 13.14.12 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». | 01.06.2022 | |
| 3 | Выход на лестничную клетку на 1-м этаже не оборудован дверью с приспособлением для | Осн: п. 4.4.6 свода правил 1.13130.2020 «Системы | | |

| | | | | |
|---|---|--|------------|--|
| | самозакрывания и с уплотнением в притворах. | противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». | 01.06.2022 | |
| 4 | Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещение серверной на 1-м этаже. (Название помещения по техническому паспорту «Помещение №35») | Осн: ст. 1, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 свода правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». | 01.06.2022 | |
| 5 | На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (отсутствует проектная документация на АПС и СОУЭ, а также результаты пусконаладочных испытаний указанных систем). | Осн.: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479. | 01.06.2022 | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНДиПР по городу Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24а или начальнику УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области по адресу: г. Челябинск ул. Пушкина, 68, в течение 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 644 от 30.11.2016).

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе в трехмесячный срок обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Государственный инспектор г. Челябинска по пожарному надзору
«31» мая 2021 г.

М.Л.П.

(подпись)

Бычков А.В.

Предписание для исполнения получил:

«31» мая 2021 г.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

