



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю УНД и ПР ГУ МЧС России
по Краснодарскому краю ОНД и ПР Туапсинского района

г. Туапсе ул. Маршала Жукова. 30 тел/факс: 2-82-01, 2-67-01.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 8(861) 268-64-40, телефон доверия Южного регионального центра 8(863) 240-66-10

Предписания № 61/1/3
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 6 «Росинка» с.
Георгиевское муниципального образования Туапсинский район

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Туапсинского района по пожарному надзору № 61 от « 25 » февраля 2019 года Ишутина А.В.

(наименование органа ОНД)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» « 06 » марта 2019 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Туапсинского района по пожарному надзору Гамалян Натальей Юрьевной Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 6 «Росинка» с. Георгиевское муниципального образования Туапсинский район.

расположенного по адресам: 352822, Краснодарский край. Туапсинский район. село Георгиевское, переулок Лукьянченко. 2

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 6 «Росинка» с. Георгиевское муниципального образования Туапсинский район Девяткиной Мариной Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр едп иса ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На первом и втором этажах основного здания детского сада в лестничных клетках двери не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. от 03.07.2016) ст.4, ч.2, ч.3; ст.6, ч.1. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятые Постановлением Минстроя РФ от	18.12.2019	

