

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА

« АГРАФЕНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
(МБОУ «Аграфеновская СОШ»)
346573 ул. Просвещения,5
сл. Аграфеновка
тел.:8(863)40 25-5-21
E-mail: mboy-agrafenovka@mail.ru
ОКПО 49806312, ОГРН1026101549803,
ИНН/КПП6130004222/6130001001
№ 29 от 14.08.2018

Начальнику территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской
области в г.Новошахтинске,
Мясниковском, Родионово-
Несветайском районах
Кириленко Н.Н.

Отчет

*об исполнении предписания территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Новошахтинске,
Мясниковском и Родионово- Несветайском районах.*

Направляю Вам информацию об исполнении предписания № 155 от 23.08.2016г., выданного Роспотребнадзором муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Родионово-Несветайского района « Аграфеновская.СОШ».

№п/п	Нарушения	Срок исполнения по предписанию	Устранение нарушения (по факту)
1	Не проведен капитальный ремонт (замена) отопления	20.08.2018г	Проведен капитальный ремонт системы отопления.
2	Не обеспечена замена оконных рам	20.08.2018	Произведена замена оконных рам
3	Не обеспечены умывальные раковины перед столовой горячей проточной водой	20.08.2018	Умывальные раковины обеспечены горячей проточной водой.
4	Классные доски не обеспечены софитами. (предписание № 209 от 16.12.2015)	20.08.18	В классных комнатах установлено местное освещение - софиты.
5	Помещения начальных классов, кабинеты физики и химии не обеспечены раковинами с подводкой	20.08.2018	Данный пункт предписания не исполнен т.к. требует денежных вложений. При наличии денежных средств

воды для соблюдения правил личной гигиены. (предписание № 209 от 16.12.2015)	вопрос будет решен. В данный момент в кабинетах установлены умывальники.
--	--

Директор
документов



Будникова Н.Б.