

ПАСПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование **МБУ "Культурно- досуговый центр" с.Красносельское и библиотека**
 Тип объекта **Дома культуры**
 Место нахождения (адрес) **Динской р-н с. Красносельское ул. Ленина 1Д**
 Форма собственности объекта **Муниципальная**
 (федеральная, городская, муниципальная, государственная)
 Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте **МБУ "Культурно-досуговый центр" с.Красносельское и библиотека**
 (собственник, арендатор, наименование юр. лица, предприниматель, ИПН, телефон и т.д.)
 Основание для пользования объектом **Право оперативного управления**
 (собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:
 Телефон:
 Количество этажей здания **1**, этаж расположения объекта **1**
 Коментарий: **согласованы меры, обеспечивающие доступность объекта и услуг для инвалидов с общественной организацией инвалидов 2022 года**

Плановая дата обследования: **09.2019**
 Фактическая дата обследования: **18.09.2019**
 Организация: **управление социальной защиты населения в Динском районе**
 Должность лица: **старший специалист 2 разряда**
 ФИО: **Мозелева Ж.В. тел. 6-31-04**

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Вход	Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
	Пандус, дуб. поручений наружную лестницу на входе					
	Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует	
	Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Соответствует	
	Свободная зона в верхнем и нижнем оконечиях пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
	Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Соответствует	
	Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
	Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
	Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
	Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
	Польемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	
	Входная площадка					
	Размер входной площадки (при открытии двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0' или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
	Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
	Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
	Дверь входная наружная					

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует
Конструкция маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Не соответствует
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Не требуется
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Не требуется
Зона оказания услуги				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	п. 7.1.7	Соответствует
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	п. 7.1.9	Соответствует
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1.	Соответствует
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м, с дублированием рельефными знаками	У, К, С, Г	наличие	п. 5.5.8	Соответствует
Знаки и указатели в зонах движения в залых помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Соответствует
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Соответствует

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	У
Участки и территории	#	#	#	#	#
Вход	+	+	+	+	+
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	#	#	#	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#	#
Средства информации	+	#	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (пужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
	К	О	С	Г	У
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект недоступен	X				

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	На пути движения перепады высот более 1,4 см.
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

« 18 » 09 2019 г.
Дата составления Паспорта

_____ подпись _____
ФИО

Должность лица, составившего Паспорт