

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Московской области

(наименование территориального органа МЧС России)

тел. 8-499-668-17-30, г. Химки, Новокуркинское шоссе, д. 34

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Раменскому району Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС по Московской области

(наименование органа государственного надзора)

тел. 8-(977)-543-82-67, г. Раменское, ул. Вокзальная д. 13,

(указывается адрес места нахождения органа надзора, номер телефона, электронный адрес)

Московская область, г. Бронницы

(место составления акта)

« 21 » июня 20 19 г.

(дата составления акта)

12 часов 00 минут

**Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 471

По адресу/ адресам: Московская область, г. Бронницы, ул. Пионерский переулок, д. 27

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от «28» мая 2019 г. № 471 главного государственного инспектора
Раменского района по пожарному надзору подполковника внутренней службы Д.Ю.
Тихомолова

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **плановая/выездная** проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**Муниципального учреждения дополнительного образования «Бронницкая детская школа
искусств»**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«11» июня 2019г. с 11 часов 00 минут по 13 часов 00 минут. Продолжительность два часа

«21» июня 2019г. с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут. Продолжительность один час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 3 часа

Акт составлен: **Отделом надзорной деятельности по Раменскому району Главного
управления МЧС России по Московской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор Спадерова
Елена Геннадьевна 28.05.2019 года в 12 часов 30 минут

(заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки органом прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: **Начальник отделения надзорной деятельности по г. Бронницы
ОНД по Раменскому району – государственный инспектор Раменского района по пожарному
надзору капитан внутренней службы Сидоркин Е.Ю.**

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (-их) проверку, в случае привлечения к участию в
проверке экспертов, экспертных организация, указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности(в случае, если
имеется) экспертов и (или) экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: **директор Спадерова Елена Геннадьевна**

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены |
|-------|---|--|
| 1. | Допускается отделка пола на путях эвакуации второго этажа горючими материалами | ст. 46 п.1 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; СП 1.13130.2009 п. 4.3.2 |
| 2. | Отсутствуют шкафы для размещения пожарных кранов и оборудования | ППР РФ п. 57 |
| 3. | Здание не обеспечено требуемым количеством огнетушителей | ППР РФ раздел XIX |
| 4. | Отсутствует ИПР у запасного выхода второго этажа, а так же у запасного выхода из актового зала | ст. 46 п.1 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; СП 5.13130.2009 п. 13.13.2 |
| 5. | Допускается размещение пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 метров от светильников | ст. 46 п.1 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 |
| 6. | Руководитель организации не прошел обучение по программе пожарно-технического минимума | ППР РФ п. 3 |
| 7. | На объекте защиты не разработана декларация пожарной безопасности | Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст. 64 |
| 8. | Не проводились испытания по проверке качества огнезащитной обработки деревянных строительных конструкций кровли | ППР РФ п. 21 |
| 9. | Не проводилась проверка внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу | ППР РФ п. 55 |
| 10. | Планы эвакуации людей при пожаре разработаны не в соответствии с ГОСТ | ППР РФ п. 7; ГОСТ Р 12.2.143.2009 |
| 11. | Двери лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнителями в притворах | ст. 46 п.1 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7 |
| 12. | В организации не согласованы специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности. | ст.25 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ; п. 3 ППР РФ; п. 4, п. 6, п.40, п. 51, п. 53 Приказа МЧС России № 645 от 12.12.2007 года |
| 13. | Не проводилась обработка огнезащитным составом сценической коробки и сценического оформления | ППР РФ п. 108 |
| 14. | На объекте не разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности | ППР РФ п. 2 |

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **нет**



Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: Начальник отделения надзорной деятельности по г. Бронницы ОНД по Раменскому району – государственный инспектор Раменского района по пожарному надзору капитан внутренней службы Сидоркин Е.Ю.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____
директор Спадерова Елена Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21» июня 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)