

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БРОННИЦКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»**

140170, Московская область, г. Бронницы,
переулок Пионерский, д. 27
тел./ факс: 8(496) 46-65-154
e-mail: brondshi@yandex.ru

ИСХ. № 12
20.07.2020г.

Отчет по выполнению предписания №471/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального учреждения дополнительного образования
«Бронницкая детская школа искусств»

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Раменского района по пожарному надзору Д.Ю.Тихомолова от «28» мая 2019 года №471, ст. 6 ФЗ от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «11» июня 2019 года с 11 часов 00 минут по 13 часов 00 минут, «21» июня 2019 года с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут, государственным инспектором Раменского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Сидоркиным Евгением Юрьевичем проведена (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты муниципального учреждения дополнительного образования «Бронницкая детская школа искусств» (далее – МУДО «БДШИ»), осуществляющего деятельность по адресу: Московская область, г. Бронницы, переулок Пионерский, д.27 обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии директора МУДО «БДШИ» Спандеровой Елены Геннадьевны.

В соответствии с ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п.п.	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения обязательно го требования пожарной безопасност и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Допускается отделка пола на путях эвакуации второго этажа горючими материалами	ст.46 п.1 ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. №184-ФЗ; СП 1.13130.2009. п.4.3.2	20.04.2020г.	Выполнено

Вх.№	848
лист	22
д	07
г.	2020
Отдел надзорной деятельности по Раменскому району ГУ МЧС России	

13.	Не проводилась обработка огнезащитным составом сценической коробки и сценического оформления	ППР РФ п.108	20.04.2020г.	В плане-графике на 2021г.
14.	На объекте не разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности	ППР РФ п.2	20.04.2020г.	Выполнено

И.о.директора МУДО «БДШ



Романова Е.А.