

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан**

ул. Р.Зорге, д. 58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054

тел/факс (347)2487217/2299099/2487316, сайт <http://02.rospotrebnadzor.ru>,

электронная почта: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа №97 городского
округа город Уфа Республики Башкортостан ИНН: 0276040184**

450096, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Шафиева, д.31 к.2

юридического лица, индивидуального предпринимателя наименование
Ф.И.О, адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя

ПРЕДПИСАНИЕ № 07- 243

от 22 ноября 2022 г.

МАОУ Школа №97
место выдачи

Выдано на основании акта по результатам контрольного (надзорного) мероприятия от "22" ноября 2022 г N 02-00-07/1415-ВП и выявленных нарушений обязательных требований.

На основании пункта 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", статьи 17, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), выдаю Вам **предписание:**

указать нормы законодательства, которые нарушены, требования, подлежащие выполнению в целях устранения

допущенного нарушения законодательства

1. Перед обеденным установить достаточное количество умывальников, согласно нормативу 1 умывальник на 20 посадочных мест, табл. 6.4 главы VI СанПиН 1.2.3685-21.
2. Осуществлять текущий контроль за надлежащим содержанием помещений пищеблока. В складском помещении пищеблока для хранения сыпучих продуктов выполнить отделку дверного косяка, восстановить отделку потолка в горячем цехе, стены в загрузочном помещении материалами допускающими проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Представить документированную информацию, подтверждающую выполнение настоящего предписания

указать перечень документированной информации, подлежащей представлению в орган, выдавший предписание, в качестве

Срок(и) выполнения настоящего предписания: до 01.09.2023 г.

подтверждения выполнения требований предписания, указать обязательные мероприятия и срок их исполнения

В случае несогласия с настоящим предписанием, оно может быть обжаловано в порядке, установленном статьями 39-43 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

О выполнение настоящего предписания прошу письменно уведомить Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в срок до «01» сентября 2023 г

Должностное лицо Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Республике Башкортостан

Главный специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене детей
и подростков

должность, наименование отдела

Шакирова Ф.Ф.



подпись

расшифровка подписи

Один экземпляр предписания получил: 22.11.2022 г исполняющая обязанности директора
МАОУ Школа №97 Окунева Алена Анатольевна



дата

подпись

расшифровка подписи