

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр культуры и досуга Отрядо-Ольгинского сельского поселения

Тип объекта Дома культуры

Место нахождения (адрес) Гулькевичский р-н с. Отрядо-Ольгинское ул. Красная 37

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Муниципальное казенное учреждение культуры

«Центр культуры и досуга Отрядо-Ольгинского сельского поселения»

(собственник, арендатор, наименование тор. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование тор. лица, предпринимателя)

ИНН: 2329014699

Телефон: 93-2-30

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий: Приняты и согласованы меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов

Плановая дата обследования: 03.2020

Фактическая дата обследования: 24.03.2020

Организация: МКУК «Центр культуры и досуга Отрядо-Ольгинского сельского поселения»

Должность лица: Директор

ФИО: Меркель А.С.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Автостоянка					
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1)	п. 4.2.1	Отсутствие	
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6	Отсутствие	
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	п. 4.2.2	Не соответствует	
Обозначение места специальным знаком (на поверхности покрытия стоянки)	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	Отсутствие	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Обозначение места специальным знаком (на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.)	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	Отсутствие	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (ширина)	К	не менее 1,0 м	рис. Д.5	Не соответствует	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (уклон)	К	не более 10%	п. 4.1.8	Не соответствует	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (перепад высот в месте съезда)	К	не более 1,5 см.	п. 4.1.8	Не соответствует	
Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Отсутствие	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Вход					
Входная площадка					
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Не требуется	

Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
Дверь входная наружная					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Тамбур (глубина x ширина)					
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.1.7; рис. Д.10	Не соответствует	
Дверь входная внутренняя					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Высота порогов или перепад	К	не более	п. 5.2.4	Не	

Высот		1,4 см.		соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)					
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	п. 5.2.9	Наличие	
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	п. 5.2.15	Отсутствие	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.2.15	Отсутствие	
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.10	Не соответствует	
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	п. 5.2.16	Отсутствие	
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	п. 5.2.10	Отсутствие	
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	п. 5.2.12	Отсутствие	
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	

Контрастная маркировка прозрачных пологов дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	Двери деревянные
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					
Габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	п. 5.2.18	Отсутствие	
Ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	п. 5.2.18	Отсутствие	
Тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008	Отсутствие	
Тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	п. 5.2.20	Отсутствие	
Напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.	С	наличие	п. 5.2.20	Отсутствие	
Зона оказания услуги					
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.					Зрительный зал не функционирует ввиду аварийного состояния
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	п. 7.1.7	Не соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Не соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Не соответствует	

Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Обслуживание в кабине					
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Не соответствует	
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Не соответствует	
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует	

Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазами	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Отсутствие	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	С, Г, У, К	наличие	п. 5.5.8	Отсутствие	
Знаки и указатели в зонах движения в залжных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Не соответствует	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Отсутствие	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Отсутствие	

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень Доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	Г
Участки и территории	-	-	-	-	-
Вход	-	+	-	-	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	-	-	-	#
Зона оказания услуги	-	-	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	#	#
Средства информации	-	#	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Объект	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
		К	О	С	Г	Г
Объект доступен *	X *	X *	X *	X *	X *	X *
Объект недоступен						

* Объект доступен с учётом мер, удовлетворяющих минимальные потребности инвалидов

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	<p>При проведении реконструкции или капитального ремонта здания выполнить следующие виды работ: на автостоянке выделить не менее 10% мест (не менее 1) для транспорта инвалидов</p> <p>Выделить специализированные места размером 6,0 x 3,6 м. для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках</p> <p>Выделить места для транспорта инвалидов на расстоянии не более 50 м. от входа</p> <p>Разметку на поверхности покрытия стоянки оборудовать в соответствии с требованиями п. 4.2.1 и рис. Д.6 СП 59.13330.2012</p>

	<p>Обозначить места для специального автотранспорта инвалидов на вертикальной поверхности на высоте не менее 1,5 м.</p> <p>Обустроить съезд (заезд) с тротуара на парковку шириной не менее 1,0 м.</p> <p>Обустроить съезд (заезд) с тротуара на парковку уклоном не более 10%</p> <p>Обустроить перепад высоты съезда (заезда) с тротуара на парковку не более 1,5 см.</p> <p>Установить указатели направления движения для инвалидов</p> <p>Обустроить тамбур не менее 1,5 х 1,5 м.</p>
<p>Вход</p>	<p>На пути движения перепалды высот должны быть не более 1,4 см.</p> <p>Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине отражения марша лестницы на высоте 0,9 м., если это не будет противоречить требованиям пожарной безопасности</p> <p>Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями на высоте 90 см.</p> <p>Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать завершающими поручнями длиной марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. с не травмирующим завершением</p> <p>На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил</p> <p>На внутренней лестнице в зону оказания услуги на расстоянии за 60 см. перед лестницей вверху и внизу разместить напольные тактильные предупреждающие указатели</p> <p>На внутренней лестнице в зону оказания услуги следует применять различный цвет ступеней и площадок перед ними</p> <p>Обустроить входную дверь в зону оказания услуги с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м.</p> <p>Устранить порог входной двери в зону оказания услуги, превышающий 1,4 см.</p> <p>Установить кабину лифта с габаритами кабины не менее 1,5 х 1,7 м. или получить техническое заключение о невозможности установки лифта в данном здании</p> <p>Установить кабину лифта с шириной дверного проема (в свету) не менее 0,95 м.</p> <p>Кнопки управления лифта оснастить тактильными средствами информации</p> <p>Установить тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта</p> <p>Нанести цифровые контрастные обозначения этажей напротив выхода у лифта на всех этажах</p>
<p>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</p>	

Зона оказания услуги	<p>Обеспечить в зале не менее 1% мест для инвалидов-колясочников</p> <p>Оборудовать в зале места для инвалидов-колясочников: - при доступе сбоку размером 0,55 x 0,85 м.</p> <p>Оборудовать в зале места для инвалидов-колясочников: - при доступе спереди или сзади размером 1,25 x 0,85 м.</p> <p>Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м.</p> <p>Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных</p> <p>Установить знаки доступности кабины для инвалидов</p> <p>Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 x 1,8 м.</p> <p>Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м.</p>
Санитарно-гигиеническое помещение	<p>В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.;</p> <p>В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м.</p> <p>Установить опорные поручни, штанги</p> <p>Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом</p> <p>Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения</p> <p>Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания</p> <p>Установить знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте от 1,5 м. до 4,5 м.</p> <p>Установить речевой информатор</p> <p>Установить световые текстовые табло для вывода оперативной информации</p>
Средства информации	

«24» марта 2020 г.

Дата составления Паспорта

Специалист-эксперт отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения УСЗН в Гублякевичском районе

Должность, лица, составившего Паспорт



подпись

С.А. Братчиков
Ф.И.О.