

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 342 г. Челябинска»**

Отчет о выполнении предписаний контролирующих органов

Предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 242/1/1 от 15.03.2021 г.

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
1	2	3	4	5
1	Из групповой ячейки № 4 отсутствует второй эвакуационный выход, удовлетворяющий требованиям ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (фактически эвакуация организована по наружной пожарной лестнице нижняя ступень которой расположена на расстоянии 1м. 15см. от поверхности земли, что ставит под угрозу безопасность эвакуации людей из здания).	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ. п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее по тексту - СП 1.13130.2020).	01.11.2021	<i>Выполнено</i>
2	Отсутствует регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности, утвержденный руководителем организации (регламент не представлен).	Осн.: п. 54 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;	01.11.2021	<i>Выполнено</i>

Заведующий МБДОУ  
«ДС № 342 г. Челябинска»

В.О. Пайгозина