

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску
г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а Телефон (3512) 791-29-64, 791-75-11

Предписание № 242/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 342 г. Челябинска»
(далее по тексту сокращенно – МБДОУ «ДС № 342 г. Челябинска»)

(полное наименование юр. лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение: Распоряжения начальника ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Окоорокова А.В. № 242 от 15.02.2021 года

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с - Обследование объекта защиты (визуальный осмотр), используемого (эксплуатируемого) МБДОУ «ДС №342 г. Челябинска»:

09.03.2021 года с 11ч. 00мин. до 12ч. 30мин. - 1 час 30 минут:

- Рассмотрение документов и иной информации о деятельности МБДОУ «ДС №342 г. Челябинска»:

15.03.2021 года с 11ч. 00мин. до 12ч. 30мин. - 1 час 30 минут:

15.03.2021 года с 14ч. 30мин. до 15ч. 00мин. - 0 часов 30 минут:

- Опрос и получение объяснений:-

Общая продолжительность проверки: 3 часа 30 минут.

проведена плановая выездная проверка

старшим инспектором ОНДиПР по городу Челябинску капитаном внутренней службы Бондаренко Кристиной Дмитриевной - государственным инспектором г. Челябинска по пожарному надзору.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(-их) проверку,

объекта защиты эксплуатируемого МБДОУ «ДС № 342 г. Челябинска»

по адресу г. Челябинск ул. Куйбышева, 31А

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Пайгозиной В.О. – заведующий МБДОУ «ДС №342 г. Челябинска».

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
1	Из групповой ячейки № 4 отсутствует второй эвакуационный выход, удовлетворяющий требованиям ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (фактически эвакуация организована по наружной пожарной лестнице нижняя ступень которой расположена на расстоянии 1м. 15см. от поверхности земли, что ставит под угрозу безопасность эвакуации людей из здания).	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ. п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее по тексту - СП 1.13130.2020).	01.11.2021	
2	Отсутствует регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности, утвержденный руководителем организации (регламент не представлен).	Осн.: п. 54 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;	01.11.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНДиПР по городу Челябинску по адресу: г.Челябинск ул. Тагильская, 24а или начальнику УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области по адресу: г.Челябинск ул. Пушкина, 68, в течение 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 644 от 30.11.2016.).

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе в трехмесячный срок обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДиПР по городу Челябинску
государственный инспектор г. Челябинска по пожарному надзору

«15» марта 2021 г.

М.Л.П.

(подпись).

Бондаренко К.Д.

Предписание для исполнения получил:

✓ завершил
«15» 03 2021 г.

Таур
(подпись)

Во Даморше
(должность, фамилия, инициалы)

Единый телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области 8(351) 239-99-99