



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. ЗВЕРЕВО

ул. Макаренко, 13,
Сайт: www.61.mchs.gov.ru

г. Зверево, 346311
E-mail: 105gpn_rnd@mail.ru

Тел. (86355) 4-10-01
Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

«31» января 2022 г., 16 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Зверево Ростовской области

(место составления акта)

Акт выездной проверки №1

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением №1 от 17.01.2022 Главного государственного инспектора г. Зверево по пожарному надзору - начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по г. Зверево управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Иосифова Г.С., № 61220061000200818830;

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг: 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Главным государственным инспектором г. Зверево по пожарному надзору - начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по г. Зверево управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы Иосифовым Г.С.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "АЛЕНУШКА"

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 346311, Ростовская область, г.Зверево, ул. Космонавтов, 26

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ

Иосифов Иосифов М.В.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "АЛЕНУШКА" (далее – МБДОУ «Детский сад» №2 «Алёнушка»); ИНН 6146002534, адрес организации: 346311, Ростовская область, г.Зверево, ул. Космонавтов, 26

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «18» января 2022 г., 16 час. 30 мин.

по «31» января 2022 г., 16 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ... (не приостанавливалось).

с «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

по «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

27.01.2022 с 11 час. 15 мин. по 12 час. 45 мин. Продолжительность 1 час. 30 мин.

31.01.2022 с 12 час. 30 мин. по 13 час.00 мин. Продолжительность 0 час. 30 мин.

31.01.2022 с 15 час. 30 мин. по 16 час.00 мин. Продолжительность 0 час. 30 мин.

Общий срок взаимодействия - 2 рабочих дня, 2 часа 30 минут.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

27.01.2022 с 11 час. 15 мин. по 12 час. 45 мин. Продолжительность 1 час. 30 мин.

31.01.2022 с 12 час. 30 мин. по 13 час.00 мин. Продолжительность 0 час. 30 мин.

31.01.2022 с 15 час. 30 мин. по 16 час.00 мин. Продолжительность 0 час. 30 мин.

по месту: 346311, Ростовская область, г.Зверево, ул. Космонавтов, 26

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: не составлялись

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: не составлялись

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: документы по обеспечению пожарной безопасности (приказы, журналы, инструкции и т.п.)

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

Михаил Иванович М.В.

12. По результатам выездной проверки установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	На объекте защиты на 1-м этаже на пути эвакуации из восточной лестничной клетки через тамбур во двор размещается мебель и различные изделия и т.п.	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме») (далее – ППР) пп. «б» п.27);	Юридическое лицо - МБДОУ «Детский сад» №2 «Алёнушка»; Должностное лицо - Заведующий Иванова Марина Валерьевна
2.	На объекте защиты выходы из помещений групп «Теремок», «Ягодка», «Сказки», «Цветочный городок» на лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания	(ППР п.14; ч.2 ст.4, ч. 1 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.4.6);	Юридическое лицо - МБДОУ «Детский сад» №2 «Алёнушка»; Должностное лицо - Заведующий Иванова Марина Валерьевна
3.	На объекте защиты на 2-м этаже в коридоре у методического помещения и музыкального зала покрытие пола выполнено из материала (линолеум), где не подтвержден необходимый класс материала, отсутствуют подтверждающие документы	(ч. 6 ст. 134 табл. №28 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	Юридическое лицо - МБДОУ «Детский сад» №2 «Алёнушка»; Должностное лицо - Заведующий Иванова Марина Валерьевна
4.	На объекте защиты на 2-м этаже в музыкальном зале покрытие пола выполнено из материала (линолеум, краска), где не подтвержден необходимый класс материала, отсутствуют подтверждающие документы	(ч. 6 ст. 134 табл. №29 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	Юридическое лицо - МБДОУ «Детский сад» №2 «Алёнушка»; Должностное лицо - Заведующий Иванова Марина Валерьевна
5.	На объекте защиты в лестничных клетках покрытие пола и ступеней	(ч. 6 ст. 134 табл. №28 Федерального закона от	Юридическое лицо - МБДОУ

Михаил Иванович М.В.

	выполнено из материала (масляная краска), где не подтвержден необходимый класс материала, отсутствуют подтверждающие документы	22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	«Детский сад» №2 «Алёнушка»; Должностное лицо - Заведующий Иванова Марина Валерьевна
6.	На объекте защиты на пути эвакуации из зоны групп «Дружная семейка» и «Колобки» через лестничную клетку двери открываются не по направлению выхода из здания	(ППР пп. «д» п.27)	Юридическое лицо - МБДОУ «Детский сад» №2 «Алёнушка»; Должностное лицо - Заведующий Иванова Марина Валерьевна
7.	На объекте защиты в коридоре на 1-м этаже на пути эвакуации из групп «Дружная семейка» и «Колобки» покрытие пола выполнено из материала (линолеум), где не подтвержден необходимый класс материала, отсутствуют подтверждающие документы	(ч. 6 ст. 134 табл. №28 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	Юридическое лицо - МБДОУ «Детский сад» №2 «Алёнушка»; Должностное лицо - Заведующий Иванова Марина Валерьевна
8.	На объектах защиты помещения складского строения не оборудованы извещателями системы автоматической установки пожарной сигнализации	(ч. 1 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 110-03 п.4, п.14 табл.1 п.9);	Юридическое лицо - МБДОУ «Детский сад» №2 «Алёнушка»; Должностное лицо - Заведующий Иванова Марина Валерьевна
9.	На объекте защиты для помещений складского строения назначения Ф5.2 не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны	(ППР п.12);	Юридическое лицо - МБДОУ «Детский сад» №2 «Алёнушка»; Должностное лицо - Заведующий Иванова Марина Валерьевна
10.	На объектах защиты помещения гладильной в зоне прачечной не оборудованы извещателями системы автоматической установки пожарной сигнализации	(ч. 1 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Юридическое лицо - МБДОУ «Детский сад» №2 «Алёнушка»;

Иванова Марина Валерьевна

		безопасности»; НПБ 110-03 п.4, п.14 табл.1 п.9);	Должностное лицо - Заведующий Иванова Марина Валерьевна
11.	На объекте защиты помещение гладильной в зоне прачечной используемой в качестве складирования назначения Ф5.2 не отделено противопожарными преградами от остальной части помещений дошкольного учреждения Ф 5.1	(ч.2 ст.4, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.5.2.6);	Юридическое лицо - МБДОУ «Детский сад» №2 «Алёнушка»; Должностное лицо - Заведующий Иванова Марина Валерьевна
12.	На объекте защиты для помещения гладильной в зоне прачечной используемой в качестве складирования назначения Ф5.2 не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны	(ППР п.12);	Юридическое лицо - МБДОУ «Детский сад» №2 «Алёнушка»; Должностное лицо - Заведующий Иванова Марина Валерьевна
13.	На объекте защиты помещение хранения продуктов назначения Ф 5.2 не отделено противопожарными преградами от остальной части помещений дошкольного учреждения Ф 1.1 и Ф 5.1	(ч.2 ст.4, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.5.2.6);	Юридическое лицо - МБДОУ «Детский сад» №2 «Алёнушка»; Должностное лицо - Заведующий Иванова Марина Валерьевна
14.	На объекте защиты помещение пищеблока назначения Ф 5.1 не отделено противопожарными преградами от остальной части помещений дошкольного учреждения Ф 1.1	(ч.2 ст.4, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП	Юридическое лицо - МБДОУ «Детский сад» №2 «Алёнушка»; Должностное

Иванова Марина Валерьевна

		4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.5.2.6);	лицо - Заведующий Иванова Марина Валерьевна
15.	На объекте защиты на пути эвакуации из зоны пищеблока и прачечной через лестничную клетку двери открываются не по направлению выхода из здания	(ППР пп. «д» п.27)	Юридическое лицо - МБДОУ «Детский сад» №2 «Алёнушка»; Должностное лицо - Заведующий Иванова Марина Валерьевна
16.	На объекте защиты помещение прачечной назначения Ф 5.1 не отделено противопожарными преградами от остальной части помещений дошкольного учреждения Ф 1.1	(ч.2 ст.4, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.5.2.6);	Юридическое лицо - МБДОУ «Детский сад» №2 «Алёнушка»; Должностное лицо - Заведующий Иванова Марина Валерьевна
17.	На объекте защиты помещение электрощитовой назначения Ф 5.1, расположенное под лестничным маршем подвала не отделено противопожарными преградами от остальной части помещений дошкольного учреждения Ф 1.1 в зоне лестничного марша	(ч.2 ст.4, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.5.2.6);	
18.	На объекте защиты в помещениях по этажам в планах эвакуации отсутствуют с учетом потоков людей при эвакуации, установленные правила поведения людей, порядок и последовательность действий в	(ППР п.5, п.3.11 ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолуминесцентные	Юридическое лицо - МБДОУ «Детский сад» №2 «Алёнушка»; Должностное

Иванова Марина Валерьевна

	условиях чрезвычайной ситуации	эвакуационные. Требования и методы контроля").	лицо - Заведующий Иванова Марина Валерьевна
19.	На объекте защиты в помещениях для этажных и секционных планов эвакуации размеры планов эвакуации не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009	(ППР п.5, п.3.11 ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля").	Юридическое лицо - МБДОУ «Детский сад» №2 «Алёнушка»; Должностное лицо - Заведующий Иванова Марина Валерьевна
20.	На объекте защиты для дежурного персонала не хранятся сводные планы эвакуации	(ППР п.5, п.6.2.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля").	Юридическое лицо - МБДОУ «Детский сад» №2 «Алёнушка»; Должностное лицо - Заведующий Иванова Марина Валерьевна

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

1) Предписание №1/1/1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара от «31» января 2022 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Начальник отделения
надзорной деятельности и профилактической работы по городу Зверево
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области
майор внутренней службы Иосифов Г.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку)



Начальник отделения НД и ПР по г. Зверево УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Иосифов Георгий Сисакович,
тел. 8(86355) 4-10-01; 105gpn_rnd@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта на ___ л. со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ «Детский сад» №2 «Алёнушка» Иванова Марина Валерьевна,

31.01.2022, 16 ч. 00 мин.

(Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления))

-

(Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий