



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Иванова Марина Валерьевна

(Руководителю организации,
индивидуальному предпринимателю или
физическому лицу)

ул. Ватутина, д. 1, Москва, 121357
Тел. 8(495)983-79-01; факс 8(495)624-19-46

На № 19.08.2025 № ГУ-08-14299
от _____

Уведомление № 268597 от 19.08.2025

Сообщаем, что согласно заявлению № ГУ-08-14299 от 19.08.2025 оказана государственная услуга «Регистрация декларации пожарной безопасности».

Подразделение	ГУ МЧС России по Ростовской области
Дата регистрации	19.08.2025
Номер реестровой записи	Г015-00101-61/02990280
Собственник	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "АЛЕНУШКА"
ИНН	6146002534
ОГРН(ИП)	1026102081037

Сведения о объекте защиты

Дата ввода объекта защиты в эксплуатацию	01.09.1970
Полное наименование объекта защиты	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение " Детский сад №2 "Аленушка"
Адрес объекта защиты	обл. Ростовская, г. Зверев, ул. Космонавтов, зд. 26

I Характеристика объекта защиты

Степень огнестойкости	III
-----------------------	-----

Высота здания, м	6
Объем здания, куб. м	4618
Количество этажей	2
Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	493.65
Класс конструктивной пожарной опасности	C1
Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	ДН пониженная пожаро-опасность
Перечень и тип системы противопожарной	Помещение объекта оборудованы средствами противопожарной защиты с автоматическим дублированием сигналов в подразделение пожарной охраны 41 ПСЧ 4ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области, как единый комплекс технических средств автоматической сигнализации с выводом радиосигнала на пульт наблюдения системы программно - аппаратного комплекса "ОКО". В качестве центрального органа контроля и управления установкой АПС применены приборы приемно-контрольные Ганит 4, Гранит 8, ИПР 513-10, извещатели дымовые 212 41 М и тепловые 103-4/1 А2. В здании установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: Оповещатель охранно-пожарный звуковой (Сирена) - ПКИ 1 "Иволга", оповещатель охранно-пожарный комбинированный - УСС-1-12; блок речевого оповещения БРО "Орфей". В организации имеются средства пожаротушения (огнетушители): ОП -4/3 - в количестве 13 шт, ОУ-3 в количестве 3 шт.

II Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

-

III Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

Ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен.

IV Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Выполняется Глава 16 Федерального закона № 123-ФЗ, СП4.13130.2013 пункты 4,3-4,13.
Наружное противопожарное водоснабжение	Выполняется ст. 68 Федерального закона №123-ФЗ, СП 8.13130.2020 пункты 5.1;
Проезды и подъезды для пожарной техники	Выполняется ст. 68 Федерального закона №123-ФЗ, СП 8.13130.2020 пункты 5.1;
Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Выполняется ст.35 и 58 Федерального закона №123-ФЗ, СП 4.13130.2013 пункты 6.6.1;6.7.10-6.7.14; таблица 6.12
Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Выполняется ст. 53 и 89 ФЗ-123 и СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункты 4.1. - 4.1.17. ППР, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.20 г. пункты 23;24;26;27
Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Выполняется ч. 1 ст. 90 ФЗ-123 СП4.13130.2013 пункты 7.1-7.3;7.5;7.6
Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, внутренний противопожарный водопровод, системы автоматической пожарной сигнализации, системы автоматического пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией)	Выполняется ст. 84 ФЗ-123 и СП 3.13130.2020 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (пункты 3.3-3.5; 4.1-4.4; 4.6;4.8;5.1;5.3-5.5; таблицы 1, 2); СП484.1311500.2020«Системы противопожарной защиты» СП 485.1311500.2020«Системы противопожарной защиты» СП486.1311500.2020«Системы противопожарной защиты» СП 7.13130.2013 (пункты 6.1; 6.8; 6.9;6 6.22; 8.1)
Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Выполняется СП 7.13130.2013 (пункты 6.1;6.2;6.8; 8.6), Ст. 82,83,84,85,88,103 Федерального закона ФЗ-123
Организационно-технические мероприятия	Выполняется

по обеспечению пожарной безопасности
объекта защиты и противопожарный режим

Ст. 4,5,6 Федерального закона ФЗ-123, ГОСТ
12.1.004-91 ССБТ, приказ МЧС России от
12.12.2007г. № 645 (с изменениями) «Об
утверждении Норм пожарной безопасности
«Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций» ППР, утвержденные
Постановлением Правительства РФ № 1479 от
16.09.20 г. пункты 30;35;36;48;50;54



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

00C64DAD2AECC5D9A89B739CCC9BA64AE8
Владелец: "МЧС России"
Действителен с 02.12.2024 по 25.02.2026