

**ПАСПОРТ**  
Общественное здание  
1. Информация об объекте

Наименование Детское дошкольное учреждение на 80 мест

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Белореченский р-н п. Первомайский Советская 6А

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон:

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий:

Плановая дата обследования: **06.2021**

Фактическая дата обследования: **09.06.2021**

Организация: Детский сад "Ягодка"

Должность лица:

ФИО:

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Участки и территории                   |                                  |                        |                                  |                                                       |
| <b>Вход на территорию</b>              |                                  |                        |                                  |                                                       |
| Ширина пути движения                   | К                                | не менее 1,2 м         | Соответствует                    | п. 5.1.7 СП 59.13330.2016                             |
| Высота порога или перепад у калитки    | К, О, С                          | не более 1,5 см.       | Соответствует                    | п. 5.1.5 СП 59.13330.2016                             |
| <b>Путь к входу в здание</b>           |                                  |                        |                                  |                                                       |
| Указатели направления движения         | К                                | наличие                | Не требуется                     | п. 5.1.3 СП 59.13330.2016                             |
| Ширина пути движения                   | К                                | не менее 1,2 м.        | Соответствует                    | п. 5.1.7 СП 59.13330.2016                             |
| Продольный уклон пути движения         | К                                | не более 5%            | Соответствует                    | п. 5.1.7 СП 59.13330.2016                             |
| <b>Вход</b>                            |                                  |                        |                                  |                                                       |

1 Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

|                                                                                                          |         |                       |                  |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|----------------------------|
| <b>Лестница на входе наружная</b>                                                                        |         |                       |                  |                            |
| Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более) | О, С    | наличие               | Не требуется     | п. 6.1.2 СП 59.13330.2016  |
| Поручни на высоте 90 см                                                                                  | О, С    | 90 см.                | Не соответствует | п. 6.2.11 СП 59.13330.2016 |
| Высота подъема ступеней                                                                                  | О, С    | 12 - 15 см.           | Соответствует    | п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
| Ширина ступеней                                                                                          | О, С    | 35 - 40 см.           | Соответствует    | п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
| Единообразная геометрия ступеней                                                                         | О, С    | наличие               | Наличие          | п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
| <b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>                                                    |         |                       |                  |                            |
| Длина марша пандуса                                                                                      | К       | не более 9,0 м.       | Соответствует    | п. 5.1.14 СП 59.13330.2016 |
| Уклон пандуса (высота / длина)                                                                           | К       | не более 1/20 (5%)    | Соответствует    | п. 5.1.14 СП 59.13330.2016 |
| Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса                                                      | К       | не менее 1,5 X 1,5 м. | Соответствует    | п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |
| Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)                                                                     | К, О    | наличие               | Наличие          | п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |
| Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)                                                                        | К       | 0,7 м.                | Соответствует    | п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |
| Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)                                                                        | О       | 0,9 м.                | Не соответствует | п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |
| Поручни пандуса (расстояние между поручнями)                                                             | К       | 0,9 - 1,0 м.          | Не соответствует | п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)                      | К       | наличие               | Не требуется     | п. 5.1.14 СП 59.13330.2016 |
| <b>Входная площадка</b>                                                                                  |         |                       |                  |                            |
| Размер входной площадки (при наличии пандуса)                                                            | К       | не менее 2,2 x 2,2 м. | Соответствует    | п. 6.1.4 СП 59.13330.2016  |
| Поверхность покрытия входной площадки твердая, не-скользящая                                             | К, О, С | наличие               | Наличие          | п. 6.1.4 СП 59.13330.2016  |
| <b>Дверь входная наружная</b>                                                                            |         |                       |                  |                            |
| Ширина проема одной створки двери в свету                                                                | К       | не менее 0,9 см.      | Соответствует    | п. 6.1.5 СП 59.13330.2016  |
| Высота порога двери                                                                                      | К       | не более 1,4 см.      | Соответствует    | п. 6.1.5 СП 59.13330.2016  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей                                                         | С       | наличие               | Наличие          | п. 6.1.5 СП 59.13330.2016  |
| <b>Тамбур (глубина x ширина)</b>                                                                         |         |                       |                  |                            |
| Тамбур (глубина x ширина)                                                                                | К       | не менее 2,45 x 1,6 м | Соответствует    | п. 6.1.7 СП 59.13330.2016  |
| <b>Дверь входная внутренняя</b>                                                                          |         |                       |                  |                            |
| Ширина проема одной створки двери в свету                                                                | К       | не менее 0,9 см.      | Соответствует    | п. 6.1.5 СП 59.13330.2016  |
| Высота порога двери                                                                                      | К       | не более 1,4 см.      | Соответствует    | п. 6.1.5 СП 59.13330.2016  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей                                                         | С       | наличие               | Наличие          | п. 6.1.5 СП 59.13330.2016  |
| <b>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</b>                                                |         |                       |                  |                            |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.                                                        | К       | не менее 1,5 м.       | Соответствует    | п. 6.2.1 СП 59.13330.2016  |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью                                                     | К       | не менее 1,2 м.       | Соответствует    | п. 6.2.2 СП 59.13330.2016  |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку         | К       | не менее 0,9 м.       | Соответствует    | п. 6.2.4 СП 59.13330.2016  |
| Высота порогов или перепад высот                                                                         | К       | не более 1,4 см.      | Соответствует    | п. 6.2.4 СП 59.13330.2016  |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)                                | С       | не более 10 см.       | Соответствует    | п. 6.2.6 СП 59.13330.2016  |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)                | С       | не более 30 см.       | Соответствует    | п. 6.2.6 СП 59.13330.2016  |
| <b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)</b>                                                      |         |                       |                  |                            |



|                                                                                                                                                                                                                       |            |                         |                  |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Ступени ровные с шероховатой поверхностью                                                                                                                                                                             | О, С       | наличие                 | Наличие          | п. 6.2.8 СП 59.13330.2016         |
| Поручни с двух сторон лестницы                                                                                                                                                                                        | О, С       | наличие                 | Отсутствие       | п. 6.2.11 СП 59.13330.2016        |
| Поручни на высоте                                                                                                                                                                                                     | О, С       | 90 см.                  | Не соответствует | п. 6.2.11 СП 59.13330.2016        |
| Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)                                                                                                              | О, С       | наличие                 | Не требуется     | п. 6.1.2 СП 59.13330.2016         |
| Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием                                                                                                                                           | О, С       | не менее 30 см.         | Не соответствует | п. 6.2.11 СП 59.13330.2016        |
| Тактильные указатели на поручнях лестниц                                                                                                                                                                              | С          | наличие                 | Не требуется     | п. 6.2.12 СП 59.13330.2016        |
| Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша                                                                                                               | С          | наличие                 | Наличие          | п. 5.1.12, 6.2.8 СП 59.13330.2016 |
| <b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)</b>                                                                                                                                                              |            |                         |                  |                                   |
| Ширина проема одной створки двери в свету                                                                                                                                                                             | К          | не менее 0,9 м.         | Соответствует    | п. 6.1.5 СП 59.13330.2016         |
| Высота порога двери                                                                                                                                                                                                   | К          | не более 1,4 см.        | Соответствует    | п. 6.1.5 СП 59.13330.2016         |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей                                                                                                                                                                      | С          | наличие                 | Наличие          | п. 6.1.6 СП 59.13330.2016         |
| <b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги</b>                                                                                                                                                                       |            |                         |                  |                                   |
| Габариты кабины (глубина х ширина)                                                                                                                                                                                    | К          | не менее 1,1 х 1,4 м    | Соответствует    | п. 6.2.14. СП 59.13330.2016       |
| Ширина дверного проема кабины (в свету)                                                                                                                                                                               | К          | не менее 0,9 м          | Соответствует    | п. 6.2.13. СП 59.13330.2016       |
| Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1,5 м напротив выхода из лифта (при отсутствии стены напротив выхода – на боковом откосе входного проема в лифт) | С          | наличие                 | Отсутствие       | п. 6.2.16 СП 59.13330.2016        |
| <b>Зона оказания услуги</b>                                                                                                                                                                                           |            |                         |                  |                                   |
| <b>Обслуживание в кабинете</b>                                                                                                                                                                                        |            |                         |                  |                                   |
| Ширина проема двери                                                                                                                                                                                                   | К          | не менее 0,9 м.         | Соответствует    | п. 6.2.4 СП 59.13330.2016         |
| Высота порога                                                                                                                                                                                                         | К          | не более 1,4 см.        | Соответствует    | п. 6.2.4 СП 59.13330.2016         |
| Ширина прохода                                                                                                                                                                                                        | К          | не менее 1,2 м.         | Соответствует    | п. 6.2.2 СП 59.13330.2016         |
| Стол с высотой рабочей поверхности                                                                                                                                                                                    | К          | не более 0,85 м.        | Соответствует    | п. 8.1.7 СП 59.13330.2016         |
| Ширина и высота проема стола для ног                                                                                                                                                                                  | К          | не менее 0,75 х 0,5 м   | Соответствует    | п. 8.1.7 СП 59.13330.2016         |
| Пространство для разворота кресла-коляски                                                                                                                                                                             | К          | диаметр не менее 1,4 м. | Соответствует    | п. 6.2.2 СП 59.13330.2016         |
| <b>Санитарно-гигиеническое помещение</b>                                                                                                                                                                              |            |                         |                  |                                   |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества                                                                                                                                                                     | К          | 5 % (но не менее 1)     | Соответствует    | п. 6.3.2 СП 59.13330.2016         |
| Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери    | К, О, С, Г | наличие                 | Не соответствует | п. 6.3.6 СП 59.13330.2016         |
| Размер кабины (ширина х глубина)                                                                                                                                                                                      | К          | не менее 1,65 / 2,2 м   | Соответствует    | п. 6.3.3 СП 59.13330.2016         |
| Ширина двери кабины                                                                                                                                                                                                   | К          | не менее 0,9 м.         | Соответствует    | п. 6.3.3 СП 59.13330.2016         |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом                                                                                                                                                           | К          | не менее 0,8 м          | Соответствует    | п. 6.3.3 СП 59.13330.2016         |
| Пространство для разворота кресла-коляски                                                                                                                                                                             | К          | диаметр не менее 1,4 м. | Соответствует    | п. 6.3.3 СП 59.13330.2016         |
| Откидные опорные поручни, штанги                                                                                                                                                                                      | К, О       | наличие                 | Наличие          | п. 6.3.3 СП 59.13330.2016         |
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом                                                                                                                                                     | К          | наличие                 | Отсутствие       | п. 6.3.6 СП 59.13330.2016         |
| <b>Средства информации</b>                                                                                                                                                                                            |            |                         |                  |                                   |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения                                                                                                                         | К, О, С, Г | наличие                 | Отсутствие       | п. 6.5.1 СП 59.13330.2016         |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной                                                                                                                                    | К, О, С, Г | наличие                 | Отсутствие       | п. 6.5.9 СП 59.13330.2016         |

|                                                                    |   |         |         |                           |
|--------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|---------------------------|
| ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками |   |         |         |                           |
| Речевые информаторы                                                | С | наличие | Наличие | п. 6.5.6 СП 59.13330.2016 |

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта            | Степень доступности<br>(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |   |   |   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|                                                    | К                                                                                    | О | С | Г |
| Участки и территории                               | +                                                                                    | + | + | # |
| Вход                                               | -                                                                                    | - | - | # |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | +                                                                                    | - | - | # |
| Зона оказания услуги                               | +                                                                                    | # | # | # |
| Санитарно-гигиеническое помещение                  | -                                                                                    | - | - | - |
| Средства информации                                | -                                                                                    | - | - | - |

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

|                   | Степень<br>доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |   |   |   |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---|---|---|
|                   |                                | К                                                     | О | С | Г |
| Объект доступен   |                                |                                                       |   |   |   |
| Объект недоступен | X                              | X                                                     | X | X | X |

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта                        | Основные мероприятия по адаптации                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Участки и территории                               | Доступен                                                                                                                                                                 |
| Вход                                               | Лестницу на входе наружную: - обустроить поручнями на высоте 90 см.                                                                                                      |
|                                                    | Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,9 м.;                                                                                |
|                                                    | Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.;                                                |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м.                               |
|                                                    | Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги обустроить поручнями на высоте 90 см.                                                                                         |
|                                                    | Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать завершающими поручнями длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. с не травмирующим завершением |
|                                                    | Нанести цифровые контрастные обозначения этажей напротив выхода у лифта на всех этажах                                                                                   |
| Зона оказания услуги                               | Доступен                                                                                                                                                                 |
| Средства информации                                | Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом (Установлена кнопка вызова диспетчера 01)                                                   |
|                                                    | Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения                                                                          |
|                                                    | Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания                                                                                                   |

«09» Июня 2021г.  
Дата составления Паспорта  
Старший специалист  
Должность лица, составившего Паспорт

  
подпись

Свириденко Д.П.  
Ф.И.О.