



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Краснодар, ул. Уральская, д.121, тел. 991-07-48, [gu@23.mchs.gov.ru](mailto:gu@23.mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Апшеронского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Индустриальная, д.3, тел. (86152)2-74-94,  
[apcheronsky.ond@23.mchs.gov.ru](mailto:apcheronsky.ond@23.mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

## ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №2/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 2; (ИНН 2325013493, ОГРН 1022303448408)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении профилактического визита начальника отдела  
главного государственного инспектора Апшеронского района по пожарному надзору  
подполковника внутренней службы Некрасова Юрия Александровича

№ 2 от « 17 » февраля 202 3 года

в период с « 01 » марта 202 3 г. по « 01 » марта 202 3 г.

Усачевым Алексеем Андреевичем – старшим инспектором отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы Апшеронского района управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Краснодарскому краю – государственным инспектором Апшеронского  
района по пожарному надзору;

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного  
пожарного надзора)

проведен профилактический визит  
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Заведующий  
МБДОУ Детский Сад № 2 Халицкая Лариса Владимировна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с п. 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п.п.	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности	п.п. «а-о» п. 394 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее по тексту ППРФ №1479 от 16.09.2020 г.)	09.10.2023	
2.	Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 ППРФ №1479 от 16.09.2020 г.	09.10.2023	
3.	На объекте допущена эксплуатация эвакуационных выходов/участков эвакуационных путей ширина которых, менее 1,2м.	п. 6.16. Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (далее по тексту СНиП 21-01-97); п. 3 ст. 4, п. 8 ст. 89, ФЗ №123; п. 5.2.14., СП 1.13130.2009	09.10.2023	

		«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее по тексту СП 1.13130.2009); п. 5.1.4. Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее по тексту СП 1.13130.2020)	
4.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности. а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения электрощитовой с обозначением категории и класса зоны на входной двери помещений с наружной стороны	п. 12 ППРФ №1479 от 16.09.2020 г.	09.10.2023
5.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов	п. 26 ППРФ №1479 от 16.09.2020 г.	09.10.2023

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ Детский Сад № 2 Халицкая Лариса Владимировна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Апшеронского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю – государственный инспектор Апшеронского района по пожарному надзору Усачев Алексей Андреевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

