

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный дом культуры и спорта"

Тип объекта Дома культуры

Место нахождения (адрес) Староминский р-н ст-ца. Староминская Калинина 2

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Директор Кулишова Ольга Николаевна

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2350012310

Телефон: 8-861-53-551-67

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1

Комментарий:

Плановая дата обследования: 04.2021

Фактическая дата обследования: 26.04.2021

Организация: УСЗН в Староминском районе

Должность лица: начальник отдела

ФИО: Крючко Г.А.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
Ширина пути движения	К	Не менее 1,2 м	Соответствует	П.5.1.7 СП 59.13330.2016
Высота порога или перепад у калитки	К	Не более 1,5 см.	Не требуется	П.5.1.5 СП 59.13330.2016
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	Не менее 10% (но не менее 1)	Соответствует	П.5.2.1 СП 59.13330.2016
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5% (но не менее 1)	Соответствует	П.5.1.7 СП 59.13330.2016
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	Не более 50 м.	Соответствует	П.5.2.2 СП 59.13330.2016

1

Требования СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

2

К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Обозначение места дорожной разметкой	К, О, С, Г	Наличие	Наличие	П.5.2.1 СП 59.13330.2016
Обозначение места специальным знаком (на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	К, О, С, Г	Наличие	Наличие	П.5.2.1 СП 59.13330.2016
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
уклон	К	Не более 10%	Соответствует	П.5.1.8 СП 59.13330.2016
перепад высот в месте съезда	К	Не более 1,5 см.	Соответствует	П.5.1.8 СП 59.13330.2016
Путь к входу в здание:				
Указатели направления движения	К	Наличие	Не требуется	П.5.1.3 СП 59.13330.2016
Ширина пути движения	К	Не менее 1,2 м.	Соответствует	П.5.1.7 СП 59.13330.2016
Продольный уклон пути движения	К	Не более 5%	Соответствует	П.5.1.7 СП 59.13330.2016
Открытая лестница:				
Высота подъема ступеней	О,С	12-15 см	-----	П.5.1.12 СП 59.13330.2016
Ширина ступеней	О,С	35-40 см	-----	П.5.1.12 СП 59.13330.2016
Единообразная геометрия ступеней	О,С	Наличие	-----	П.5.1.12 СП 59.13330.2016

Поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О,С	Наличие	-----	П.6.2.11 СП 59.13330.2016
Предупреждающая тактильно-контрастная полоса глубиной 05-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступы верхней и нижней ступеней	С	Наличие	-----	П.5.1.12 СП 59.13330.2016
Контрастная окраска проступей краевых ступеней	С	Наличие	-----	П.5.1.12 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	Наличие	-----	П.5.1.14 СП 59.13330.2016
Длина марша пандуса	К	Не более 9,0 м	-----	П.5.1.14 СП 59.13330.2016
Уклон пандуса (высота/длина)	К	Не более 1/20 (5%)	-----	П.5.1.14 СП 59.13330.2016
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	Не менее 1,5х1,5 м	-----	П.5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса:			-----	
Вдоль обеих сторон	К,О	Наличие	-----	П.5.1.15 СП 59.13330.2016
На высоте	К	0,7 м	-----	П.5.1.15 СП 59.13330.2016
На высоте	О	0,9 м	-----	П.5.1.15 СП 59.13330.2016
расстояние между поручнями	К	0,9-1,0 м	-----	П.5.1.15 СП 59.13330.2016

2.2. Вход					
Лестница на входе наружная:					
Поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	Наличие	Наличие	П.6.2.11 СП 59.13330.2016	
Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	О, С	Наличие	Наличие	П.6.2.12 СП 59.13330.2016	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Соответствует	П.6.2.12 СП 59.13330.2016	
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	П.5.1.12 СП 59.13330.2016	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	П.5.1.12 СП 59.13330.2016	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	Наличие	Наличие	П.5.1.12 СП 59.13330.2016	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:					
Длина марша пандуса	К	Не более 9,0 м.	Не требуется	П.5.1.14 СП 59.13330.2016	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	Не более 1/20 (5%)	Не требуется	П.5.1.14 СП 59.13330.2016	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	Не менее 1,5 X 1,5 м.	Не требуется	П.5.1.15 СП 59.13330.2016	
Поручни пандуса:					

вдоль обеих сторон	К, О	Наличие	Не требуется	П.5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	К	0,7 м	Не требуется	П.5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	О	0,9 м	Не требуется	П.5.1.15 СП 59.13330.2016
расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	Не требуется	П.5.1.15 СП 59.13330.2016
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м и более)	К	Наличие	Наличие	П.5.1.14 СП 59.13330.2016
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
при наличии пандуса	К	Не менее 2,2 х 2,2 м.	Не требуется	П.6.1.4 СП 59.13330.2016
Поверхность покрытия входной площадки твердая, нескользкая	К, О, С	Наличие	Соответствует	П.6.1.4 СП 59.13330.2016
Дверь входная наружная;				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	Не менее 0,9 см.	Соответствует	П.6.1.5 СП 59.13330.2016
Высота порога двери	К	Не более 1,4 см.	Соответствует	П.6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен	С	Наличие	Наличие	П.6.1.5 СП 59.13330.2016

дверей					
Тамбур (глубина х ширина)	К		Не менее 2,45х1,6 м	Соответствует	П.6.1.7 СП 59.13330.2016
Дверь входная внутренняя:					
Ширина проема одной створки двери в свету	К		Не менее 0,9 м.	Соответствует	П.6.1.5 СП 59.13330.2016
Высота порога двери	К		Не более 1,4 см.	Соответствует	П.6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С		Наличие	Наличие	П.6.1.5 СП 59.13330.2016

2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) - этаж					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К		Не менее 1,5 м.	Соответствует	П.6.2.1 СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К		Не менее 1,2 м.	Соответствует	П.6.2.2 СП 59.13330.2016
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К		Не менее 0,9 м.	Не требуется	П.6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порогов или перепад высот	К		Не более 1,4 см.	Соответствует	П.6.2.4 СП 59.13330.2016
Конструктивные					

элементы и устройства на пути движения, выступ: (на стенах)				
на стенах	С		Не более 10 см.	Соответствует П.6.2.6 СП 59.13330.2016
на отдельно стоящей опоре	С		Не более 30 см.	Соответствует П.6.2.6 СП 59.13330.2016
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О,С		Наличие	----- П.6.2.8 СП 59.13330.2016
Поручни на высоте	О,С		Наличие	----- П.6.2.11 СП 59.13330.2016
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	С,О		Не менее 30 см	----- П.6.2.11 СП 59.13330.2016
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С		Наличие	----- П.6.2.12 СП 59.13330.2016
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С		Наличие	----- П.5.1.12, 6.2.8 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):				-----

Высота одного подъема	К,О	Не более 0,45 м	-----	П.6.2.9 СП 59.13330.2016
Уклон (отношение высота/длина)	К,О	Не более 1/20 (5%)	-----	П.6.2.9 СП 59.13330.2016
Уклон при перепаде высот 20 см и менее	К,О	Не более 1/10 (10%)	-----	П.6.2.9 СП 59.13330.2016
Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	Не менее 1,5x1,5 м	-----	П.6.2.9 СП 59.13330.2016
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:			-----	
На высоте	К	0,7 м	-----	П.6.2.11 СП 59.13330.2016
На высоте	О	0,9 м	-----	П.6.2.11 СП 59.13330.2016
Расстояние между поручнями	К	0,9-1.0 м	-----	П.6.2.11 СП 59.13330.2016
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К,С,О	Не менее 30 см	-----	П.6.2.11 СП 59.13330.2016
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более	К,О	Наличие	-----	П.5.1.14,6.2.13 СП 59.13330.2016

3.0 м					
Дверь входная внутренняя, (в зону оказания услуги):				-----	
Ширина проема одной створки двери в свету	К		Не менее 0,9 см	-----	П.6.1.5 СП 59.13330.2016
Высота порога двери	К		Не более 1,4 см	-----	П.6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С		Наличие	-----	П.6.1.6 СП 59.13330.2016
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:				-----	
Габариты кабины (глубина x ширина)	К		Не менее 1.1x1,4 м	-----	П.6.2.14 СП 59.13330.2016
Ширина дверного проема кабины (в свету)					
	К		Не менее 0,9	-----	П.6.2.13 СП 59.13330.2016
Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1,5 м напротив выхода из лифта (при отсутствии стены напротив выхода – на боковом откосе входного проема в лифт)				-----	

2.4. зона оказания услуги – этаж_1__

Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Места для инвалидов в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К,С,О,Г	Не менее 5%, но не менее одного места	Соответствует	8.1.3 СП 59.13330.2016
Размещение технологического и иного оборудования:				
При расположении сбоку	К	Не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Соответствует	П.8.1.7 СП 59.13330.2016
При фронтальном подходе	К	Не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Соответствует	П.8.1.7 СП 59.13330.2016
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	Не более 0,8 - 0,85 м	Не требуется	П.8.1.7 СП 59.13330.2016
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	Не менее 1,0 м.	Не требуется	П.8.1.7 СП 59.13330.2016
В аудиториях, зрительных и лекционных залах на 50 человек и более,	К,О,С,Г	Не менее 5%	соответствует	П.8.1.7 СП 59.13330.2016

оборудованных фиксированными сидячими местами, оборудование мест для инвалидов, в том числе:					
Мест для инвалидов-колясочников	К		Не менее 0.75 % (но не менее одного места)	соответствует	П.8.1.7 СП 59.13330.2016
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение-этаж 1					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К		5% (но не менее 1)	Соответствует	П.6.3.2 СП 59.13330.2016
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1-0,5 и от края двери	К, О, С, Г		Наличие	наличие	П.6.3.2 СП 59.13330.2016
Размер кабины (ширина x глубина)	К		Не менее 1,65 x 2,2 м.	Соответствует	П.6.3.2 СП 59.13330.2016
Ширина двери кабины	К		Не менее 0,9 м.	Соответствует	П.6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К		Не менее 0,8 м.	Соответствует	П.6.3.3 СП 59.13330.2016

Пространство для разворота кресла коляски	К		Диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	П.6.3.3 СП 59.13330.2016
Откидные опорные поручни, штанги	К, О		Наличие	Наличие	П.6.3.3 СП 59.13330.2016
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К		Наличие	Наличие	П.6.3.6 СП 59.13330.2016

2.6. Средства информации – этаж 1					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г		Наличие	Наличие	П.6.5.1 СП 59.13330.2016
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, О, С, Г		Наличие	Наличие	П.6.5.9 СП 59.13330.2016
Речевые информаторы	С		Наличие	Не требуется	П.6.5.6 СП 59.13330.2016

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности
---	---------------------

	(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	+	+	+	#
Пути движения	+	#	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X	X		X	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации	
Участки и территории		
Вход		

Пути движения	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

« 26 » апреля 20 21 г.

Дата составления Паспорта

Начальник отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения

Должность лица, составившего Паспорт



подпись

Крючко Г.А.