

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ф 1 ДП ОИ 03.11

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Усть-Лабинском филиале
З.Ю. Нагороков

М. П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 421/34 «14» октября 2025 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества учреждения труда и отдыха с дневным пребыванием во время каникул на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 имени И.Т. Сидоренко муниципального образования Усть-Лабинский район по адресу: российская Федерация, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Энгельса, д. 71 (нежилые помещения: здание литер А, 1 этаж: инв. №№ 14, 18-29, 18/1, 35, 36, 36/1-36/6, 40, 40/1; Литер А1, 1 этаж: инв. №№ 79-81, 83, 83/1, 94, 103, 104, 104/1; литер А, 2 этаж: инв. №№ 54-60, 59/1-59/5) для осуществления деятельности по организации труда и отдыха подростков.

Производство экспертизы начато: 03.04.2025г. в 15-00.

Производство экспертизы окончено: 14.04.2025г. в 10-00.

1. Основание: заявление директора МБОУ СОШ № 6 им. И.Т. Сидоренко Штейнбрехер Е.А.. вх. № 1260/311/ОИ от 03.04.2025г.

2. Заявитель: МБОУ СОШ № 6 им. И.Т. Сидоренко.

Юридический адрес: 35331, Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский г. Усть-Лабинск, ул. Энгельса, д.71.

ИНН: 2356033524.

ОГРН: 1032331323034.

Фактический адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Энгельса, д.71.

3. Разработчик: нет

Юридический адрес: нет;

Фактический адрес: нет.

4. Цель экспертизы: на соответствие главам I, II, III (раздел 3.14.) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главам I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», главе IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», главам II (п. 3, 4, 6), X (п. 216) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию

Усть-Лабинский

филиал

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
352330, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115.
тел./факс (86135) 5-02-36 ulabfguz@mail.ru

Продолжение:
Страницы № 2-9

207669

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», главам III (таблицы 3.1, 3.5), V (таблицы 5.34, 5.54), VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Перечень представленных материалов:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 13.03.2025 г. № ЮЭ9965-25-34664584, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://egrul.nalog.ru>;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (нежилое здание школы № 6), по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Энгельса, № 71 от 02.04.2025 г. № КУВИ-001/2025-81980858, выданная филиалом ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю;
- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на территории Российской Федерации, выданного ИФНС России по Усть-Лабинскому району Краснодарского края 17.05.1994 г.;
- санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность МБОУ СОШ № 6 им. И.Т. Сидоренко №23.КК.23.080.М.000250.01.15 от 30.01.2015 г., выданное главным государственным санитарным врачом по Выселковскому, Усть-Лабинскому, Кореновскому, Динскому районам;
- лицензия на право ведения образовательной деятельности рег. № 01742 от 11.03.2011г., выданная департаментом образования и науки Краснодарского края;
- приказ об организации лагеря труда и отдыха на базе МБОУ СОШ № 6 им. И.Т. Сидоренко № 75-П от 02.04.2025 г.;
- выкопировка из технического паспорта на здание школы № 6 по адресу: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Энгельса, д. 71, выданного отделом ГБУ КК «Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ» по Усть-Лабинскому району от 15.02.2022 г.;
- договор № 6 от 31.01.2025 г. об организации медицинского обслуживания учащихся (в т.ч. в период ЛДП) с ГБУЗ «Усть-Лабинская ЦРБ» МЗ КК;
- выписка из реестра лицензий Росздравнадзора на осуществление медицинской деятельности ГБУЗ «Усть-Лабинская ЦРБ» МЗ КК (регистрационный номер лицензии ЛО-23-01-014986 от 15.12.2020 г.) по состоянию на 31.03.2025 г.;
- контракт № 009/10, 010/25 от 18.03.2025 г. об организации питания детей в ЛТО с ООО «Кубанская Степь» № 06-1/25;
- контракт № 35/24 от 15.01.2025 г. холодного водоснабжения с МУП «Водоканал»;
- контракт № 8 от 24.01.2025 г. на вывоз ЖКО с АО «Водопровод»;
- договор № 4801/00672 от 31.01.2025 г. на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «ЭкоЦентр»;
- контракт № 2500337/001 от 15.01.2025 г. на оказание услуг по дезинсекции, дератизации и акарицидным обработкам с Усть-Лабинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- акт обследования технического состояния системы вентиляции от 01.04.2024 г. № 1, составленный специалистами ООО «МПЦ-Вымпел» и Управления образованием МО Усть-Лабинский район Краснодарского края;

- информационное письмо директора МБОУ СОШ № 6 им. И.Т. Сидоренко от 17.03.2025 г. № 96;
- информационное письмо директора ООО «Кубанская Степь» от 20.03.2025 г. № 009;
- протокол измерений освещенности № 23-01-34/10924-03-25 от 19.03.2025 г., выполненный ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335);
- протокол измерений метеорологических факторов № 23-01-34/10924-04-25 от 19.03.2025 г., выполненный ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335);
- протокол испытаний № 23-01-34/10830-25 от 17.03.2025 г., выполненный ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335);
- акт санитарно-эпидемиологического обследования ЛДП в МБОУ СОШ № 6 им.И.Т. Сидоренко по адресу: г. Усть-Лабинск, ул. Энгельса, д.71, составленный Усть-Лабинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 03.04.2025 г.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка материалов:

Летнее учреждение труда и отдыха с дневным пребыванием детей размещено в МБОУ СОШ № 6 им. И.Т. Сидоренко в городе Усть-Лабинске. Согласно приказу школы период работы смены с 02.06.2025г. по 23.06.2025г. без организации дневного сна. Время работы определено режимом с 8-30 до 14-30 часов с организацией 2-х разового питания. Вместимость в смену – 15 человек в возрасте 14-17 лет -1 отряд.

Согласно информационному письму директора МБОУ СОШ № 6 им. И.Т. Сидоренко, ЛТО не будут посещать дети-инвалиды, дети с ОВЗ, которым необходимо создание специальных условий для пребывания и сопровождения;

- занятия с использованием электронных средств обучения в ЛДП не предусмотрены;
- собственная территория школы на не менее 50% площади озеленена; на ней отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов школы;
- расстояние от контейнерной площадки для сбора ТКО до здания и площадок (игровых, спортивных) составляет более 20-ти метров, размер площадки превышает площадь основания контейнеров на 1 метр во все стороны;

Территория МБОУ СОШ № 6 им.И.Т. Сидоренко оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена металлическим забором и зелеными насаждениями; на указанной территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью школы и ЛДП. Территория зонирована, выделены: зона отдыха, парковая, спортивная, хозяйственная. Проходы, проезды оборудованы твердым покрытием (асфальт), без дефектов. На территории школы оборудована комплексная спортивная площадка; игровая и спортивная площадки с естественным (травяным) покрытием спланированы с учетом отвода поверхностных вод за пределы их границ. В хозяйственной зоне на бетонированной, огражденной с 3-х сторон площадке, расположенной в непосредственной близости от въезда на территорию, установлены три мусорных металлических контейнера с крышками. Вывоз мусора осуществляется специализированной организацией ООО «ЭкоЦентр» согласно договору. На проведение акарицидной обработки территории учреждения заключен договор со специализированной организацией.

МБОУ СОШ № 6 им. И.Т. Сидоренко имеет санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензию на осуществление образовательной деятельности по адресу: г. Усть-Лабинск, ул. Энгельса, д.71.

Здание школы типовой постройки 1975 года, в связи с чем, оценка условий для размещения лагеря дневного пребывания проводится в соответствии с требованиями п. 1.3 СП 2.4.3648-20. Размещение лагеря сосредоточено на 1-ом этаже 3-х этажного здания учебного корпуса.

Под размещение ЛДП выделены следующие помещения:

Этаж, литер по тех. пасп.	Инвентарный номер помещения	Наименование помещений	Площадь (кв.м)
Помещения игровых, кружковые (1 этаж)			
Литер А1, 1 этаж	94	Кружковая (отрядная)	49,4
	Подсобные и вспомогательные помещения (1 этаж)		
	83/1	умывальная с/узла для мальчиков	2,3
	83	туалетная с/узла для мальчиков	6,2
	104/1	умывальная с/узла для девочек	2,3
	104	туалетная с/узла для девочек	6,2
	79	Санузел персонала	2,2
	80	Санузел персонала	3,5
	81	Санузел персонала	2,3
	103	Комната обработки уборочного инвентаря	2,2
Литер А, 1 этаж	Спортивный зал (1 этаж)		
	29	Спортивный зал	314,4
	18	Коридор-тамбур при раздевалке для мальчиков	1,0
	18/1	Коридор-тамбур при раздевалке для девочек	1,0
	19-20	Раздевалка для мальчиков	10,1
	21	туалетная для мальчиков	1,6
	22	Душевая для мальчиков	1,9
	23	Душевая для девочек	2,4
	24	Туалетная для девочек	1,4
	25,28	Раздевалка для девочек	10,3
	26	Снарядная-инвентарная	8,7
	27	Комната тренера с кладовой для хранения спортивного инвентаря и оборудования	8,3
	35	Игровая	32,5
	14	Актовый зал	121,1
	Помещения медицинского блока (1 этаж)		
	40	Процедурный кабинет	11,6
	40/1	Кабинет врача (фельдшера)	11,8
	Помещения пищеблока (1 этаж)		
	36	Гардероб персонала	10,7
	36/1	Стационарная холодильная камера	7,6
	36/2	Коридор (лифтовая)	8,3
	36/3, 36/4	санузел персонала	2,2
	36/5, 36/6	Душевая персонала	1,6
Литер А, 2 этаж	Помещения пищеблока (2 этаж)		
	54	Обеденный зал	119,9
	55	горячий цех	32,1
	56	Цех сыпучих продуктов с холодильным оборудованием	7,4
	57	лифтовая	7,8

58	Овощной цех	11,5
59	Мясо-рыбный цех с зоной для обработки яиц	11,7
59/1	посудомоечная	11,8
59/2-59/4	коридор	21,7
59/5, 60	лестница	17,9

Состав и площадь помещений на 1 ребенка соответствуют требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 и составляют 3,2 кв.м. при нормируемой 2,5 кв.м..

Цокольного этажа в здании школы нет, в подвале размещение помещений ЛТО не предусмотрено. Для спортивных мероприятий на улице будет использоваться комплексная спортивная площадка школы с мягким покрытием.

Назначение лагеря – трудовые мероприятия по уборке территории школы, уход за клумбами. Режим дня разработан в соответствии с назначением лагеря, предусматривает максимально общественно полезный труд на свежем воздухе длительностью 2,5 часа, а так же проведение физкультурных и культурных мероприятий. Комната для отдыха и досуговых занятий оборудована регулируемые по высоте ученическими столами, стульями, шкафом для верхней одежды, в наличии имеются настольные игры и другое игровое оборудование, книги. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Игровая комната оснащена ковровым покрытием, для очистки которого используется пылесос. Из спортивного инвентаря имеются мячи, скакалки, ракетки, обручи и др. Трудовой инвентарь хранится в хозяйственной постройке на территории школы.

Отделка помещений выполнена материалами, обеспечивающими проведение влажной уборки и дезинфекции: в кружковых и игровой стены, потолки поштукатурены и покрашены водоземлемой краской, полы в игровой застелены линолеумом, в кружковой паркетная доска. В санузлах стены на высоту 1,4 метра и полы отделаны керамической плиткой. Стены и потолки не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком; полы без дефектов и повреждений.

Водоснабжение холодное централизованное; горячее водоснабжение от накопительных электрических водонагревателей. Холодная и горячая вода подведена к умывальным раковинам на пищеблоке, помещения медицинского назначения, раковинам перед входом в столовую, туалетные и душевые, умывальные. В умывальных при туалетных имеются технические краны для забора воды.

Для соблюдения питьевого режима в рекреациях установлены стационарные питьевые фонтанчики, фонтанчик перед входом в столовую с ограничительными кольцами.

Здание ЛДП оборудовано нецентрализованной (автономной) системой водоотведения со спуском сточных вод в водонепроницаемый выгреб. Сливные трапы оборудованы в производственных помещениях пищеблока, в душевых и туалетах. Полы в указанных помещениях имеют уклон к отверстиям трапов. Канализационная и водопроводная системы в рабочем состоянии, аварийных ситуаций не выявлено. Вывоз накопившихся сточных вод производится специализированной организацией в соответствии с муниципальным контрактом.

Для соблюдения правил личной гигиены детей в ЛТО имеются 2 санузла: для девочек и для мальчиков:

- количество кабинок с напольными унитазами в туалете для мальчиков (1 унитаз на 30 человек): 2;
- количество умывальных раковин при туалете для мальчиков (1 умывальник на 30 человек): 2;
- количество кабинок с унитазами в туалете для девочек (1 унитаз на 20 человек): 3;
- количество умывальных раковин в туалете для девочек (1 умывальник на 30 человек): 2.

Количество санитарно-технических приборов, исходя из списочного состава детей в лагере (15 человека), соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Организацию горячего питания, как и в учебном году, будет осуществлять ООО «Кубанская степь» на базе школьной столовой. Питание детей планируется двухразовое. Столовая представлена обеденным залом на 150 посадочных мест и набором помещений для работы на сырье, расположенных на 2-ом этаже; вспомогательные помещения на 1-ом этаже. Перед входом в обеденный зал установлено 8 умывальных раковин, 4 электрополотенцесушителя, 4 держателя с бумажными полотенцами. Обеденный зал оборудован столовой мебелью: столами и табуретами; покрытие столов пластиковое, мебель без дефектов и повреждений.

Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выполнена из материалов, не имеющих повреждений и позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами: полы выложены керамической плиткой, стены облицованы кафельной плиткой на всю высоту, потолки окрашены водно-дисперсионной и масляной (в моечной и горячем цехе) краской.

В производственных помещениях пищеблока установлено следующее оборудование:

Наименование помещения	Наименование оборудования	Количество
Кладовая сыпучих продуктов	стеллаж	1
	Морозильная камера	1
	Холодильник гастрономии	1
	гигрометр	1
Овощной цех	производственные столы	2
	моечная ванна	3
	раковина для мытья рук	1
	стеллаж	1
	Картофелечистка 1 этаж	1
	овощерезка	1
	Среднетемпературный холодильный шкаф	2
	производственные столы (для разделки мяса, рыбы, птицы)	3
Мясорыбный цех с местом для обработки яиц	контрольные весы	2
	низкотемпературная холодильная камера	2
	электромясорубка	1
	моечные ванны	2
	Моечные ванны для мытья и обработки яиц	2
	раковина для мытья рук	1
	производственные столы	3
Горячий цех с участками (зонами) порционирования блюд (раздаточная зона), приготовления холодных блюд, нарезки хлеба	электрическая плита 6-и конфорочная со встроенным духовым шкафом	1
	электрическая плита 6-и конфорочная без духовки	1
	электросковорода	1
	универсальный привод (протираочная машина)	1
	духовой (жарочный) шкаф 3-хсекционный	2
	шкаф для хранения хлеба металлический	1
	Холодильная витрина	1
	контрольные весы (настольные и напольные)	2
	мармиты для 1-х и 2-х блюд	2
	стеллажи металлические для посуды	1
	раковина для мытья рук	1
	производственные столы	3
	моечные ванны (для мытья столовой, стеклянной посуды и столовых приборов), оборудованные душевыми насадками	5

с гибкими шлангами	
моечные ванны для мытья кухонной посуды, оборудованные душевыми насадками с гибкими шлангами	2
посудомоечная машина	1
стеллажи для посуды	1

Расположение цехов и расстановка технологического оборудования выполнено с учетом соблюдения поточности. Все цеха оборудованы специализированными цельнометаллическими, промаркированными согласно назначению столами, моечными ваннами с подводкой горячей и холодной воды через смесители, раковинами для мытья рук персонала.

Разделочный инвентарь укомплектован, промаркирован, хранится в местах использования; доски установлены в специальных кассетах, ножи подвешены на магнитах. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали, хранится на стеллажах. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Кухонная и столовая посуда и инвентарь без дефектов и механических повреждений. Согласно информационного письма организатора питания работы с тестом на пищеблоке не предусмотрены. Все холодильное оборудование в исправном состоянии, оснащено термометрами, складское помещение – гигрометром.

На 1 ребенка имеется более двух комплектов (более 200 штук) столовой и чайной посуды, столовых приборов, исходя из численности детей в ЛДП - 15 человек. Столовых приборов из алюминия нет. У линии раздачи расположены кассеты для хранения столовых приборов.

Локальная система вытяжной вентиляции с механическим побуждением установлена над оборудованием, являющимся источниками выделения тепла и влаги: над электропечами, электросковородой, моечными ваннами. В соответствии с актом № 1 обследования технического состояния системы вентиляции ревизия, очистка и оценка эффективности, включая данные инструментальных измерений объемов вытяжки проводились в 2024 году. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудованы отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с естественным побуждением.

Санитарной одеждой персонал обеспечен, хранение ее упорядочено в отдельном шкафу, для личных вещей имеется отдельный шкаф установленные в бытовом помещении для персонала на 1-ом этаже. Уборочный инвентарь укомплектован, маркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ, хранение его в специально выделенном месте в шкафах. Инвентарь для уборки туалета имеет «сигнальную» маркировку (красного цвета) и хранится в туалете.

Уборочный инвентарь для помещений лагеря укомплектован, промаркирован, хранится в отдельном выделенном помещении 1-ого этажа; помещение оборудовано поддоном с подводкой холодной и горячей проточной воды и канализации. Уборочный инвентарь для туалетов имеет сигнальную маркировку, хранится в шкафу в санузле для девочек. Моющими, чистящими и дезинфицирующими средствами обеспечены. Для проведения текущих и генеральных уборок помещений имеется запас дезинфицирующего средства «Дез-хлор», жидкого мыла, чистящих средств.

В помещениях ЛДП не обнаружено насекомых и грызунов, а так же следов их жизнедеятельности. Дератизационные, дезинсекционные мероприятия будут проводиться специализированной организацией Усть-Лабинским филиалом ФБУЗ «ЦГиЭвКК».

Согласно результатам лабораторных исследований микробиологические и органолептические показатели питьевой воды из питьевого фонтанчика не превышают установленных нормативов. Согласно представленным протоколам измерений в кружковой и игровом помещениях уровни искусственного освещения и параметры микроклимата (температура, относительная влажность и скорость движения воздуха) соответствуют нормативным требованиям.

7. **Вывод:** здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество учреждения труда и отдыха с дневным пребыванием детей во время каникул на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 имени И.Т. Сидоренко по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Энгельса, д. 71 (нежилые помещения: здание литер А, 1 этаж: инв. №№ 14, 18-29, 18/1, 35, 36, 36/1-36/6, 40, 40/1; Литер А1, 1 этаж: инв. №№ 79-81, 83, 83/1, 94, 103, 104, 104/1; литер А, 2 этаж: инв. №№ 54-60, 59/1-59/5) для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления **соответствуют** главам I, II, III (раздел 3.14.) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главам I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», главе IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», главам II (п. 3, 4, 6), X (п. 216) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», главам III (таблицы 3.1, 3.5), V (таблицы 5.34, 5.54), VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Л.М. Тарасенко

Усть-Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»