

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Свердловской области

(почтовый адрес: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84

юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8а тел. 346-12-60, 346-12-70 факс 346-12-54)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84, тел./факс 346-10-54, 346-10-56)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

муниципального образования «город Екатеринбург»

(г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8 тел./факс 362-42-52)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы (по

Орджоникидзевскому району муниципального образования «город Екатеринбург»)

(г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 27 тел./факс 338-84-52)

Предписание № 1470/1/2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат № 9,
реализующая адаптированные основные общеобразовательные
программы»**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору от "30" августа 2019 года № 1470, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с "09 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин." 03" сентября 2019 г., с 09 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин." 06" сентября 2019 г. проведена проверка

старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург») отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области майором внутренней службы Кузнецовым Вячеславом Анатольевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат № 9, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы», по адресу г. Екатеринбург ул. Восстания, 34

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с **директором Кашиной Ириной Ивановной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприятия	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<p>Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре эксплуатируется более 10 лет и не соответствует действующим нормам и правилам в области пожарной безопасности.</p> <p><i>Провести капитальный ремонт (замену) автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и привести её в соответствии действующих норм и правил в области пожарной безопасности.</i></p>	<p>ст. 46 п. 1 Федерального закона от 27 декабря 2002г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" ст. 151 ч. 1 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p> <p>При достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния Организация должна принять меры к созданию новой системы. ГОСТ Р 54101—2010 п. 5.1.7</p>	01.03.2020г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:


- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург») отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Кузнецов В.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 06 " 09 2019 г.



[Handwritten signature]
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

✓ *[Handwritten signature]*
(подпись)

[Handwritten signature] директор кооп. ч.м.кешиме
(должность, фамилия, инициалы)

" 6 " сентября 2019 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия:
Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99
ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99