



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Свердловской области

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области
в Орджоникидзевском, Железнодорожном
районах города Екатеринбурга,
в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма

(Северный Екатеринбургский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области)


Авангардная ул., дом 5 А, г. Екатеринбург, 620012,
тел.: (343) 307-39-39, факс (343) 307-37-99
e-mail: mail_10@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652 ОГРН 1056603541565,
ИНН 6670083677 КПП 667001001

ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ
ШКОЛА № 9, РЕАЛИЗУЮЩАЯ
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ",

620135, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.
ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ВОССТАНИЯ, Д.
34,

ИНН 6663056513, ОГРН 1026605612681

ИМ 66250041000119651218 от 09.10.2025



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 31.10.2025

№ 66-10-12/11-19561-202

При проведении обязательного профилактического визита с 20.10.2025 с 08 час. 30 мин. по
31.10.2025, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-10-
12/11-17781-2025 от 10.10.2025 г.

в отношении

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА № 9, РЕАЛИЗУЮЩАЯ
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 620135, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восстания, д. 34
дата регистрации 30.09.2002
ИНН/ОГРН 6663056513 / 1026605612681

На объекте: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области
"Екатеринбургская школа № 9, реализующая адаптированные основные общеобразовательные
программы" (620135, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, Восстания ул.
стр.34)

при рассмотрении представленных документов: акта профилактического визита №66-10-12/11-
19560-2025 от 31.10.2025 г.

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерально
закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ норма- тивного документа	пункт ЦД	содержание рекоменду- емых мероприятий по устранению выявленных нарушений ГБОУ СО "Екатеринбургская школа № 9"	срок
----------	---------------------------------	----------------------------------	-------------	--	------

Вход. № 1323
Дата 31.10.25
тел.: 325-58-50, тел.бвх: 325-90-16

<p>1) Согласно экспертному заключению № 66-20-010-11/23-6650-2025 от 30.10.2025г филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах гор ода Екатеринбург, городе Березовский и городе Верхняя Пышма" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710346, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021г) (вх. № 66-10-15427-2025 от 30.10.2025г.) установлено: параметры микроклимата в ГБОУ Свердловской области "Екатеринбургская школа № 9, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы" не соответствуют требованиям гигиенических нормативов, установленных в таб. 5.34 СанПиП 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания": согласно протоколу испытаний № 11-10/05994-25 от 21.10.2025 года ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбург, городе Березовский и городе Верхняя Пышма", Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510877, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.05.2016 г. измеренный уровень относительной влажности в кабинете № 18 составил 31,0 ± 1,1% при величине допустимого уровня 40-60%.</p>	<p>СанПиП 1.2.3685-21 СИ 2.4.3648-20</p>	<p>табл.5.34 1.12.2.7.1</p>	<p>нарушения обязательных требований</p> <p>Провести мероприятия по приведению параметров микроклимата в кабинете № 18 в соответствие требованиям гигиенических нормативов, установленных в таб. 5.34 СанПиП 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"</p>
--	--	---------------------------------	--

Информацию о выполнении предписания представить в

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбург, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма электронную почту mail_10@66.rospotrebnadzor.ru в срок, установленный предписанием.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания с приложением фотоматериалов, видеоматериалов, подтверждающих устранение нарушений (материалы должны быть подписаны, содержать дату и место, ссылку на пункт предписания), протокол измерений уровней относительной влажности воздуха в учебном кабинете № 18

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушения обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) муниципальном контроле в Российской Федерации".


В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ государственному контролю (надзору) и муниципальному контролю в Российской Федерации использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА № 9, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ";

На директора ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА № 9. РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"

Невыполнение в установленный срок законопного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в Орджоникидзевском, Железнодорожном
районах города Екатеринбурга, в городе
Березовский, в городе Верхняя Пышма

 Эзенкина Любовь Михайловна

Предписание получил:

31.10.2025

Место выдачи предписания:

620135, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восстания, д. 34

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-10-12/11- 19561-2025 от 31.10.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица, В Министерство образования Свердловской области.

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.