

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа» с. Стародубское  
Долинского района Сахалинской области**

694071, Сахалинская область, Долинский район, с. Стародубское, ул. Набережная, д. 19 А,  
телефон 8 /42442/ 93-501

Исх. № 309  
от 07.11.2024

ТО Управления Роспотребнадзора  
по Сахалинской области в Анивском  
и Долинском районах

Руководителю  
А. А. Жабину

**Об устранении  
выявленных нарушений**

МБОУ СОШ с. Стародубское сообщает об исполнении предписания № 05-1/691 от 25.10.2024, выданного надзорным органом ТО Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Анивском и Долинском районах следующее.

| № | Содержание мероприятия                                                                                                                                                                         | Отметка об исполнении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Проведение промывки и дезинфекции внутренних водопроводных сетей учреждения                                                                                                                    | По результатам исследований проб питьевой (холодной) воды установлено, что в пробах, взятых в МБОУ СОШ с. Стародубское, обнаружено превышение общего числа микроорганизмов.<br>На основании договора № 2 от 29.01.2024 (прилагается) ООО «Стародубское ЖКХ» осуществляет холодное водоснабжение МБОУ СОШ с. Стародубское.<br>Поэтому 28.10.2024 в адрес ЖКХ было направлено письмо о необходимости промывки и дезинфекции трубопроводов.<br>02.11.2024 ООО «Стародубское ЖКХ» предоставило акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (прилагается) |
| 2 | Обеспечение соблюдения требований СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20 к качеству питьевой воды (холодной) по микробиологическим показателям (ОМЧ, энтерококки) из внутренней водопроводной сети | Пробы, взятые после промывки и дезинфекции трубопроводов, удовлетворительные, соответствуют требованиям СанПиН.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 | Проведение лабораторных исследований проб питьевой воды на соответствие требований СанПиН 1.2.3685-21 по микробиологическим                                                                    | Протокол прилагается.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|   |                                                                                                                                          |                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | показателям                                                                                                                              |                                                                                                            |
| 4 | Обеспечить учреждение питьевой водой промышленного производства, расфасованной в ёмкости, и одноразовой посудой в достаточном количестве | Образовательное учреждение использовало бутилированную воду и разовые стаканчики в достаточном количестве. |

Директор



И. Б. Бушаева