



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В
ЦИМЛЯНСКОМ, ВОЛГОДОНСКОМ, СЕМИКАРАКОРСКОМ, КОНСТАНТИНОВСКОМ, МАРТЫНОВСКОМ
РАЙОНАХ**

ул. Набережная 14, г. Цимлянск, Ростовская область, 347320

тел./факс (86391) 2-17-81

E-mail: rpn40@donpac.ru [http: www.61.rospotrebnadzor.ru](http://www.61.rospotrebnadzor.ru)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 28.09.2021 г. № 116

Ростовская область, Цимлянский район, п. Сосенки, ул. Юбилейная, 2

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах Строковым Д.В.

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании решения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах - главного государственного санитарного врача по Цимлянскому, Волгодонскому, Семикаракорскому, Константиновскому, Мартыновскому районам Гордеева В.А. о проведении плановой выездной проверки от «17» августа 2021 г. №190090

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада "Ягодка" п. Сосенки Цимлянского района, (ИНН 6137005786, ОГРН 1026101717806,

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

15.09.2021 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 40 мин. в МБДОУ детский сад «Ягодка» п. Сосенки Цимлянского района по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, п. Сосенки, ул. Юбилейная, 2 были выявлены следующие нарушения:

нарушения законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, а именно:

- на собственной территории МБДОУ детский сад «Ягодка» п. Сосенки Цимлянского района имеется площадка для сбора отходов с водонепроницаемым твердым покрытием не превышающим площадь основания контейнера на 1 м во все стороны, что является нарушением требований п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

При проведении проверки были установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, а именно:

- в старшей подготовительной группе в групповой и мочной комнатах на потолке имеются дефекты в виде нарушения целостности отделки (трещины, отслоившаяся краска), что является нарушением требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- в музыкальном зале в правом углу при входе на потолке и стене имеются следы протекания кровли, что является нарушением требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- при входе в групповую средней группы на стенах в проходе имеются дефекты в виде нарушения целостности отделки (потрескавшаяся краска), п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- в помещении групповой младшей группы на потолке и стене имеются множественные, обширные следы протекания кровли, свидетельствующие о нарушении целостности кровли, что является нарушением требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- в помещениях умывальной старшей группы, в групповой и спальне средней группы, остекление окон имеет нарушение целостности, что является нарушением требований п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- в складском помещении (для хранения свежих овощей и фруктов), на стенах имеются множественные дефекты в виде потрескавшейся и отслоившейся краски, что является нарушением требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст.ст. 11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- при рассмотрении представленных документов было установлено, что отсутствуют документы подтверждающие проведение обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), что является нарушением требований п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 41 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав

потребителей, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1005 с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:** муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад "Ягодка" п. Сосенки Цимлянского района, (ИНН 6137005786, ОГРН 1026101717806, по месту: Ростовская область, Цимлянский район, п. Сосенки, ул. Юбилейная, 2

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1) Обеспечить размер площадки для сбора твердых коммунальных отходов с водонепроницаемым твердым покрытием, превышающим площадь основания контейнера на 1 м. во все стороны

Срок: до 27.05.2022 г.

2) В старшей подготовительной группе в групповой и моечной комнатах на потолке устранить дефекты отделки (трещины, отслоившаяся краска)

Срок: до 27.05.2022 г.

3) В музыкальном зале в правом углу при входе на потолке и стене устранить следы протекания кровли

Срок: до 27.05.2022 г.

4) При входе в групповую средней группы на стенах в проходе устранить дефекты отделки (потрескавшаяся краска)

Срок: до 27.05.2022 г.

5) В помещении групповой младшей группы на потолке устранить множественные, обширные следы протекания кровли

Срок: до 27.05.2022 г.

6) провести ремонт кровли здания МБОУ детский сад «Ягодка» п. Сосенки Цимлянского района Ростовской области

Срок: до 30.09.2022 г.

7) В помещениях умывальной старшей группы, в групповой и спальне средней группы, провести замену остекления (или оконных блоков) окон с нарушением целостности

Срок: до 30.09.2022 г.

8) В складском помещении (для хранения свежих овощей и фруктов), на стенах устранить множественные дефекты отделки потрескавшейся и отслоившейся краски

Срок: до 27.05.2022 г.

9) Провести обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с оформлением соответствующих документов

Срок: до 27.05.2022 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБДОУ детский сад «Ягодка» п. Сосенки Цимлянского района

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ростовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области
в Цимлянском, Волгодонском,
Семикаракорском, Константиновском,
Мартыновском районах



Д.В. Строков

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «28» 09 2024 г.


(подпись)
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
