

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование БУК МО Динской район "Межпоселенческая библиотека"

Тип объекта Библиотеки

Место нахождения (адрес) Динской р-н. ст-ца Динская, ул. Красная 72

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Собственность

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2330028946

Телефон: 8(86162)6-36-33

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1
Комментарий:

Плановая дата обследования: 09.2017

Фактическая дата обследования: 08.09.2017

Организация: БУК МО Динской район "Межпоселенческая библиотека"

Должность лица:

ФИО:

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Вход					
Лестница на входе наружная					
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Соответствует	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Наличие	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	
Входная площадка					
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
Дверь входная наружная					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	

Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Зона оказания услуги					
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.					
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Средства информации					

Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Наличие	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Наличие	
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	
Участки и территории	#	#	#	#	
Вход	+	+	+	#	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#	
Зона оказания услуги	+	#	#	#	
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#	
Средства информации	+	#	+	+	

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
		К	О	С	Г	
Объект доступен	X	X	X	X	X	
Объект недоступен						

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

«08» сентября 2017 г.
Дата составления Паспорта

Старший специалист 2 разряда УСЗН в Динском районе

подпись

Ж.В.Мозелева