

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного
на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

№80

«30» декабря 2020г.

Место выдачи предписания: 346500, Ростовская область, г. Шахты, пр. Победа Революции, 105
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть – Донецком,
Октябрьском (с) районах, выдавшего предписание: Городнянский Александр Владимирович –
заместитель начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Шахты,
Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах.

Предписание выдано: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 9, ОГРН 1026101411050, ИНН 6125016014

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации,
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:
30.12.2020г. с 09 час. 30 мин до 12 час. 00 мин. муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа № 9, по адресу: Ростовская область, Октябрьский район,
п. Нижнедонской, ул. Школьная, 8, нарушаются требования санитарного законодательства:

- в производственных, вспомогательных и санитарно-бытовых помещениях пищеблока не работает
приточно-вытяжная механическая вентиляция, что является нарушением п. 4.4 СП 2.3.6.1079-01
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;

- металлическая поверхность стола на выдаче готовых блюд имеет повреждения и дефекты, что не
позволяет проводить его качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и
является нарушением п. 4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования";

- в горячем цехе на светильнике отсутствует влагозащитный плафон, что является нарушением п. 3.7
СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования";

- половая плитка в производственных помещениях пищеблока имеет дефекты, неровности, сколы, что
является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования"; п.п. 5.5, 5.6 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья»;

- облицовочная плитка на стенах в производственных помещениях пищеблока имеет дефекты,
трещины, сколы, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования"; п.п. 5.5, 5.6 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;

- складское помещение для хранения продуктов не оборудовано прибором для измерения
относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением п. 4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования";

- холодильное оборудование: «Куры охлажденные, мясо», раковина для мытья рук персонала в
помещении пищеблока со следами коррозии, что не позволяет проводить их качественную обработку с
применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

(нужное подчеркнуть)

предлагаю:

1. В производственных, вспомогательных и санитарно-бытовых помещениях пищеблока обеспечить работу приточно-вытяжной механической вентиляции.

Срок - 01.09.2021г.

2. Заменить металлическую поверхность стола на выдаче готовых блюд

Срок - 01.09.2021г.

3. В горячем цехе на светильник установить влагозащитный плафон

Срок - 01.09.2021г.

4. Половую плитку, облицовочную плитку на стенах в производственных помещениях пищеблока привести в соответствие с требованиями санитарного законодательства

Срок - 01.09.2021г.

5. Складское помещение для хранения продуктов оборудовать прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха

Срок - 01.09.2021г.

6. Холодильное оборудование: «Куры охлажденные, мясо», раковину для мытья рук персонала в помещении пищеблока привести в соответствие с требованиями санитарного законодательства

Срок - 01.09.2021г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: **до - 01.09.2021г.**

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Городнянский А.В.

Заместитель начальника

территориального отдела Управления

Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Ростовской

области в г. Шахты, Усть-Донецком,

Октябрьском (с) районах

(ФИО, должность)

Предписание получил (а): «30» декабря 2020г.

Директора МБОУ СОШ №9

(руководитель (должностное лицо,
уполномоченное руководителем)
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)

Аксенов

Аксенов Андрей Александрович

(фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

«__» _____ 20__ г. по адресу: _____