



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах
адрес: 623418, Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, проспект
Победы, дом 97
тел. (3439)36-43-84,
E-mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
"Гимназия №1"
624800, Свердловская обл., г. Сухой
Лог, Юбилейная ул., дом 11

Директору
Аладиной Ирине Александровне

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 11.09.2019г

№ 21/2018-222

При изучении информационного письма от 05.09.2019г вх.№66-05-7835-2019 от 05.09.2019г
от

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия №1"

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя
624800, Свердловская обл., г.Сухой Лог, г. Сухой Лог, Юбилейная ул., ДОМ
юридический адрес 11
дата регистрации 13.11.2002
ИНН/ОГРН 6633006762 / 1026601871185

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 1" (624800,
Свердловская обл., г.Сухой Лог, г. Сухой Лог, Юбилейная ул., 11)

рассмотрении представленных документов: информационное письмо от 05.09.2019г вх.№66-05-
7835-2019 от 05.09.2019г

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 -
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ норма- тивного документа	пункт НД	срок
1.	Обеспечить покрытие территории образовательного учреждения (въездов, проездов, дорожек и т.п.) асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием	СанПиН 2.4.2.2821-10	3.8.	01.08.2020
2.	Устранить в актовом зале дефекты покраски потолков и стен, подтеки от протекания кровли крыши. Устранить условия способствующие нарушению	СанПиН 2.4.2.2821-10	4.28.	01.08.2020

целостности и качества покрытия стен и потолков в образовательном учреждении. Потолки и стены всех помещений обеспечить покрытием гладким, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающим проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.			
---	--	--	--

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах в установленный срок

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

2. документированную информацию, подтверждающую выполнение предписания

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

- **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" 624800, Свердловская обл., г.Сухой Лог, г. Сухой Лог, Юбилейная ул., д.11**

- **Директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия №1" 624800, Свердловская обл., г.Сухой Лог, г. Сухой Лог, Юбилейная ул., д. 11 -Аладину Ирину Александровну**

Главный государственный санитарный врач по городу Каменск-Уральский, Каменскому району, Сухоложскому и Богдановичскому районам

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность




Фефилов Сергей Анатльевич

должность, лица, уполномоченного осуществлять госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:



должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

лицо, адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания