

ПАСПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование МДБОУ "Детский сад № 9"
Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Красноармейский р-н ст-ца. Полтавская Жлобы, 87

Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте МДБОУ "Детский сад № 9"
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2336011586

Телефон: 31197

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий: В учреждении приняты следующие меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов: установлена «кнопка вызова» сотрудника, приказом назначено ответственное лицо по обеспечению условий доступности. Данные меры согласованы с КРО ВОИ.

Плановая дата обследования: 02.2018

Фактическая дата обследования: 22.02.2018

Организация: УСЗН в Красноармейском районе

Должность лица: специалист 1 разряда

ФИО: Шепель А.А.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов ² | Значение | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------|---|----------------------------------|---|
| Участки и территории | | | | | |
| Вход на территорию | | | | | |
| Высота порога или перепад у калитки | К, О, С | не более 1,4 - 1,5 см. | п. 4.1.8; 5.1.4 | Соответствует | |
| Ширина прохода, калитки, проема в ограждении | К | не менее 0,9 м | п. 4.1.7; 5.1.4 | Соответствует | |
| Путь к входу в здание | | | | | |
| Указатели направления движения | К | наличие | п. 4.1.3 | Не требуется | |
| Ширина пути движения | К | не менее 1,2 м. | п. 4.1.7 | Соответствует | |
| Продольный уклон пути движения | К | не более 5% | п. 4.1.7 | Соответствует | |
| Высота бордюра по краям пешеходного пути | С | не менее 5,0 см. | п. 4.1.8 | Соответствует | |
| Вход | | | | | |
| Лестница на входе наружная | | | | | |
| Поручни по обеим сторонам | О, С | наличие | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | Отсутствие | |

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

| | | | | | |
|---|------|-----------------------|---|------------------|--|
| Поручни на высоте | О, С | 90 см. | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | Отсутствие | |
| Высота подъема ступеней | О, С | 12 - 15 см. | п. 4.1.12 | Соответствует | |
| Ширина ступеней | О, С | 35 - 40 см. | п. 4.1.12 | Соответствует | |
| Единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие | п. 4.1.12 | Наличие | |
| Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе | | | | | |
| Длина марша пандуса | К | не более 9,0 м. | п. 4.1.14 | Соответствует | |
| Уклон пандуса (высота / длина) | К | не более 1/20 (5%) | п. 4.1.14 | Соответствует | |
| Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 X 1,5 м. | п. 4.1.15 | Соответствует | |
| Поручни пандуса (вдоль обеих сторон) | К, О | наличие | п. 4.1.15 | Отсутствие | |
| Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине) | К, О | наличие | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261) | Отсутствие | |
| Поручни пандуса (на высоте) | О | 0,9 м. | п. 4.1.15 | Отсутствие | |
| Поручни пандуса (на высоте) | К | 0,7 м. | п. 4.1.15 | Отсутствие | |
| Поручни пандуса (расстояние между поручнями) | К | 0,9 - 1,0 м. | п. 4.1.15 | Не соответствует | |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.) | К | наличие | п. 4.1.14; п. 5.2.13 | Не требуется | |
| Входная площадка | | | | | |
| Размер входной площадки (при открывании двери наружу) | К | не менее 1,4 x 2,0 | п. 5.1.3 | Соответствует | |

| | | | | | |
|--|---------|-----------------------|----------|---------------|--|
| | | или 1,5 x 1,85 м. | | | |
| Размер входной площадки (при наличии пандуса) | К | не менее 2,2 x 2,2 м. | п. 5.1.3 | Соответствует | |
| Нескользящее покрытие | К, О, С | наличие | п. 5.1.3 | Наличие | |
| Дверь входная наружная | | | | | |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 м. | п. 5.1.4 | Соответствует | |
| Высота порога двери | К | не более 1,4 см. | п. 5.1.4 | Соответствует | |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | С | наличие | п. 5.1.5 | Не требуется | |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | | | | | |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п. | К | не менее 1,5 м. | п. 5.2.1 | Соответствует | |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | К | не менее 1,2 м. | п. 5.2.1 | Соответствует | |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К | не менее 0,9 м. | п. 5.2.4 | Соответствует | |
| Высота порогов или перепад высот | К | не более 1,4 см. | п. 5.2.4 | Соответствует | |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах) | С | не более 10 см. | п. 5.2.7 | Соответствует | |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре) | С | не более 30 см. | п. 5.2.7 | Соответствует | |

| | | | | | |
|---|------|------------------|-----------|------------------|--|
| Лестница внутренняя (в зону оказания услуги) | | | | | |
| Ступени ровные с шероховатой поверхностью | О, С | наличие | п. 5.2.9 | Наличие | |
| Поручни с двух сторон лестницы | О, С | наличие | п. 5.2.15 | Отсутствие | |
| Поручни на высоте | О, С | 90 см. | п. 5.2.15 | Отсутствие | |
| Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием | О, С | не менее 30 см. | п. 5.2.10 | Не соответствует | |
| Тактильные указатели на поручнях лестниц | С | наличие | п. 5.2.16 | Отсутствие | |
| Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу | С | наличие | п. 5.2.10 | Отсутствие | |
| Различный цвет ступеней и площадок перед ними | С | наличие | п. 5.2.12 | Отсутствие | |
| Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги) | | | | | |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 м. | п. 5.1.4 | Соответствует | |
| Высота порога двери | К | не более 1,4 см. | п. 5.1.4 | Соответствует | |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | С | наличие | п. 5.1.5 | Не требуется | |
| Зона оказания услуги | | | | | |
| Зал зрительный, читальный, ожидания и пр. | | | | | |
| Количество мест для инвалидов-колясочников | К | не менее 1% | п. 7.1.7 | Соответствует | |

| | | | | |
|--|------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку) | К | 0,55 x 0,85 м. | п. 7.1.7 | Соответствует |
| Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади) | К | 1,25 x 0,85 м. | п. 7.1.7 | Соответствует |
| Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п. | К | не более 0,85 м. | п. 7.1.9 | Не требуется |
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги | К | не менее 1,0 м. | п. 7.1.9 | Не требуется |
| Санитарно-гигиеническое помещение | | | | |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества | К | 7% (но не менее 1) | п. 5.3.2 | Не соответствует |
| Знак доступности кабины для инвалидов | К | наличие | п. 5.3.6 | Отсутствие |
| Размер кабины (ширина x глубина) | К | не менее 1,65 x 1,8 м. | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Не соответствует |
| Ширина двери кабины | К | не менее 0,9 м. | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Соответствует |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом | К | не менее 0,75 м. | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Не соответствует |
| Пространство для разворота кресла-коляски | К | диаметр не менее 1,4 м. | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Не соответствует |
| Откидные опорные поручни, штанги | К, О | наличие | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Отсутствие |
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом | К | наличие | п. 5.3.6 | Отсутствие |
| Средства информации | | | | |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления | К, С, Г, У | наличие | п. 5.5.1 | Наличие |

| | | | | | |
|---|------------|------------------|-----------------|---------------|--|
| движения | | | | | |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками | К, С, Г, У | наличие | п. 5.5.8 | Отсутствие | |
| Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте | К, С, Г, У | от 1,5 до 4,5 м. | п. 5.5.4; 5.5.6 | Соответствует | |
| Речевые информаторы | С, У | наличие | п. 5.5.3; 5.5.4 | Не требуется | |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | Г, У | наличие | п. 5.5.3; 5.5.4 | Не требуется | |

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») | | | |
|--|--|---|---|---|
| | К | О | С | Г |
| Участки и территории | + | + | + | # |
| Вход | - | - | - | # |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | + | - | - | # |
| Зона оказания услуги | + | # | # | # |
| Санитарно-гигиеническое помещение | - | - | # | # |
| Средства информации | - | # | - | - |

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

| | Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов | | | |
|-------------------|-----------------------------|---|---|---|---|
| | | К | О | С | Г |
| Объект доступен* | X | X | X | X | X |
| Объект недоступен | | | | | |

* Доступен по минимальным потребностям доступности объекта для инвалидов, с учетом принятых вышеуказанных мер

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации |
|--|--|
| Вход | Лестницу на входе наружную: - обустроить с обеих сторон и по всей длине ограждения марша входной лестницы; |
| | Лестницу на входе наружную: - обустроить поручнями на высоте 90 см. |
| | Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - вдоль обеих сторон марша пандуса; |
| | Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - с непрерывной поверхностью по всей длине марша пандуса; |
| | Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,9 м.; |
| | Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,7 м.; |
| | Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.; |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м. |
| | Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги обустроить поручнями на высоте 90 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| | см. |
| | Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать завершающими поручнями длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. с не травмирующим завершением |
| | На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил |
| | На внутренней лестнице в зону оказания услуги на расстоянии за 60 см. перед лестницей вверху и внизу разместить напольные тактильные предупреждающие указатели |
| | На внутренней лестнице в зону оказания услуги следует применять различный цвет ступеней и площадок перед ними |
| Санитарно-гигиеническое помещение | Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных |
| | Установить знаки доступности кабин для инвалидов |
| | Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 x 1,8 м. |
| | В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.; |
| | В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м. |
| | Установить опорные поручни, штанги |
| | Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом |
| Средства информации | Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания |

19 февраля 2018 года

Специалист 1 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания



А.А. Шепель