



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Прокуратура
Свердловской области

ПРОКУРАТУРА
Каменского района

623401, г. Каменск-Уральский,
ул. 3. Космодемьянской, 12

04.04.2018 № 14-229-18

Директору
МБУДО «Покровская детская школа
искусств»

Овечкиной Т.Н.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении нарушений законодательства в сфере
обеспечения пожарной безопасности,
причин и условий, им способствующих**

Прокуратурой Каменского района Свердловской области по поручению прокуратуры Свердловской области проведена проверка исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности

В ходе выездной проверки, проведенной прокуратурой района с привлечением специалистов Отдела надзорной деятельности города Каменска – Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, установлено, что в деятельности МБУДО «Покровская ДШИ», расположенном по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Покровское, ул. Ленина, д. 124, выявлены следующие нарушения

1. На 2-м этаже здания запоры на дверях эвакуационного выхода, ведущего библиотеку не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (в ред. постановления Правительства РФ от 17.02.2014 № 113));

2. На дверях помещения склада (категория В3) руководителем организации не обеспечено исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей (п. 37(1) Правил противопожарного режима, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);

3. Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре выработала срок эксплуатации, заявленный заводом изготовителем – 10 лет; кабельные линии пожарной сигнализации и системы оповещения не соответствуют действующим нормам, а именно не отвечают требованиям пожаростойкости:

- не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения функций подразделений пожарной охраны и полной эвакуации людей в безопасную зону;

- соединительные линии на объектах, выполненные телефонными кабелями, не удовлетворяют требованиям п. 13.15.7 СП 5.13130-2009 и не имеют резервный запас жил кабелей и клемм соединительных коробок не менее чем по 10%;

- кабели и провода систем противопожарной защиты объектов, прокладываемые при групповой прокладке должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки), и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315 (на указанных объектах сертификаты на прокладку кабельных линий и электропроводов по пожарной опасности отсутствуют) (статья 6, п. 2 п. 7 статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.15.9 раздела 13.15 СП 5.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 4.5, п. 4.7, п. 4.8 раздела 4 СП 6.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»).

Исходя из преамбулы и положений ст.ст. 4, 6 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» № 124-ФЗ от 24.07.1998 установлено, что государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ (далее – Федеральный закон), пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Статьей 37 Федерального закона установлены обязанности организаций в области пожарной безопасности, к числу которых относится обязанность руководителя организации соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов

местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции (ст. 38 Федерального закона).

В соответствии со ст. 16 Федерального закона, Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила противопожарного режима).


Указанные нарушения требований федерального законодательства являются недопустимыми, создают угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних детей, и, наряду с рассмотрением вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности всех виновных лиц, подлежат незамедлительному устранению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в указанных нарушениях.
3. О месте, дате и времени рассмотрения представления необходимо уведомить прокуратуру города.
4. О результатах рассмотрения данного представления необходимо сообщить в прокуратуру Каменского района в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Прокурор Каменского района
старший советник юстиции



И.Р.Переходенко