

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  
РАБОТЫ ГУ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

398055, г. Липецк, ул. Московская, 16 (22-89-01)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. ЛИПЕЦКУ

398055, г. Липецк, ул. Московская, 16 (22-89-26)

Предписание № 267/1/149


по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**МБДОУ № 6 г. Липецка**

С 21.06.2021 по 01.07.2021 проведено мероприятие по надзору старшим инспектором отдела надзорной деятельности по городу Липецку и Липецкому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Липецкой области старшим лейтенантом внутренней службы Козловым Павлом Сергеевичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Корпус по адресу: г. Липецк, бульвар Шубина, 16				
1.	<p>Допускается эксплуатация систем противопожарной защиты сверх срока службы, установленного изготовителем. Не обеспечено проведения ежегодного испытания средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.</p> <p>Необходимо произвести ежегодное испытание систем противопожарной защиты или произвести их замену в установленном порядке.</p>	<p>п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее ППР в РФ)</p>	До 30.11.2021	
2.	<p>Допускается эксплуатация помещений электрощитовых без выделения от помещений другого назначения противопожарными преградами (дверьми).</p> <p>Необходимо отделить помещения электрощитовых от помещений другого назначения противопожарными преградами.</p>	<p>Ст. 4 ст.138 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.14 табл. 2, п. 7.4 СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 5.2.6 СП 4 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»</p>	До 30.11.2021	

3.	<p>Допускается использование горючей отделки путей эвакуации (напольное покрытие), а именно линолеума с сертификатом соответствия требованиям пожарной безопасности с истекшим сроком действия, а так-же и использование материала класс пожарной опасности которого КМ5.</p> <p>Необходимо демонтировать материалы отделки, не соответствующие требованиям пожарной безопасности или заменить на материалы класса пожарной опасности не выше КМ2.</p>	<p>п. 6 ст. 134 (таблица 28) Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	<p>До 30.11.2021</p>	
4.	<p>Отсутствует регламент обслуживания систем противопожарной защиты, утвержденный руководителем организации.</p> <p>Необходимо разработать и утвердить регламент.</p>	<p>п. 54 ППР в РФ</p>	<p>До 30.11.2021</p>	
<p>Корпус по адресу: г. Липецк, бульвар Шубина, 20</p>				
5.	<p>В здании отсутствует СОУЭ 3-го типа.</p> <p>Необходимо произвести монтаж СОУЭ согласно требованиями нормативных документов.</p>	<p>П. 54 ППР в РФ, табл. 2 п. 7, п. 4 СП 3 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»</p>		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Старший инспектор ОНД и ПР по городу Липецку  
и Липецкому району управления надзорной  
деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Липецкой области



01" июля 2021 год

  
(подпись) П.С. Козлов  
М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

Заведующая  
(должность, фамилия, инициалы)  
Щедринцева О.А.  
"1" июля 2021 год