

**Муниципальное учреждение
«Сивинский центр культуры и досуга»
(МУ Сивинский ЦКД)**

617240, Пермский край, с. Сива,
ул. Советская, 4

Тел./ факс (34277) 2-95-77, 2-15-08

E-mail: sivardk@mail.ru

ИНН/КПП 5949000067/593301001

05.03.2022 №_62_

На № 2-18-6-2022 от 03.02.2022г.

Прокуратура Сивинского района
Прокурору района старшему советнику
юстиции А.А.Захарову

**О направлении информации
об исполнении представления**

Представление «Об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, о противодействии терроризму, об отходах производства и потребления, о защите прав несовершеннолетних» № 2-18-6-2022 от 03.02.2022г. рассмотрено с участием помощника прокурора Сивинского района Ташкиновой Е.А.

По результатам рассмотрения представления МУ Сивинский ЦКД устранены следующие нарушения:

1. Издан приказ на назначение ответственного за организацию работы по антитеррористической защищенности МУ Сивинский ЦКД
2. Назначенное ответственное лицо прошло обучение в области защиты от террористических актов
3. Утверждены должностные обязанности ответственного за организацию работы по антитеррористической защищенности МУ Сивинский ЦКД
4. Утверждена инструкция по антитеррористической защищенности МУ Сивинский ЦКД (выложена на сайт МУ Сивинский ЦКД)
5. Утвержден план мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности МУ Сивинский ЦКД (выложен на сайт МУ Сивинский ЦКД)
6. Утвержден приказ о пропускном и внутриобъектовом режиме, положение о пропускном и внутриобъектовом режиме (выложены на сайт МУ Сивинский ЦКД)
7. Комиссия, созданная на основании Постановления администрации Сивинского муниципального района № 17 от «26» января 2022 г. «О создании межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объектов в сфере культуры», провела категорирование объектов: МУ Сивинский ЦКД – 2 категория, СП Малосивинский ДК – 3 категория, СП Кизьвенский ДК– 3 категория, СП Первомайский СК– 3 категория, СП Бубинский ДК– 3 категория, СП Усть-Бубинский СК– 3 категория, СП Екатерининский ДК– 3 категория, СП Лебедский СК– 3 категория, СП Северокоммунарский КДЦ – 3 категория
8. Оформлены паспорта безопасности МУ Сивинский ЦКД, СП Малосивинский ДК, СП Кизьвенский ДК, СП Первомайский СК, СП Бубинский ДК, СП Усть-Бубинский СК, СП Екатерининский ДК, СП Лебедский СК, СП Северокоммунарский КДЦ. Паспорта проходят согласование органами безопасности.
9. Паспорта безопасности хранятся в опечатанном сейфе в кабинете директора МУ Сивинский ЦКД и на каждом объекте в металлических несгораемых ящиках или сейфах.
10. Оформлены информационные уголки по антитеррористической защищенности в МУ Сивинский ЦКД и структурных подразделениях

11. Проводится обход и осмотр зданий и прилегающих к ним территорий с занесением в журнал осмотра здания (МУ Сивинский ЦКД и структурные подразделения), ведется учет посетителей.
12. В СП Лебедский СК обеспечено хранение (нахождение) технической документации на системы противопожарной защиты, находится с документами по ПБ в СП Лебедский СК
13. Шлейф №1 «зал, котельная» в СП Лебедский СК приведен в рабочее состояние. Проведено техобслуживание системы АПС.
14. Заменен огнетушитель на сцене СП Лебедский СК
15. Заключен договор на огнезащитную обработку деревянных конструкций чердака СП Лебедский СК (обработка будет произведена в апреле 2022г)
16. Удостоверения операторов котельной СП Лебедский СК имеются, копии удостоверений находятся в папке с документами по ПБ в СП Лебедский СК
17. Указатели со светоотражающей поверхностью, указывающие направления движения к источникам противопожарного водоснабжения, установлены на здании СП Первомайский СК.
18. Направлена информация главе округа Кабанову Ю.А., директору МКУ ЦОСТ Саначеву Н.А. о приведении в надлежащее техническое содержание дорог, проездов и подъездов к пожарным гидрантам.
19. Установлен светильник с плафоном в СП Первомайский СК (фойе клуба)
20. Эксплуатация отопительной печи без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов в СП Первомайский СК не производится. Печь не топится. Ремонт трубы будет произведен в апреле-мае 2022г.
21. Заменен огнетушитель на сцене в СП Бубинский ДК
22. Установлен светильник с плафоном в СП Бубинский ДК
23. Заключен договор на огнезащитную обработку деревянных конструкций чердака СП Бубинский ДК (обработка будет произведена в апреле 2022г)
24. Техническая документация на системы противопожарной защиты имеется в СП Усть-Бубинский СК, находится в папке с документами по ПБ.
25. Огнетушитель вблизи от входа в СП Усть-Бубинский СК установлен на высоту до 1,5м. ДК
26. Установлен светильник с плафоном в СП Усть-Бубинский СК
27. В СП Усть-Бубинский СК проведен внеплановый инструктаж с оператором котельной и техперсоналом по ПБ. Курение запрещено во всех помещениях (на основании Приказа директора МУ Сивинский ЦКД от 10.01.2022 № 3 «Об установлении противопожарного режима»). Установлены специальные таблички «Курение запрещено».
28. Информация о прохождении обучения оператора котельной СП Усть-Бубинский СК доведена до директора МБУ ЦОМУ. Оператор котельной заменен на оператора, имеющего квалификационное удостоверение.
29. Инженер-энергетик Тетенов И.Ф. прошел обучение в области обращения с отходами I – IV класса опасности
30. Приказом назначено ответственное лицо за обращение, накопление и передачу специализированной организации отработанных ртутьсодержащих ламп.
31. Утвержден паспорт отходов I – IV классов опасности.
32. Утверждено положение о порядке сбора, утилизации металлической ртути, отработанных люминесцентных ламп, приборов с ртутными наполнением и обеспечения работ по демеркуризации в МУ Сивинский ЦКД
33. Утверждена Инструкция по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами в МУ Сивинский ЦКД
34. Разработаны инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме: МУ Сивинский ЦКД, СП Малосивинский ДК, СП Кизьвенский ДК, СП Первомайский СК, СП Бубинский ДК, СП Усть-Бубинский СК, СП Екатеринбургский ДК, СП Лебедский СК, СП Северокоммунарский КДЦ.
35. Проведен инструктаж по АЗО для всех сотрудников учреждения

36. Организовано обучение работников учреждения способам защиты и действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения
37. Проведены объектовые тренировки по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций со всеми сотрудниками учреждения
38. В типовую форму договора предоставления помещений внесены условия соблюдения требований по антитеррористической и пожарной безопасности
39. Издан приказ об утверждении порядка работы со служебной информацией ограниченного распространения и сам порядок.
40. Рассмотрены коммерческие предложения на оказание услуг на вывод сигнала АПС на телефон ответственного за пожарную безопасность в учреждении в 8 структурных подразделениях с дальнейшим включением в план ФХД учреждения на 2023г.
41. Утвержден план взаимодействия с органами безопасности по месту нахождения объекта (территории) по вопросам противодействия терроризму
42. Утвержден приказом порядок работы со служебной информацией ограниченного пользования.
43. Проводится обследование системы внутреннего противопожарного водопровода в СП Малосивинский ДК. В дальнейшем потребуется проектно-сметная документация с экспертизой достоверности сметной стоимости, изыскание денежных средств. Сметная стоимость ремонтных работ будет включена в план ФХД на 2023-2024гг.
44. Рассмотрены коммерческие предложения на оказание услуг по установке системы видеонаблюдения в 8 структурных подразделениях с дальнейшим изысканием финансовых средств и включения в план ФХД учреждения на 2023-2024гг.
45. Рассматриваются коммерческие предложения на оказание услуг по физической охране МУ Сивинский ЦКД с ЧОП с дальнейшим определением сметной стоимости работ для включения в план ФХД учреждения на 2023г
46. Рассмотрено коммерческое предложение на оказание услуг по установке в МУ Сивинский ЦКД КТС с выводом на ПЦО МОВО по Верещагинскому городскому округу - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Пермскому краю" с дальнейшим включением в план ФХД учреждения на 2023г.
47. Разработан план устранения нарушений в области антитеррористической и пожарной безопасности МУ Сивинский ЦКД и структурных подразделений, которые требуют финансовых затрат и могут быть выполнены после их включения в бюджет учреждения на 2023-2024гг.
48. Вынесено дисциплинарное взыскание Кеслеру Р.В., заведующему хозяйственным отделом, ответственному за ПБ и антитеррористическую безопасность в учреждении, руководителям структурных подразделений, ответственным за ПБ в учреждениях: Александровой Е.А. (СП Первомайский СК), Корепановой А.П. (СП Усть-Бубинский СК), Уточкиной Т.И. (СП Бубинский ДК). В СП Лебедский СК ответственный за ПБ работник уволился, поэтому дисциплинарное взыскание не возложено.

И.о.директора

А.Н.Байдина