



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС №79 МЧС РОССИИ"

684090, г. Вилючинск, Камчатский край, ул. Строительная, д.1
телефакс: (41-535) 3-73-62, 3-36-68, e-mail: ogps79@mail.ru

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

684090, г. Вилючинск, Камчатский край ул. Строительная, д.1
телефакс: (41-535) 3-73-62, 3-36-68, телефон: 3-73-79, e-mail: ogpn79@inbox.ru

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 3-73-74

ПРЕДПИСАНИЕ № 107/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее –

детей «Центр развития творчества детей и юношества»

при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

от « 24 » июля 20 13 года, № 107, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 50 мин. « 05 » августа 20 13 г.
по 10 ч. 25 мин. « 30 » августа 20 13 г. проведена проверка

государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному

по пожарному надзору капитаном внутренней службы Поповой Еленой Юрьевной в помещениях

надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

МБОУ ДОД ЦРТДЮ расположенных по адресу: г. Вилючинск, ул. Мира, д. 19, №№ по плану

строения: цокольный этаж - №7; I этаж - №№ 1-3, 13-26; II этаж - №№ 1-9; III этаж - № 1

совместно с *и.о.директора МБОУ ДОД ЦРТДЮ Кохан Ольгой Михайловной*

(указываются должности, фамилии имена, отчества (последнее при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
107/1/1.1	Этажные планы эвакуации выполнены без применения фотолюминесцентных материалов, размером менее 600 x 400 мм. Выполнить этажные планы эвакуации на основе фотолюминесцентных материалов, размером 600 x 400 мм.	п.п. 6.2.4, 6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные. Требования и методы контроля".	10.02.2014	

107/1/1.2	<p>Помещение серверной, расположенной на 1-ом этаже здания, класса функциональной пожарной опасности Ф 5, не отделено от помещений школы, класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1, противопожарной перегородкой 1-го типа и дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30.</p> <p>Выделить помещение серверной, расположенной на 1-ом этаже здания, противопожарной перегородкой 1-го типа и установить в проеме противопожарной перегородки дверь с пределом огнестойкости не менее EI 30.</p>	<p>1) ч. 3 ст. 87, ч.3 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 24 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ;</p> <p>2) п. 5.6.4 Свода правил СП 4 13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям», утвержденного приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288.</p>	30.07.2014	
-----------	---	--	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» по пожарному надзору Попова Е.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 30 » августа 20 13 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

и.о. директора МБОУ ДОД ЦРТДЮ Кохан Ольга Михайловна

(должность, фамилия, инициалы)

« 30 » августа 20 13 г.

