



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура Ростовской области
Азовская межрайонная прокуратура**

ул. Ленинградская, 44, г. Азов,
Ростовская область, 346780

Директору МБОУ Лицей г. Азова
Деревяшко Л.В.

ул. Привокзальная, д. 39А,
г. Азов,
Ростовская области, 346782

29.02.2024 №7-24/Прдп140-24-20600011

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства об
образовании в Российской Федерации,
о пожарной безопасности

Азовской межрайонной прокуратурой по информации ОНД и ПР по г. Азову УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области проведена проверка исполнения МБОУ Лицей г. Азова законодательства об образовании в Российской Федерации, о пожарной безопасности.

В соответствии с п. 2 ч. 3, п. 2-3 ч. 6, ч. 7 ст. 28 Закона № 273-ФЗ к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся помимо прочего материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения обучающихся в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, соблюдать права и свободы обучающихся. Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции.

Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ) пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии с п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – Постановление № 1479) руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Вместе с тем, установлено, что в МБОУ Лицей г. Азова в нарушение ст. 5, ч. 1 ст. 6 Закона № 123-ФЗ, п. 54 Постановления № 1479 допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (более 10 лет).

Причинами и условиями вышеуказанных нарушений является ненадлежащее исполнение должностными лицами МБОУ Лицей г. Азова своих служебных обязанностей, отсутствия должного, действенного контроля за подчиненными сотрудниками со стороны руководства, что в свою очередь нарушает права граждан на благоприятные условия проживания

В целях верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства, принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст. 1, 6, 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, устранить допущенные нарушения федерального законодательства.

Принять необходимые меры к устранению причин выявленных нарушений федерального законодательства, способствующих им условий, а также по недопущению впредь подобных нарушений закона.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц, виновных в выявленных нарушениях, к дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в Азовскую межрайонную прокуратуру в письменном виде в месячный срок с момента внесения представления.

Представление в обязательном порядке рассмотреть с участием представителя прокуратуры, о времени и месте рассмотрения представления уведомить Азовскую межрайонную прокуратуру.

Заместитель межрайонного прокурора

советник юстиции

Е.Н. Алексеева

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00E2C7121D02F8E26A207A7C36A9A02BED
Владелец Алексеева Екатерина Николаевна
Действителен с 22.05.2023 по 14.08.2024

И.В. Шапошников, тел. 4-01-10, 8-950-866-49-39