

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«17» июня 2024 г., 61240061000210998392

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Азову управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Ростовская, г Азов, пер Красноармейский, Дом 97, тел. 88634240161, e-mail: azov_ond@61.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 17 » июня 2024 г. № 2406/187-61/12/ПНН**

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ Г. АЗОВА, адрес
юридического лица: 346782, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЗОВ, УЛ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, Д.39, К.А ИНН 6140016724

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
2. Проход к двери эвакуационного выхода на 1 этаже загроможден (размещена мебель (парты))

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

**3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих
обязательных требований:**

1. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 60 Правил, абзац 1
Обязательное требование
Руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
2. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 27 Правил, подпункт б
Обязательное требование
При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие).

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

Директору МБОУ Лицей г. Азова Деревяшко Л.В. в течении 60 суток с момента вынесения, получения настоящего предостережения, направить ответ на электронный или почтовый адреса отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Азову управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области (электронный адрес azov_ond@61.mchs.gov.ru, почтовый адрес: 346780, Ростовская область, г. Азов, пер. Красноармейский, 97) о принятых мерах, необходимых для обеспечения соблюдения требований пожарной безопасности на объекте записи – МБОУ Лицей г. Азова по адресу: г. Азов, ул. Привокзальная, 39 А, а именно: обеспечить соблюдение

сроков перезарядки первичных средств пожаротушения (огнетушителей); ликвидировать загромождение на проходе к двери эвакуационного выхода на 1 этаже.


(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Азову управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Марченко Юлия Николаевна

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)



подпись

Марченко Юлия Николаевна - старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Азову управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) телефон: +78634240161, E-mail: Marchenko_UN@61.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале