

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
№ 005/0296

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: МБУК «ОМКС»

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646940, р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская д.67, тел. 8(38166) 22-4-20, e-mail: okon_klub_sistema@mail.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1037,9 кв.м;
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); - кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1967, год последнего капитального ремонта: нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального не запланирован.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Государственное учреждение — Муниципальное бюджетное учреждение культуры Оконешниковская меж поселенческая клубная система МБУК «ОМКС»

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646940, р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, д.67, тел. 8(38166) 22-4-20, e-mail: okon_klub_sistema@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (нужное подчеркнуть).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, государственная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление культуры Администрации Оконешниковского муниципального района Омской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 646940, р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, д.71, тел: 8(38166) 22-2-29 e-mail: okon_klub_sistema@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения, сфера услуг (нужное подчеркнуть).

2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление культурно — досуговые услуги.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно (нужное подчеркнуть).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (нужное подчеркнуть). В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений (нужное подчеркнуть).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (нужное подчеркнуть).

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 3 человек, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 1.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: пассажирский транспорт отсутствует.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 20 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть), асфальтовое покрытие имеет выбоины и ямы, на пути следования есть бордюры высотой 0,14 м.

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	А
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(О,С,Г,У)	-	1,2,3,4,5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ	-	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	-
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	-

¹⁾ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4)

ДУ

3.6. Состояние Доступности объекта

Наименование показателя Доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 27.08.2013 и полностью соответствует требованиям Доступности для инвалидов объектов и услуг	-	1	-	-	-
2. В результате проведения после 27.08.2023 текущего ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям Доступности для инвалидов объектов и услуг	-	-	-	-	-
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.		1			
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги	1	-	-	-	-
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	-	-	-	-	-
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	-	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1	-	-	-	-
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1	-	-	-	-
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	1	-	-	-	-
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:	-	-	-	-	-
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %	1	-	-	-	-
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов		1		На прозрачном полотне входной двери установить яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м, расположенную на уровне 1,2 – 1,5м. от поверхности пешеходного пути. Перед первой ступенью наружной лестницы не менее чем за 0,8 м уложить тактильную	3 кв. 2030г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов				предупреждающую полосу глубиной 0,5-0,6м, которая должна заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м.	
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	1	-	-	Вход на территорию оборудовать элементами информации об объекте. На полу нанести контрастную полосу к зоне целевого обслуживания. Установить выключатели у дверей санитарной комнаты на высоте 0,8м.	3 кв. 2030г.
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	1	-	-	Обозначить знаком доступности вход в здание и кабину для приема мпн, после проведения работ по адаптации соответствующих функциональных зон.	
4.6. Сменные кресла-коляски	-	-	-	Не требуется	-
4.7. Поручни	-	1	-	Поручни должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части	3 кв. 2030г.

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.8. Пандусы	-	1		Уклон пандуса должен быть 1:20. Поручни должны быть непрерывного движения 0,7 и 0,9 м, завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша наклонной пандуса на 0,3 м и иметь не травмирующее завершение. Рекомендуются использовать поручни округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м. Колесоотбойные устройства высотой 0,10 м. Поручни и колесоотбойные устройства выделять контрастным цветом.	3 кв 2030 г
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	1	-	-	Оказание ситуационной помощи инвалидам	3 квартал 2030г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.10. Раздвижные двери	1				
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		Предусмотреть поручни, в том числе откидные, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Унитазы следует применять имеющие опору для спины, с автоматическим сливом воды или слив с ручным кнопочным управлением. Водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом, а при возможности с автоматическими сенсорными кранами бесконтактного типа. Установить тревожную кнопку на высоте 0,80м. Установить световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.	3 кв. 2030г.
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок	-	1	-	-	-
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной пеглей и	1			Для инвалидов с нарушением слуха в помещениях (при	3 кв. 2030г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
звукоусиливающей аппаратурой				необходимо) следует предусмотреть установку светового сигнализатора, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Индукционная петля-система, позволяющая передавать без шумовых помех окружающей среды звуковые сигналы непосредственно на слуховое устройство людей с ослабленным слухом.	
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	-	-	-	-	-
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %	-	-	100	-	-
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора					
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта	-	-	-	-	-
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1	-	-	-	-
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	1	-	-	-	-
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %	-	-	100	-	-
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	-	-	-
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %	-	-	-	-	-
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %	-	-	-	-	-
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %	-	-	-	-	-
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %	-	-	-	-	-
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %	-	-	100	-	-
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %	-	-	-	-	-
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено	-	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %			100		

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий (зона ответственности Управление культуры Администрации Оконешниковского муниципального района Омской области)
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения

2025-2030 гг. в рамках исполнения п.3.6 паспорта доступности

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧ-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **ДЧ-И (О,С,Г,У)**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата <http://zhit-vmeste.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкета объекта социальной инфраструктуры от 17 июля 2025 года.
2. Акт экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от 21 июля 2025 года № б/н.
3. Решение комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от 25 июля 2025 года № 110.
4. Решение комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от 04 ноября 2013 года № 6.

Руководитель
Директор



О.Н.Бондаренко
(инициалы, фамилия)

Дата: 25 июля 2025 года