

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 3400

Дата присвоения номера реестра Омской области: \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Номер реестра муниципального образования: 066 / 3400

Дата заведения дела: 3 декабря 2019 года

Наименование комплексного центра: БУ Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Оконешниковского района»

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Дом культуры

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646954, Омская область, Оконешниковский район, с. Чистово, ул. Ленина, 55, тел: 89502141157, [okon\\_iao@mail.ru](mailto:okon_iao@mail.ru)

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, \_\_\_ кв.м;

- часть здания 2 этаж (или на 2 этаже), 900 кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); \_\_\_ кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1980, год последнего капитального ремонта: \_\_\_ :

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального не запланировано

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Чистовский дом культуры филиал № 11, Чистовский ДК  
(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646954, Омская область, Оконешниковский район, с. Чистово, ул. Ленина, 55, тел: 89502141157, [okon\\_iao@mail.ru](mailto:okon_iao@mail.ru)

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (нужное подчеркнуть).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Оконешниковская межпоселенческая клубная система"

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 646940 Омская область р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, 67

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 3400

Дата присвоения номера реестра Омской области: \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Номер реестра муниципального образования: 066 / 3400  
Дата заведения дела: 3 декабря 2019 года

Наименование комплексного центра: БУ Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Оконешниковского района»

## 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Дом культуры
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646954, Омская область, Оконешниковский район, с. Чистово, ул. Ленина, 55, тел: 89502141157, okon\_iao@mail.ru
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, \_\_\_ кв.м;
  - часть здания 2 этаж (или на 2 этаже), 900 кв.м;
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); \_\_\_ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1980, год последнего капитального ремонта: \_\_\_ :
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального не запланировано
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Чистовский дом культуры филиал № 11, Чистовский ДК  
(полное наименование, сокращенное наименование)
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646954, Омская область, Оконешниковский район, с. Чистово, ул. Ленина, 55, тел: 89502141157, okon\_iao@mail.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (нужное подчеркнуть).
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Оконешниковская межпоселенческая клубная система"
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 646940 Омская область р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, 67

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах**  
**жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп**  
**населения**  
**№ 066**

**1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг**  
**в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других**  
**маломобильных групп населения (далее – объект)**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Дом культуры
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646954, Омская область, Оконешниковский район, с. Чистово, ул. Ленина, 55, тел: 89502134157, okon\_iao@mail/ru
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, \_\_\_ кв.м;
  - часть здания 2 этаж (или на 2 этаже), 900 кв.м;
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); \_\_\_ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1980, год последнего капитального ремонта: \_\_\_ :
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального не запланировано
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Чистовский дом культуры филиал № 11, Чистовский ДК  
(полное наименование, сокращенное наименование)
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646954, Омская область, Оконешниковский район, с. Чистово, ул. Ленина, 55, тел: 89502134157, okon\_iao@mail/ru
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (нужное подчеркнуть).
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Оконешниковская межпоселенческая клубная система"
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 646940 Омская область р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, 67

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, потребительский рынок, сфера услуг, жилищный фонд (*нужное подчеркнуть*).

2.2. Виды оказываемых услуг: культурно- досуговая деятельность

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно (*нужное подчеркнуть*).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (*нужное подчеркнуть*).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (*нужное подчеркнуть*).

2.6. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 21 человек, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 2 человека.

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: пассажирский транспорт отсутствует.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: внутри поселкового транспорта нет.

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 8 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная нет (*нужное подчеркнуть*).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (*нужное подчеркнуть*),

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ВНД
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

\* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	"ДУ"		1,2
2	Вход (входы) в здание	"ДУ"		3,4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	" ДУ "		5,6,7,8,9 10,11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	" ДУ "		12,13,14
5	Санитарно-гигиенические помещения	-	-	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	"ДУ"		15,16
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	"ДП-В"		1

\* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов** в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта.  
Объект (дом культуры) доступен условно в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта.

## 3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	1				
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги	1				
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	-	-			
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	-	-			
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1				
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	1				
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1		Установить знак инвалид, расположить на столбе стойке на высоте 1,5м. или продублировать на поверхности покрытия стоянки. Изготовить разметку для стоянки автомашин инвалидов и предусмотреть её размером 6,0 x 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины 1,2м.	4 квартал 2023 год
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов		1		Высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать уклон	4 квартал 2023 год



Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>1:20 (5%) через каждые 8,0 – 9,0 м длины марша пандуса должна быть устроена горизонтальная площадка. Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на повороте должна иметь размер не менее 1,5 x 1,5м. Поручни, должны располагаться на высоте (0,9м допускается от 0,85 до 0,92м) и 0,7м колесоотбойники высотой не менее 0,05м, выделенные контрастным цветом, ширина между поручнями пандуса в пределах от 0,9 до 1,0м. Входная площадка должна иметь: навес,</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>1:20 (5%) через каждые 8,0 – 9,0 м длины марша пандуса должна быть устроена горизонтальная площадка. Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на повороте должна иметь размер не менее 1,5 x 1,5 м. Поручни, должны располагаться на высоте (0,9 м допускается от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м колесоотбойники высотой не менее 0,05 м, выделенные контрастным цветом, ширина между поручнями пандуса в пределах от 0,9 до 1,0 м. Входная площадка должна иметь навес,</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>водоотвод. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4 x 2,0 м или 1,5 x 1,85 м. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%. Кнопку вызова расположить на высоте 0,85 м-1,0 м. должна быть (утоплена) в стене, защищена от осадков. Обозначить пиктограммой "Инвалид". Изготовить водоотвод. В полотнах</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>		Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.		
			<p>водоотвод. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4 x 2,0 м или 1,5 x 1,85 м.</p> <p>Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%.</p> <p>Кнопку вызова расположить на высоте 0,85 м-1,0 м. Должна быть (утоплена) в стене, защищена от осадков.</p> <p>Обозначить пиктограммой "Инвалид".</p> <p>Изготовить водоотвод. В полотнох</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				наружных дверей следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным материалом. На прозрачных полотнах дверей предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2 м, расположенной на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м. Дверные наличники и края полотна и ручку окрасить в контрастный цвет в отличие от дверного полотна. Установить символ Е 21 указывающий на их доступность.	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1		Оборудовать зал местами для	4 квартал 2023 год

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				наружных дверей следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным материалом. На прозрачных полотнах дверей предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенной на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м. Дверные наличники и края полотна и ручку окрасить в контрастный цвет в отличие от дверного полотна. Установить символ Е 21 указывающий на их доступность.	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1		Оборудовать зал местами	4 квартал 2023 год

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				инвалидов на креслах - колясках	
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		Таблички и навигация внутри здания должны быть едиными, понятными доступными для инвалидов по зрению. Располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующие расстоянию рассматривания и располагаться на высоте не менее 1,5м и не более 4,5м от уровня пола. Пути эвакуации должны быть окрашены стены, пол краской светящейся в темноте, на стены наклеены световые ленты.	4 квартал 2023 год
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка					