

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
№ 069

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: Дом культуры

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646947, Омская область,
Оконешниковский район, с. Сергеевка, ул. Центральная, 8, тел: 89236947810,
okon_klub_sistema@mail.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание этажей, _____ кв.м;
- часть здания _____ этаж (или на 1 этаже), 72,1 кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1975, год последнего капитального ремонта: нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального
нет

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции
учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской
области, органа местного самоуправления Омской области, юридического
лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Сергеевский
дом культуры филиал № 21, Сергеевское ДК

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646940, Омская область,
Оконешниковский район, р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, 67, тел: 22-
420,okon_klub_sistema@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда,
собственность (нужное подчеркнуть).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное
подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная,
муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное бюджетное
учреждение культуры « Оконешниковская межпоселенческая клубная
система».

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 646940, Омская
область, р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, 67.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, потребительский рынок, сфера услуг, жилищный фонд (*нужное подчеркнуть*).

2.2. Виды оказываемых услуг: культурно - досуговая деятельности

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно (*нужное подчеркнуть*).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (*нужное подчеркнуть*).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (*нужное подчеркнуть*).

2.6. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 15 человек, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 1 человека.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: пассажирский транспорт отсутствует.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: внутри поселкового транспорта нет.

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная нет (*нужное подчеркнуть*).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (*нужное подчеркнуть*),

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	А
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1
2	Вход (входы) в здание	ДУ		2,3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		6,7,8
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		5,6,7,8
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		11
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		1

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта.
Объект (Дом культуры) доступен условно в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта.

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	1				
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги	1				
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	-	-			
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	-	-			
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1				
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	1				
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:		1			
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %				Установить знак инвалид, расположить на столбе стойке на высоте 1,5м. или продублировать на поверхности покрытия стоянки. Изготовить разметку для стоянки автомашин инвалидов и предусмотреть её размером 6,0 x 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины 1,2м.	
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов		1		Высота одного подъема (марша) пандуса не должна	4 квартал 2025 год

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				превышать уклон 1:20 (5%) через каждые 8,0 – 9,0 м длины марша пандуса должна быть установлена горизонтальная площадка. Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на повороте должна иметь размер не менее 1,5 x 1,5 м. Поручни, должны располагаться на высоте (0,9 м допускается от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м колесоотбойники высотой не менее 0,05 м, выделенные контрастным цветом, ширина между поручнями пандуса в пределах от 0,9 до 1,0 м. Входная площадка	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				должна иметь: навес водоотвод. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4 x 2,0 м или 1,5 x 1,85 м. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%. Кнопку вызова расположить на высоте 0,85 м-1,0 м. должна быть (утоплена) в стене, защищена от осадков. Обозначить пиктограммой "Инвалид". Изготовить водоотвод.	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				В полотнах наружных дверей следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным материалом. На прозрачных полотнах дверей предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенной на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м. Дверные наличники и края полотна и ручку окрасить в контрастный цвет в отличные от дверного полотна. Установить символ Е 21 указывающий на их доступность.,	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом		1		Оборудовать зал	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
потребностей инвалидов				местами для инвалидов на креслах - колясках	
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		Таблички и навигация внутри здания должны быть едиными, понятными доступными для инвалидов по зрению. Располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующие расстоянию рассматривания и располагаться на высоте не менее 1,5м и не более 4,5м от уровня пола. Пути эвакуации должны быть окрашены стены, пол краской светящейся в темноте, на стены наклеены световые ленты.	4 квартал 2025 год
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием	-	-			

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
русского жестового языка					
4.6. Сменные кресла-коляски				Обеспечить инвалидам возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с использованием помощи персонала, предоставляющего услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, мнемосхем, рельефных стрелок и надписей, выполненных рельефно-точечным шрифтом, а также сменного кресла-коляски. Приказ Министерства культуры РФ от 16 ноября 2015 г. №2800 «Об утверждении	4 квартал 2025 год

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ»	
4.7. Поручни				Поручни следует располагать на высоте 0,9 м, у пандусов – дополнительно на высоте 0,7 м. Верхний и нижний края поручней пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости с границами проходов части пандуса (краем бортика). Поручень ограждений с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				ее высоте. Завершающие горизонтальные части поручня должны выполняться по 5.1.13 и иметь травмобезопасное исполнение.	
4.8. Пандусы		1		Рекомендовано выполнить работы по СП 59.13330.2020 п. 6.2.8	4 квартал 2025
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	-	-			
4.10. Раздвижные двери	-	-			
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		Рекомендовано оборудовать санитарную комнату согласно СП 59.1333.2020	4 квартал 2025
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок	1				
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых	-	1			

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой					
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	-	-			
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0		
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента помощника	-	-			
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	-	-			
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта	-	-			
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	-	-			
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
предоставления услуг инвалидам					
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			0		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			-		
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			-		
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %			-		
10. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			-		
11. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %			-		
12. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %			-		
13. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и			-		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
14. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			-		
15. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %			-		

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-15, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуется как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2021 - 2025гг

в рамках исполнения пункта 3.6 паспорта доступности

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ – В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: http://zhit-vmeste.ru


(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "13 " октября 2021 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от " 21 " октября 2021 года.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от " 21 " октября 2021 года.

Руководитель



Бондаренко ОН.
Шеритько М. В.
(инициалы, фамилия)

Дата " 21 " октября 2021 года