

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 3304

Дата присвоения номера реестра Омской области: _____ 20 ____ г.

Номер реестра муниципального образования: 065

Дата заведения дела: 10 сентября 2019 года

Наименование комплексного центра: БУ Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Оконешниковского района

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Дом культуры

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646952, Омская область, Оконешниковский район, с. Крестики, ул. Центральная, 11, тел: 89503307864, Mar4enko.anzh@yandex.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, ____ кв.м;

- часть здания 1 этажей (или на 2 этаже), 1872 кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ____ кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1970, год последнего капитального ремонта: 2018.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального не запланировано

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Крестинский дом культуры филиал № 8, Крестинский ДК № 8
(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646952, Омская область, Оконешниковский район, с. Крестики, ул. Центральная, 11, тел: 89503307864, Mar4enko.anzh@yandex.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (нужное подчеркнуть).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Оконешниковская межпоселенческая клубная система"

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 646940 Омская область р.п.Оконешниково, ул. Пролетарская, 67

АНКЕТА

объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: Дом культуры

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646952, Омская область, Оконешниковский район, с. Крестики, ул. Центральная, 11, тел: 89503307864, Mar4enko.anzh@yandex.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, ___ кв.м;
- часть здания 1 этажей (или на 2 этаже), 1872 кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ___ кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1970, год последнего капитального ремонта: 2018.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального не запланировано

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Крестинский дом культуры филиал № 8, Крестинский ДК

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646952, Омская область, Оконешниковский район, с. Крестики, ул. Центральная, 11, тел: 89503307864, Mar4enko.anzh@yandex.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (нужное подчеркнуть).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Оконешниковская межпоселенческая клубная система"

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 646940 Омская область р.п.Оконешниково, ул. Пролетарская, 67

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, потребительский рынок, сфера услуг, жилищный фонд (*нужное подчеркнуть*).
- 2.2. Виды оказываемых услуг: культурно-досуговая деятельность
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно (*нужное подчеркнуть*).
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (*нужное подчеркнуть*).
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (*нужное подчеркнуть*).
- 2.6. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: да, нет (*нужное подчеркнуть*).
- 2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 28 человек, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 2 человека.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: пассажирский транспорт отсутствует.
(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: внутри поселкового транспорта нет.
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м.
- 3.2.2. Время движения (пешком) 3 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная нет (*нужное подчеркнуть*).
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (*нужное подчеркнуть*),

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Вариант организации доступности объектов (формы обслуживания)*

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	А
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения, "ДУ" – обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно, "ВНД" – временно недоступно: доступность не организована.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Согласен на проведение экспертной оценки объекта с выходом комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на объект и с размещением информации на карте доступности объектов социальной инфраструктуры Омской области "Карта доступности Омской области" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Директор

(должность уполномоченного
представителя участника)



Л.В. Марченко

(инициалы, фамилия)

89503307864 координаты для связи с уполномоченным представителем объекта

Дата "9" сентября 2019 года

АКТ
экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения

Оконешниковский муниципальный район
(наименование муниципального
образования Омской области)

"9" сентября 2019 года

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных
групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: Дом культуры

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646952, Омская область,
Оконешниковский район, с. Крестики, ул. Центральная, 11, тел: 89503307864,
Mar4enko.anzh@yandex.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, кв.м;
- часть здания 1 этажей (или на 2 этаже), 1872 кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1970, год последнего капитального ремонта: 2018.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального
не запланировано

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции
учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской
области, органа местного самоуправления Омской области, юридического
лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Крестинский
дом культуры филиал № 8, Крестинский ДК

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646952, Омская область,
Оконешниковский район, с. Крестики, ул. Центральная, 11, тел: 89503307864,
Mar4enko.anzh@yandex.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда,
собственность (нужное подчеркнуть).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное
подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная,
муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное
бюджетное учреждение культуры "Оконешниковская межпоселенческая
клубная система"

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 646940 Омская
область р.п.Оконешниково, ул. Пролетарская, 67

2. Состояние доступности объекта

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом пассажирский транспорт отсутствует.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: внутри поселкового транспорта нет

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м.

2.2.2. Время движения (пешком) 3 мин.

2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).

2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная нет (нужное подчеркнуть).

2.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть),

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в кресло-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	А
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности,	Приложение
------	---	------------------------	------------

п		в том числе для основных категорий инвалидов*	№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	"ДУ"		1
2	Вход (входы) в здание	"ДУ"		2,3,4,5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	"ДУ"		9,10,11,12
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	"ДУ"		6,7,8
5	Санитарно-гигиенические помещения	"ДУ"		13,14,15
6	Система информации и связи (во всех зонах)	"ДУ"		16,17,18
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	"ДП-В"		1

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта
в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта.
Объект (дом культуры) доступен условно в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта.

3. Управленческое решение (проект)

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания	Текущий ремонт

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
	(целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (во всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

3.2. Период проведения работ 2019 – 2023гг в рамках исполнения п 3.6 паспорта доступности

(указывается план адаптации объекта (далее – план)

3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ - В.

Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности) _____.

3.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://zhit-vmeste.ru>

(наименование сайта, портала)

4. Особые отметки

Результаты экспертной оценки: на 12 л.

Результаты фотофиксации на объекте: на 11 л.

Позтажные планы, технический паспорт на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____.

Председатель комиссии по
формированию доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп
населения (далее – комиссия)

Заместитель руководителя БУ "КЦСОН

Оконешниковского района"


А.А. Чёботов

(должность, инициалы, фамилия)


(подпись)

Секретарь комиссии

Заведующий отделением социальной
реабилитации инвалидов бюджетного учреждения
Н.Д. Дубровина
(должность, инициалы, фамилия)


(подпись)

Члены комиссии


Глава Оконешниковского городского поселения
Оконешниковского муниципального района
Омской области
О.В. Авдеева


(подпись)

Юрисконсульт отделения срочного социального обслуживания
БУ «КЦСОН»
Оконешниковского района
И.А. Бакаева


(подпись)

Специалист Оконешниковской районной организации
Всероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов»
Н.В. Сорокина


(подпись)

Представители организации,
расположенной на объекте.


(подпись)

Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр
социального обслуживания населения "Оконешниковского района"

Выписка из протокола
заседания комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения
"11" сентября 2019 года № 82

Оконешниково

(населенный пункт)

Председатель:

Чёботов А.А.

- заместитель руководителя бюджетного
учреждения Омской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Оконешниковского района»

Секретарь

Комиссии:

Дубровина Н.Д.

- заведующий отделением социальной реабилитации
инвалидов бюджетного учреждения Омской области
«Комплексный центр социального обслуживания
населения Оконешниковского района»

Присутствовали:

Авдеева О.В.

- глава Оконешниковского городского поселения
Оконешниковского муниципального района Омской
области.

Бакаева И.А.

- юристконсульт отделения срочного социального
обслуживания организационного обеспечения
Омской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Оконешниковского
района»

Сорокина Н.В.

- специалист Оконешниковской районной
организации Всероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении перечня приоритетных объектов социальной инфраструктуры

СЛУШАЛИ:

Чёботова А.А.

- заместителя руководителя бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Оконешиховского района»

РЕШИЛИ:

Утвердить перечень приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, подлежащих экспертной оценке объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на третий квартал 2019 г. согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Председатель:

Чёботов А.А.

 подпись

Секретарь:

Дубровина Н.Д.

 подпись

ПЕРЕЧЕНЬ

приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения, подлежащих экспертной оценке объектов
социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения

Оконешниковского муниципального района "10" сентября 2019 года
(наименование муниципального
образования Омской области)

№ п/п	Наименование объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	Адрес	Планируемая дата экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
1	Крестинский дом культуры филиал № 8	646952, Омская область, Оконешниковский район, с. Крестики, ул. Центральная, 11	11 сентября 2019 года

Приложение №1

к акту экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Результаты экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

1. Территория, прилегающая к зданию (участку)

Крестинский дом культуры филиал № 8 646952, Омская область,

Оконешниковский район, с. Крестики, ул. Центральная, 11

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть		1		К, О, С, У		Не нуждается
2	Путь (пути) движения на территории	есть		1	Информационных таблиц нет	К, О, С	Изготовить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей, следует разместить не менее чем за 0,8 м, до объекта информации или опасного участка.	Текущий ремонт
3	Лестница (наружная)	Нет		-				

4	Пандус (наружный)	Нет		-			
5	Автостоянка и парковка	нет		Нет выделенной стоянки для инвалидов и нет знака инвалид на автостоянке.	К, О, С, Г, У	Установить знак инвалид, расположить на столбе стойке на высоте 1,5м. или продублиро вать на поверхности покрытия стоянки. Изготовить разметку для стоянки автомашин инвалидов и предусмотре ть её размером 6,0 х 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины 1,2 м.	Текущи й ремонт
6	Общие требования к зоне	СП 59.13330.2012. п. 4.1.10, п. 4.2.4					

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДУ		1	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И"

("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

2. Вход (входы) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	Н е т						
2	Пандус (наружный)	Н е т р е б у е т с я						
3	Входная площадка (перед дверью)	Е с т ь		2	Размер входной площадки с навесом составляет 0,5 м x 1,88 м Водоотвода нет. Кнопки вызова нет.	К, О, С	Кнопку вызова расположить на высоте 0,85 м-1,0 м. должна быть (утоплена) в стене, защищена от осадков. Обозначить пиктограммой "Инвалид". Изготовить и водоотвод.	Текущий ремонт
4	Дверь (входная)	Е с т ь		2.3	Входная дверь цельнометаллическая	К, О, С	В полотнах наружных дверей следует предусматривать	Текущий ремонт

				Ширина двери 1,88м.(2 створки по 0.94) Порог двери (понижение изнутри) 0,06 м. Доводчик двери есть.		смотровые панели, заполненные прозрачным материалом. На прозрачных полотнах дверей предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2 м, расположенной на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м. Повысить порог до 0,014м. Дверные наличники и края полотна и ручку окрасить в контрастный цвет в отличные от дверного полотна. Установить символ Е 21 указывающий на их доступность.	
5	Тамбур	Е с т ь	3.4 .5	Размер тамбура 1,8х 2,7			Не нужда ется
6	Общие требования к зоне	СП 59.13330.2012 п.4.1.12, 5.1.3 – 5.1.6- 5.2.9; СП 60.13330.п. 7.1.13-7.1.15 СП 118.13330.2012. п. 4.24					

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ		2,3,4,5	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	9		К, О, С		Не нуждается
2	Лестница (внутри здания)	Нет					
3	Пандус (внутри здания)	Нет					
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет					
5	Дверь	есть	12	Эвакуация осуществляется через эвакуационный выход. Ширина двери 1,80 м. Порог 0,04м.	К, О, С	Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной. Дверные проемы в помещениях, как правило, не должны иметь порогов и	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	
6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	Есть		10, 11,		К, О, С,		Не нужно
7	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с требованиями СП 59.13.330. п. 5.2.4.						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ДУ		9,10,11,12	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	Н е т		-				
2	Зальная форма обслуживания	Е с т ь		6,7,8	Число мест для инвалидов на креслах – колясках в зрительном зале рекомендует ся принимать по вместимости зала, 76-100 мест, 4 места нужно выделить.	К	Оборудовать зал местами для инвалидов на креслах-колясках СП 59.13330.2012 п 7.6.15	Теку щий ремо н т
3	Прилавочная форма обслуживания	н е т						
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Н е т		-				
5	Кабина индивидуального обслуживания	Н е т		-				
6	Общие требования к зоне	СП 59.13330.2012 п 7.6.15						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов	ДУ		6,7,8	Текущий ремонт
--	----	--	-------	----------------

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

5. Жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента					Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения									

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

6. Санитарно-гигиенические помещения

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть		13, 14, 15		К, О, С, Г, У	установка откидных опорных поручней, штанг	Текущий ремонт
2	Душевая/ванная комната	Нет						
3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет						
4	Общие требования к зоне							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		13,14,15	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха,