

ПАСПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование МДБОУ "Детский сад №31"
Тип объекта И другие объекты образования и науки
Место нахождения (адрес) Красноармейский р-н п. Росоопытный Комсомольская 24

Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 31"
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предприниматель; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предприниматель)

ИНН: 2336011650

Телефон: +7 86165 9-23-10

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

Комментарий:

Плановая дата обследования: 09.2020

Фактическая дата обследования: 24.09.2020

Организация: УСЗН в Красноармейском районе

Должность лица: специалист 1 разряда

ФИО: Шепель А.А.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,5 см.	Соответствует	п. 5.1.5 СП 59.13330.2016
Вход				
Дверь входная наружная				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Наличие	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016

1 Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

лестничную клетку					
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016	
Зона оказания услуги					
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.					
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К	не менее 5%	Соответствует	п. 8.1.3 СП 59.13330.2016	
Размещение технологического и иного оборудования:(при расположении сбоку)	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	
Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2016	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016	

3

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+ -	+	+	#
Вход	+	#	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Средства информации	-	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен*	X				
Объект недоступен		X	X	X	X

* Объект доступен с учетом соблюдения мер, обеспечивающих минимальные потребности для инвалидов.

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

24.09.2020

Специалист I разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения



А.А. Шепель

4