

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МБОУ МО Динской район "Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Героя Советского Союза Николая Алексеевича Примака" (избирательный участок

12-47)

Тип объекта Учреждения среднего общего образования (школа)

Место нахождения (адрес) Динской р-н ст-ца. Нововеличковская ул. Красная 51

Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте МБОУ МО Динской район "Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Героя Советского Союза Николая Алексеевича Примака"

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон: 7-67-43

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий: согласованы мероприятия. Имеется техническое заключение

Плановая дата обследования: 06.2021

Фактическая дата обследования: 07.06.2021

Организация: МБОУ МО Динской район "Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Героя Советского Союза Николая Алексеевича Примака"

Должность лица: старший специалист

ФИО: Мозеева Ж.В., тел. 6-31-04

| 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов ¹ | Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов ² | Значение | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания / Замечания по несоответствию |
|--|--|----------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | | | | |
| | Вход на территорию | К, О, С | не более 1,4 - 1,5 см. | п. 4.1.8; 5.1.4 | Соответствует | |
| | Высота порога или перепада у калитки | К | не менее 0,9 м | п. 4.1.7; 5.1.4 | Соответствует | |
| | Ширина прохода, калитки, проема в ограждении | | | | | |
| | Лестница на входе на территорию | О, С | 12 - 15 см. | п. 4.1.12 | | |
| | Высота подлеме ступеней | О, С | 35 - 40 см. | п. 4.1.12 | | |
| | Ширина ступеней | О, С | наличие | п. 4.1.12 | | |
| | Единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | | |
| | Поручни по обеим сторонам на высоте 90 см. | О, С | наличие | п. 4.1.12 | | |
| | Рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м. | С | наличие | п. 4.1.12 | | |
| | Контрастная окраска краевых ступеней | С | | | | |
| | Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию | К | не более 9,0 м | п. 4.1.14 | | |
| | Длина марша пандуса | К | не более 1/20 (5%) | п. 4.1.14 | | |
| | Уклон пандуса (высота / длина) | К | | | | |

1 Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СП 59-01-2001»

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

| | | | | | |
|---|------------|------------------------------|--|---------------|--|
| Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса | К | не менее 1,5 X 1,5 м. | п. 4.1.15 | | |
| Поручни пандуса (вдоль обеих сторон) | К, О | наличие | п. 4.1.15 | | |
| Поручни пандуса (на высоте) | К | 0,7 м. | п. 4.1.15 | | |
| Поручни пандуса (на высоте) | О | 0,9 м. | п. 4.1.15 | | |
| Поручни пандуса (расстояние между поручнями) | К | 0,9 - 1,0 м. | п. 4.1.15 | | |
| Автостоянка | К, О, С, Г | не менее 10% (но не менее 1) | п. 4.2.1 | | |
| Количество мест для транспорта инвалидов | К | 5% | п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д6 | | |
| В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м. | К, О | не более 50 м. | п. 4.2.2 | | |
| Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание | К, О, С, Г | наличие | п. 4.2.1; рис. Д6 | | |
| Обозначение места специальным знаком (на поверхности покрытия стоек) | К, О, С, Г | наличие | п. 4.2.1; рис. Д6 | | |
| Обозначение места специальным знаком ((на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.)) | К | не менее 1,0 м | рис. Д5 | | |
| Съезд/въезд с тротуара на парковку (ширина) | К | не более 10% | п. 4.1.8 | | |
| Съезд/въезд с тротуара на парковку (уклон) | К | не более 1,5 см. | п. 4.1.8 | | |
| Съезд/въезд с тротуара на парковку (перепад высот в месте съезда) | К | | | | |
| Путь к входу в здание | К | наличие | п. 4.1.3 | Наличие | |
| Указатели направления движения | К | не менее 1,2 м. | п. 4.1.7 | Соответствует | |
| Ширина пути движения | К | не более 5% | п. 4.1.7 | Соответствует | |
| Продольный уклон пути движения | С | не менее 5,0 см. | п. 4.1.8 | Соответствует | |
| Высота бордюра по краям пешеходного пути | О, С | 12 - 15 см. | п. 4.1.12 | | |
| Открытая лестница | О, С | 35 - 40 см. | п. 4.1.12 | | |
| Высота подьема ступеней | О, С | наличие | п. 4.1.12 | | |
| Ширина ступеней | С, О | наличие | п. 4.1.12 | | |
| Единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | | |
| Поручни по обеим сторонам на высоте 90 см. | С | наличие | п. 4.1.12 | | |
| Рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м. | С | наличие | п. 4.1.12 | | |
| Контрастная окраска краевых ступеней | С | наличие | п. 4.1.14 | | |
| Пандус, дублирующий открытую лестницу | К | не более 9,0 м. | п. 4.1.14 | | |
| Длина марша пандуса | К | не более 1/20 (5%) | п. 4.1.14 | | |
| Уклон пандуса (высота / длина) | К | не менее 1,5 X 1,5 м. | п. 4.1.15 | | |
| Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса | К, О | наличие | п. 4.1.15 | | |
| Поручни пандуса (вдоль обеих сторон) | К | 0,7 м. | п. 4.1.15 | | |
| Поручни пандуса (на высоте) | О | 0,9 м. | п. 4.1.15 | | |
| Поручни пандуса (на высоте) | К | 0,9 - 1,0 м. | п. 4.1.15 | | |
| Вход | | | | | |
| Лестница на входе наружная | О, С | наличие | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | Наличие | |
| Поручни по обеим сторонам | О, С | 90 см. | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | Соответствует | |
| Поручни на высоте | О, С | 12 - 15 см. | п. 4.1.12 | Соответствует | |
| Высота подьема ступеней | О, С | 35 - 40 см. | п. 4.1.12 | Соответствует | |
| Ширина ступеней | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--|
| Единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие | п. 4.1.12 | Наличие | |
| Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе | К | не более 9,0 м. | п. 4.1.14 | Соответствует | |
| Длина марша пандуса | К | не более 1/20 (5%) | п. 4.1.14 | Соответствует | |
| Уклон пандуса (высота / длина) | К | не менее 1,5 X 1,5 м. | п. 4.1.15 | Соответствует | |
| Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К, О | наличие | п. 4.1.15 | Наличие | |
| Поручни пандуса (вдоль обеих сторон) | К, О | наличие | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261) | Наличие | |
| Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине) | О | 0,9 м. | п. 4.1.15 | Соответствует | |
| Поручни пандуса (на высоте) | К | 0,7 м. | п. 4.1.15 | Соответствует | |
| Поручни пандуса (на высоте) | К | 0,9 - 1,0 м. | п. 4.1.15 | Соответствует | |
| Поручни пандуса (расстояние между поручнями) | К | наличие | п. 4.1.14; п. 5.2.13 | Не требуется | |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.) | | | | | |
| Входная площадка | К | не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м. | п. 5.1.3 | Соответствует | |
| Размер входной площадки (при открывании двери наружу) | К | не менее 2,2 x 2,2 м. | п. 5.1.3 | Соответствует | |
| Размер входной площадки (при наличии пандуса) | К, О, С | наличие | п. 5.1.3 | Наличие | |
| Нескользящее покрытие | | | | | |
| Дверь входная наружная | К | не менее 0,9 см. | п. 5.1.4 | Соответствует | |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | не более 1,4 см. | п. 5.1.4 | Соответствует | |
| Высота порога двери | С | наличие | п. 5.1.5 | Не требуется | |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | | | | | |
| Тамбур (глубина x ширина) | К | не менее 1,5 x 1,5 м. | п. 5.1.7; рис. Д. 10 | Соответствует | |
| Тамбур (глубина x ширина) | | | | | |
| Дверь входная внутренняя | К | не менее 0,9 см. | п. 5.1.4 | Соответствует | |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | не более 1,4 см. | п. 5.1.4 | Соответствует | |
| Высота порога двери | С | наличие | п. 5.1.5 | Соответствует | |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | | | | | |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | К | не менее 1,5 м. | п. 5.2.1 | Соответствует | |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п. | К | не менее 1,2 м. | п. 5.2.1 | Соответствует | |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | К | не менее 0,9 м. | п. 5.2.4 | Соответствует | |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К | не более 1,4 см. | п. 5.2.4 | Соответствует | |
| Высота порогов или перепад высот | С | не более 10 см. | п. 5.2.7 | Соответствует | |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах) | С | не более 30 см. | п. 5.2.7 | Соответствует | |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре) | | | | | |
| Лестница внутренняя (в зону оказания услуги) | О, С | наличие | п. 5.2.9 | Наличие | |
| Ступени ровные с шероховатой поверхностью | О, С | наличие | п. 5.2.15 | Отсутствие | |
| Поручни с двух сторон лестницы | О, С | 90 см. | п. 5.2.15 | Отсутствие | |
| Поручни на высоте | О, С | не менее 30 см. | п. 5.2.10 | Отсутствие | |
| Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием | С | наличие | п. 5.2.16 | Не требуется | |
| Тактильные указатели на поручнях лестниц | С | наличие | п. 5.2.10 | Не требуется | |
| Тактильный наполный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------|-----------------------|--|--------------|--|
| Различный цвет ступеней и площадок перед ними | С | наличие | п. 5.2.12 | Наличие | |
| Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зоне оказания услуги) | К, О | не более 0,8 м. | п. 5.2.13 | Не требуется | |
| Высота одного подъема | К, О | не более 1/20 (5%) | п. 5.2.13 | Не требуется | |
| Уклон (отношение высота / длина) | К, О | не более 1/10 (10%) | п. 5.2.13 | Не требуется | |
| Уклон при перепаде высот 20 см. и менее | К | не менее 1,5 x 1,5 м. | п. 5.2.13 | Не требуется | |
| Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса | К, О | наличие | п. 5.2.15 | Не требуется | |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса | К | 0,7 м. | п. 5.2.15 | Не требуется | |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте) | О | 0,9 м. | п. 5.2.15 | Не требуется | |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте) | О | 0,9 м. | п. 5.2.15 | Не требуется | |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями) | К | 0,9 - 1,0 м. | п. 5.2.15 | Не требуется | |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с негравитирующим окончанием) | К, О, С | не менее 30 см. | п. 5.2.15 | Не требуется | |
| Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты) | С | наличие | п. 5.2.14 | Не требуется | |
| Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м. | К, О | наличие | п. 5.2.13 | Наличие | |
| Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги) | К | не менее 0,9 см. | п. 5.1.4 | | |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | не более 1,4 см. | п. 5.1.4 | | |
| Высота порога двери | С | наличие | п. 5.1.5 | | |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | | | | | |
| Лифт пассажирский в зоне оказания услуги | К | не менее 1,5 x 1,7 м. | п. 5.2.18 | | |
| Габариты кабины (глубина x ширина) | К | не менее 0,95 м. | п. 5.2.18 | | |
| Ширина дверного проема кабины (в свету) | С | наличие | п. 5.2.20: п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008 | | |
| Тактильные средства информации на кнопках управления лифта | С | наличие | п. 5.2.20 | | |
| Тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта | С | наличие | п. 5.2.20 | | |
| Напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см. | С | наличие | п. 5.2.20 | | |
| Зона оказания услуги | | | | | |
| Зал зрительный, читальный, ожидания и пр. | К | не менее 1% | п. 7.1.7 | | |
| Количество мест для инвалидов-колясочников | К | 0,55 x 0,85 м. | п. 7.1.7 | | |
| Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку) | К | 1,25 x 0,85 м. | п. 7.1.7 | | |
| Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади) | К | не более 0,85 м. | п. 7.1.9 | | |
| Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п. | К | не менее 1,0 м. | п. 7.1.9 | | |
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги | К | не более 0,85 м. | п. 7.4.1 | | |
| Предприятия торговли | К | не более 0,5 м. | п. 7.4.1 | | |
| Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п. | К | не менее 1 | п. 7.4.2 | | |
| Глубина полок | К | не менее 1,1 м. | п. 7.4.2 | | |
| Количество доступных расчетно-кассовых постов | К | не менее 0,9 м. | п. 7.4.7 | | |
| Ширина прохода у расчетно-кассовых постов | К | не менее 1 | п. 7.4.7 | | |
| Предприятия питания | К | не менее 0,9 м. | п. 7.4.7 | | |
| Ширина проходов | К | наличие | п. 7.4.7 | | |
| Стол высотой не менее 0,65-0,7 м. | К | наличие | п. 7.4.7 | | |
| Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м. | К | наличие | п. 7.4.7 | | |
| Госпиталии, ваннонаэта, санитарии и т.д. | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------|-------------------------|----------------------|--|------------------|
| Часть стойки-барьера регистрации (В х Ш) | К | не менее 0,85 х 1,0 | п. 7.1.9 | | |
| Количество номеров для инвалидов | К, О, С, Г | 5% | п. 6.3.1 | | |
| Выходная дверь в номер (ширина проема двери) | К | не менее 0,9 м. | п. 6.3.2; 6.1.8 | | |
| Входная дверь в номер (высота порога) | К | не более 1,4 см. | п. 5.1.4 | | |
| Свободное пространство в номере | К | диаметр не менее 1,4 м. | п. 6.3.1 | | |
| Туалет в номере (на этаже) (ширина дверного проема) | К | не менее 0,8 м. | п. 6.3.2; 6.1.8 | | |
| Туалет в номере (на этаже) (высота порога) | К | не более 1,4 см. | п. 5.1.4 | | |
| Туалет в номере (на этаже) (пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом) | К | не менее 0,75 м. | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | | |
| Туалет в номере (на этаже) (пространство для разворота кресла-коляски) | К | диаметр не менее 1,4 м. | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | | |
| Туалет в номере (на этаже) (откидные опорные поручни, штанги) | К, О | наличие | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | | |
| Обслуживание в номере | | | | | |
| Ширина проема двери | К | не менее 0,9 м. | п. 6.3.2; 6.1.8 | | Соответствует |
| Высота порога | К | не более 1,4 см. | п. 5.1.4 | | Соответствует |
| Ширина прохода | К | не менее 1,2 м. | п. 5.2.2 | | Соответствует |
| Стол с высотой рабочей поверхности | К | не более 0,85 м. | п. 7.1.9 | | Соответствует |
| Ширина и высота проема стола для ног | К | не менее 0,75 х 0,49 м. | п. 7.1.9 | | Соответствует |
| Пространство для разворота кресла-коляски | К | диаметр не менее 1,4 м. | п. 5.2.2 | | Соответствует |
| Санитарно-гигиеническое помещение | К | 7% (но не менее 1) | п. 5.3.2 | | Не соответствует |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества | К | наличие | п. 5.3.6 | | Не соответствует |
| Знак доступности кабины для инвалидов | К | не менее 1,65 х 1,8 м. | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | | Не соответствует |
| Размер кабины (ширина х глубина) | К | м. | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | | Отсутствие |
| Ширина двери кабины | К | не менее 0,9 м. | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | | Отсутствие |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом | К | не менее 0,75 м. | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | | Отсутствие |
| Пространство для разворота кресла-коляски | К | диаметр не менее 1,4 м. | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | | Отсутствие |
| Откидные опорные поручни, штанги | К, О | наличие | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | | Отсутствие |
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом | К | наличие | п. 5.3.6 | | Отсутствие |
| Средства информации | К, С, Г, У | наличие | п. 5.5.1 | | Наличие |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения | К, С, Г, У | наличие | п. 5.5.8 | | Наличие |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками | У, К, С, Г | от 1,5 до 4,5 м. | п. 5.5.4; 5.5.6 | | Соответствует |
| Знаки и указатели в зонах движения в залых помещениях на высоте | С, У | наличие | п. 5.5.3; 5.5.4 | | Не требуется |
| Речевые информаторы | Г, У | наличие | п. 5.5.3; 5.5.4 | | Не требуется |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | | | | | |

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта

Степень доступности

(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности | | | |
|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | К | О | С | Г |
| Участки и территории | Не рассчитана | Не рассчитана | Не рассчитана | Не рассчитана |
| Вход | + | + | + | # |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуг) | Не рассчитана | - | - | # |

