



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском
районах, г. Горячий Ключ

Ильская ул., 7 а, ст. Северская, 353240, Краснодарский край, Северский район,
Телефон (8 861 66) 2-16-80 Факс (8 861 66) 2-61-86

E-mail: sever@kubanrpn.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 59 г. Крымск « 6 » марта 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ Шабиневиц Людмилой Радиковной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №36 хутора Армянского муниципального образования Крымский район, расположенного по адресу: Краснодарский край, Крымский район, х. Армянский, ул. Миронова, 1

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

ст. 24 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20):

- п. 2.5.3 в лаборантской химии, лаборантской физики, в библиотеке, в подсобных и административных помещениях расположенных на втором этаже школы на потолке и стене имеются значительные дефекты в виде отслойки штукатурки и протечек кровли.

п. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 34 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 2.7.4 Не проводится обследование технического состояния системы вентиляции, с проведением инструментального измерения объемов вытяжки воздуха,
- п. 2.4.3 В кабинете физики и информатики ученическая мебель (столы, стулья) с нарушенной целостностью покрытия,
- п. 3.4.8 В кабинете и лаборантской химии вытяжной шкаф не функционирует,
- п. 2.4.4. Интерактивные доски в классах расположены не по центру фронтальной стены класса,
- п. 2.6.1 В лаборантской химии не исправна система водоотведения от раковины для мытья рук, канализационные стоки стекают в ведро,

• п. 2.8.9 В кабинете информатики часть ламп не функционирует,
п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21): Площадь на одно рабочее место в классе информатики составляет менее 4,5 м.кв.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Устранить нарушения санитарного законодательства в части:

1. п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 Обеспечить покрытие потолка и стен в лаборантской химии, лаборантской физики, в библиотеке, в подсобных и административных помещениях расположенных на втором этаже школы без дефектов и следов протекания,
2. п. 2.4.3 Обеспечить кабинеты физики и информатики ученической мебелью (столы, стулья) без дефектов и повреждений с покрытием выполненным из материалов устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств,
3. п. 3.4.8 Обеспечить кабинет и лаборантскую химии функционирующим вытяжным шкафом,
4. п. 2.4.4. Обеспечить расположение интерактивных досок в классах по центру фронтальной стены класса,
5. п. 2.6.1 Обеспечить лаборантскую химии исправной системой водоотведения от раковины для мытья рук,
6. п. 2.8.9 Обеспечить кабинет информатики функционирующими осветительными приборами,
7. п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21: Обеспечить площадь на одно рабочее место в классе информатики не менее 4,5 м.кв.

Срок устранения нарушений до 10.08.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №36 хутора Армянского муниципального образования Крымский район, Крымский район, х. Армянский, ул. Миронова, 1
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах г. Горячий Ключ по адресу: 353340, Северский район, ст. Северская, ул. Ильская, 7а, телефон (8 86166) 2-16-80, факс (8 86166) 2-61-86 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «10» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренного ч. 6 ст. 40 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист эксперт

(должность лица, составившего предписание)

Л.Р. Шабиневич

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «06» марта 2024г.

(подпись)

Романова Н.Е.

(инициалы и фамилия)